

مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان

تنفيذ تمديد خطوط توزيع في منطقة عين الغوبي - قضاء جبيل

مصلحة المشاريع
المهندس رمزي صليبا



مصلحة الصفقات والشؤون القانونية
فرنسوا بشعلاني



المدير العام
المهندس جان جبران



وافق وزير الملاحة والمياه
بصفته قائمًا بمهام مجلس الإدارة
وافق مجلس الإدارة
قرار رقم : ٥٦
تاريخ : ٢٠٢١-٠٥-٢٥

محتويات الملف المسلح لتقديم العروض

وسلم المؤسسة إلى كل من ينوي الإشتراك في هذا الالتزام وبناءً على طلبه المستندات التالية:

- 1- دفتر الشروط هذا
- 2- جدول الأسعار وتقدير الكميات.
- 3- نموذج التصريح / التعهد.
- 4- نموذج تصريح النزاهة.
- 5- نموذج التعهد برفع السرية عن الحسابات المصرفية المتعلقة بهذا الالتزام.
- 6- تصريح بمعاينة موقع العمل نافي للجهالة.
- 7- غلاف مدون عليه من قبل المؤسسة موضوع الالتزام وتاريخ فض العروض مع إسم وعنوان المؤسسة.

1 - دفتر الشروط

نوع الشراء	: مناقصة عمومية على اساس السعر الادنى.
مدة الإلتزام	: ستة اشهر من تاريخ توقيع العقد.
غرامة التأخير	: 1/1000 واحد بالالف من قيمة الصفقة الاجمالية.
قيمة ضمان العرض	: 600.000.000 / ل.ل. ستمائة مليون ليرة لبنانية.
قيمة ضمان حسن التنفيذ	: 10 % من قيمة العقد.
العارضون المقبولون	: المتعهدون اللبنانيون الذين يستوفون الشروط المذكورة في هذا الدفتر.



فهرس

تعريف عامة	المادة 1
موضوع الالتزام	المادة 2
الرجوع الى النصوص العامة	المادة 3
طريقة التلزم	المادة 4
درس مستندات الإلتزام ومعاينة موقع العمل	المادة 5
العارضون المقبولون	المادة 6
طلبات الاستيضاح	المادة 7
تقديم العروض	المادة 8
مدة صلاحية العروض	المادة 9
فتح وتقدير العروض	المادة 10
شروط الأسعار	المادة 11
استبعاد العارض	المادة 12
حظر المفاوضات مع العارضين	المادة 13
الأنظمة القضائية	المادة 14
الطوابع القانونية	المادة 15
ضمان العرض	المادة 16
قواعد قبول العرض الفائز	المادة 17
قواعد بشأن العروض المنخفضة الأسعار إنخفاضاً غير عاديًّا	المادة 18
الغاء الشراء او أي من اجراءاته	المادة 19
ضمان حسن التنفيذ	المادة 20
محل إقامة المتعاقدين	المادة 21
الضرائب / الرسوم / الجمارك	المادة 22
منع التنازل أو التلزم لمتعهد آخر بدون إذن التعاقد الثاني	المادة 23
براءات الإختراع	المادة 24
حالات القوة القاهرة	المادة 25

قوانين وأنظمة	المادة 26
أشغال غير ملحوظة	المادة 27
تغير في الكميات	المادة 28
أسباب انتهاء العقد ونتائجها	المادة 29
الاقطاع من الضمان	المادة 30
القضاء الصالح	المادة 31
الإقصاء	المادة 32
النزاهة	المادة 33
الشكوى والاعتراض	المادة 34
تحفظات المتعاقد	المادة 35
التقييد بجدول الأسعار	المادة 36
رفع السرية المصرفية	المادة 37
دفع المبالغ المتوجبة	المادة 38
التوقيفات العشرية	المادة 39
غرامة التأخير	المادة 40
الاستلام المؤقت	المادة 41
مهلة الضمان	المادة 42
الاستلام النهائي	المادة 43
إعادة التأمينات	المادة 44
جمع المعلومات عن شروط الأشغال	المادة 45
ممثل المؤسسة	المادة 46
مذكرات العمل	المادة 47
أشغال الليل	المادة 48
عقود التأمين	المادة 49
إعداد الورشة وتجهيزها	المادة 50
معدات الورشة	المادة 51.
نوعية التجهيزات والمواد ومصادرها	المادة 52

نقل المواد وتخزينها	المادة 53
إختبارات المواد	المادة 54
فتح الطرق وتأمين السير	المادة 55
تعويض أخذ أو إستيداع أتربة	المادة 56
إزالة الأشغال غير المطابقة	المادة 57
إيقاف العمل بسبب مخالفات	المادة 58
حسن تنفيذ الأشغال	المادة 59
تدقيق المستندات والمصورات / تحضير الخرائط التنفيذية	المادة 60
تركيز الأشغال	المادة 61
تعيين المهندس والوكلاء	المادة 62
جهاز مستخدمي المتعاقد	المادة 63
مجتمعات الورشة	المادة 64
أيام وساعات العمل	المادة 65
مراقبة الأشغال	المادة 66
عوائق لحركة السير وأضرار على الأموال المجاورة	المادة 67
وجود متزمان لتعهدات أخرى والعلاقة معها	المادة 68
أشياء عثر عليها في الحفريات	المادة 69
حوادث - مسؤولية المتعاقد	المادة 70
أنظمة العمل والصحة والسلامة	المادة 71
وضع منشآت جزئية تحت تصرف المؤسسة	المادة 72
إستعمال معدات أو منشآت أو مواد في حال فسخ الإلتزام	المادة 73
تنظيف موقع العمل بعد إتمام الأشغال	المادة 74
واجبات المهندس المشرف من قبل المتعاقد على الأشغال	المادة 75
التدرج الحبيبي للرمدليات	المادة 76
الخرسانة	المادة 77
قوالب الصب	المادة 78
غرف التفتيش	المادة 79
أعمال التزفيت	المادة 80

ترميم الطرقات والأرصفة	المادة 81
القساطل والقطع العائدة لها	المادة 82
طارات الهواء (Ventouse)	المادة 83
التأكد من كافة أنواع المواد - التجارب	المادة 84
أشغال التنفيذ	المادة 85
المعابر أو الجسور من الخرسانة المسلحة / الحاملات الحديدية	المادة 86
تنظيف وتعقيم التمديدات	المادة 87
تعليمات عامة	المادة 88
اعمال الحفريات والردميات	المادة 89
المنشآت الخرسانية	المادة 90
خرائط واقع التنفيذ	المادة 91

1- تعاريف عامة:

في هذا الدفتر ترمز كلمة:

- "المؤسسة" : إلى مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان.
- "العارض" : إلى الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يقدم عرضاً.
- "العرض" : إلى مجموع المستندات الموجودة في ملف التعهد.
- "مناقصة عمومية" : إلى منافسة بشأن صفقة معلن عنها ومفتوحة لكل شخص طبيعي أو معنوي يستوفي الشروط.
- "العارض الأفضل" : إلى العارض الذي يحتفظ مؤقتاً بعرضه بوصفه العارض الأنسب والادنى سعراً لتنفيذ الصفقة.
- "الملزم" ، "المعاقد" : إلى المتعهد الذي أُسند إليه الالتزام بصورة نهائية.
- "مندوب المؤسسة" ، "مندوب الإدارة" : إلى أي شخص طبيعي أو معنوي تكلفه المؤسسة مراقبة تنفيذ الالتزام.
- "أَشغال" ، "منشآت" : إلى مختلف الأشغال والمواد والمنشآت التي يتوجب تنفيذها ضمن الالتزام.
- "مستندات الالتزام" : وتشمل :

 - 1: دفتر الشروط هذا
 - 2: جدول الأسعار وتقدير الكميات
 - 3: تصريح / تعهد
 - 4: تصريح النزاهة
 - 5: تعهد برفع السرية عن الحسابات المصرفية
 - 6: تصريح بمعاينة موقع الاعمال نافي للجهالة
 - 7: المصورات

- "وكيل الملزم" : هو الشخص المنتدب من قبل الملزم بموجب كتاب تفويض ليداوم على الورشة ويجب أن يكون هذا الوكيل مقبولاً من قبل المؤسسة.
- "الأَشغال" : وتشمل تقديم اليد العاملة والمواد والتجهيزات والمعدات الالزمة لتنفيذ حسب المستندات وتشمل:
 - الأَشغال الدائمة: وهي المطلوب تنفيذها وتسليمها حسب المواصفات المطلوبة عند نهاية مهلة الالتزام وهذه الأشغال تدخل ضمن الكشوفات.
 - الأَشغال المؤقتة: وهي الأشغال الإضافية المتوجب القيام بها لحسن تنفيذ الأشغال الدائمة والتي يجب إزالتها بعد إنتهاء الأشغال الدائمة أو إعادةتها إلى ما كانت عليه قبل



البدء في الأشغال ولا يدفع بدل هذه الأشغال المؤقتة على حدة بل يجب إدخال تكاليفها ضمن أسعار الالتزام.

ج- أشغال إضافية: وتشمل أي جزء من الأشغال لا ينص عليه جدول الأسعار ويعتبر من قبل المؤسسة ضرورياً لإكمال الالتزام الأساسية.

: وتشمل الجسور والعبارات والجدران والأبنية والأقنية وأنابيب الخدمة من مياه وكهرباء وتصريف مياه سطحية إلخ،... وغير ذلك من المعالم الموجودة ضمن الأشغال.

: وهي الأماكن العامة المخصصة لمرور الآليات أو المشاة.

: الجزء من الطريق العام المخصص للمشاة.

: هي الخرائط المبدئية المرفقة بدفتر الشروط.

: وهي الخرائط المحضرة من قبل الملتم والمصدقة للتنفيذ من قبل الإدارة والتي تبين أماكن العمل وتفاصيل الأشغال التي ينبغي إنجازها.

- "الإنشاءات"

- "الطرق"

- "الرصيف"

- "الخرائط"

- "الخرائط التنفيذية"

2- موضوع الالتزام:

تشمل هذه الصفقة مبدئياً:

عمليات الحفر والردم وتقديم وتركيب قساطل من الفونت دوكتيل (FD) والبوليستيلين (PE) في منطقة عين الغويبي.
يقوم المتعاقد بتقديم وتركيب القساطل والقطع والسكورة والقساطل والاكسيسوارات اللازمة كافة (اكواع - وصلات - جوانات - سكورة - عدادات - طاردات هواء) وكل المواد الأخرى اللازمة لتنفيذ الأشغال على أكمل وجه وفق الشروط الفنية المنصوص عليها في هذا الدفتر.

3- الرجوع إلى النصوص العامة:

تطبق بكل ما لا يتعارض وأحكام دفتر الشروط هذا:

1- دفتر الشروط النموذجي الصادر عن هيئة الشراء العام قبل الإعلان عن الصفقة.

2- قانون الشراء العام رقم 2021/244

3- النظام المالي في مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان بموجب المرسوم رقم 14637 تاريخ 16/6/2005.

4- طريقة التلزيم:

يجري التلزيم بطريقة المناقصة العمومية على أساس السعر الأدنى.
يقدم العارض عرضه بالليرة اللبنانية.

5- درس مستندات الالتزام ومعاينة موقع العمل:

يتوجب على كل عارض يرغب الإشتراك بهذا الالتزام أن يدرس بدقة مستندات هذا الالتزام ويعاين مناطق العمل ليطلع على الحالة الراهنة من جميع الوجوه، إن من حيث طبيعة الأشغال ونوعها وكمياتها أو من مصادر المواد والتجهيزات المطلوب تقديمها وصعوبات التنفيذ.

يعتبر تقديم العرض تسلیماً صریحاً من قبل العارض بأنه درس مستندات الالتزام وأصبح يلم تمام الإلمام بظروف العمل المحلية وطبيعة الأشغال وأن العرض المقدم منه قد أخذ جميع الأمور بعين الإعتبار، كما وأنه يملك الإمكانيات والمقدرة الازمة لأداءه على أكمل وجه خلال المدة المحددة في هذا الدفتر.

6- العارضون المقبولون:

يتوجب على كل عارض يرغب في الإشتراك بالإلتزام أن يرفق بطلبه:

- تصريحاً / تعهد خطياً حسب النموذج المرفق، يبدي فيه رغبته بالإشتراك في الإلتزام.
- تصريح النزاهة حسب النموذج المرفق.
- تعهداً خطياً حسب النموذج المرفق، يقر فيه العارض برفع السرية عن الحسابات المصرفية المتعلقة بهذا الالتزام.
- تصريح بمعاينة موقع الاعمال نافي للجهالة.

كما على المتعهد أن يتقييد بقانون الشراء العام رقم 2021/244.

على العارضين الذين يتقدمون لهذا الالتزام بصفة شركاء ان يقدموا مع عرضهم عقد الشراكة القانوني مسجلاً لدى الكاتب العدل يصرحون فيه انهم متكافلون ومتضامنون بكل المسؤوليات العائدية لتنفيذ الالتزام، وكل وثيقة يوقعها احدهم تعتبر موقعة منهم جمیعاً في ما يعود لتنفيذ هذا الالتزام.

7- طلبات الاستيضاح:

يحق للعارض تقديم طلب استيضاح خطّي حول الشروط خلال مهلة تنتهي قبل عشرة أيام من تاريخ تقديم العروض. على المؤسسة الإجابة خلال مهلة تنتهي قبل ستة أيام من الموعد النهائي لتقديم العروض. ويُرسل الإيضاح خطّياً، في الوقت عينه، من دون تحديد هوية مصدر الطلب، إلى جميع العارضين الذين زوّدتهم الجهة الشارية بملفات التلزم، وتطبق أحكام المادة 21 من قانون الشراء العام في حال ارتأت الإدارة اجراء تعديلات على دفتر الشروط لأي سبب كان أو بمبادرة منها أم نتيجة لطلب استيضاح مقدم من أحد العارضين، وفي كل ما يتعلق بعقد المجتمعات مع العارضين، كما يمكن للمؤسسة، عند الاقتضاء، تحديد موعد معين للعارضين المحتملين لمعاينة الموقع.

8- تقديم العروض:

1- على العارضين الذين توافر فيهم الشروط المطلوبة والراغبين بالإشتراك في هذا الإلتزام أن يستحصلوا على مستندات التزام من مصلحة الصفقات والشؤون القانونية في مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان في الطابق الاول من مركز المؤسسة الكائن في وادي خطار - الحازمية - قرب مستشفى قلب يسوع.

2- تقدم العروض وفقاً للتفصيل التالي:

يوضع العرض في غلافين مختومين، يكتب على الغلاف الأول "مستندات" وعلى الغلاف الثاني "بيان أسعار" وينظر على كل غلاف محتوياته وموضوع الإلتزام وتاريخه وإنماع العرض.

يتضمن الغلاف الأول:

- 1- تصريح / تعهد يقرّ فيه العارض بأنه درس مستندات الإلتزام ويبدي إستعداده للتقيد بشروطه كافة بكل دقة وأمانة.
- 2- تصريح النزاهة.
- 3- تصريح بمعاينة موقع الاعمال نافي للجهالة.
- 4- إيصالاً صادراً عن مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان يبيّن أن العارض دفع البدل المقرر لقاء تسليمه نسخة عن دفتر الشروط هذا.
- 5- نسخة عن دفتر الشروط هذا مؤشر من العارض على كل صفحة من صفحاته وموقع ومؤرخ منه على الصفحة الأخيرة.
- 6- ضمان العرض بموجب كتاب ضمان مصريفي صادر عن مصرف مقبول من الدولة اللبنانية على أن يذكر عليه أنه يتجدد حكماً إذا لم تبِد المؤسسة موافقتها على إلغائه، أو بموجب إيصال يبيّن أن قيمة ضمان العرض دفعت إلى صندوق المؤسسة نقداً أو بموجب شيك.
- 7- إذاعة تجارية يبيّن فيها صاحب الحق المفوض بالتوقيع عن العارض ونموذج توقيعه.
- 8- التفويض القانوني إذا وقع العرض شخص غير الشخص الذي يملك حق التوقيع عن العارض بحسب الإذاعة التجارية، مصدق لدى الكاتب العدل.
- 9- سجل عدلي للمفوض بالتوقيع أو "من يمثله قانوناً" لا يتعدي تاريخه الثلاثة أشهر من تاريخ جلسة فض العروض، خالٍ من أي حكم شائن.
- 10- عقد الشراكة مصدق لدى الكاتب العدل في حال توجيهه.

11-شهادة تسجيل العارض لدى مديرية الضريبة على القيمة المضافة إذا كان خاضعاً لها، أو شهادة عدم التسجيل إذا لم يكن خاضعاً، وفي هذه الحالة يلتزم العارض بسعره وإن أصبح مسجلاً في الضريبة على القيمة المضافة خلال فترة التنفيذ.

12-شهادة تسجيل العارض لدى وزارة المالية - مديرية الواردات.

13-براءة ذمة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي "شاملة أو صالحة للاشتراك في الصفقات العمومية" صالحة بتاريخ جلسة فض العروض تفيد بان العارض سدد جميع اشتراكاته (يجب ان يكون العارض مسجلاً في الصندوق



الوطني للضمان الاجتماعي وترفض كل إفادة يذكر عليها عبارة "مؤسسة غير مسجلة").(نسخة اصلية أو صورة طبق الأصل مصدقة من قبل المرجع المختص).

14-إفادة صادرة عن البلدية التي يقع المقرّ الحالي للعارض ضمن نطاقها، تفيد انه سدد كامل الرسوم البلدية المتوجبة عليه عن العام السابق.

15-إفادة شاملة صادرة عن السجل التجاري تبيّن: المؤسسين والأعضاء والمساهمين أو الشركاء، المفوضين بالتوقيع، المدير، رئيس المال، نشاط العارض والوقوعات الجارية لا يتعدى تاريخها ستة أشهر من تاريخ جلسة فض العروض.

16-إفادة صادرة عن المرجع المختص تثبت أن العارض ليس في حالة إفلاس لا يتعدى تاريخها ستة أشهر من تاريخ جلسة فض العروض.

17-إفادة صادرة عن المرجع المختص تثبت أن العارض ليس في حالة تصفية قضائية لا يتعدى تاريخها ستة أشهر من تاريخ جلسة فض العروض.

18-تصريح من العارض يبيّن فيه صاحب الحق الاقتصادي وفقاً للنموذج M18 الصادر عن وزارة المالية. (كل شخص طبيعي يملك أو يسيطر فعلياً في المحصلة النهائية على النشاط الذي يمارسه العارض، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، سواء كان هذا العارض شخص طبيعي أو معنوي).

19-إفادة انتساب من نقابة مقاولي الاعمال العامة والبناء اللبناني عن العام الذي يجري فيه التلزم.

20-براءة ذمة من نقابة مقاولي الاعمال العامة والبناء اللبناني تفيد ان المقاول قد سدد جميع الرسوم المتوجبة عليه عن العام الذي يجري فيه التلزم.

21-إفادة تثبت ان المهندس قد سدد آخر اشتراك مستحق لدى نقابة المهندسين وذلك للمهندسين المقاولين والشركات أو المؤسسات المصنفة على اسم مهندس.

يتضمن الغلاف الثاني:

-1 تعهداً يقرّ فيه العارض برفع السرية عن الحسابات المصرفية المتعلقة بهذا الالتزام.

-2 جدول الأسعار وتقدير الكميات بعد تكميلهما في الأماكن المخصصة لهذه الغاية.

يتضمن الغلاف الثالث:

توضع الغلافات المذكورة ضمن غلاف ثالث موحد مسلم من المؤسسة مع ملف الإلتزام معنون باسم مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان ومدون عليه موضوع الإلتزام. يلصق ويغلق هذا الغلاف من قبل العارض دون أية عبارة أو إشارة.

3 تسليم العروض:

1- ترسل العروض بواسطة البريد العام أو الخاص المغفل أو باليد مباشرة وذلك في المركز الرئيسي - شارع سامي الصلح - ملك شدراوي - الطابق الرابع.

2- يحدد الموعد النهائي لتقديم العروض وفق ما ينص عليه الإعلان المتعلق بهذه الصفقة، والمنشور على المنصة الإلكترونية المركزية لهيئة الشراء العام. (يكون موعد جلسة التلزم فوراً عند انتهاء مهلة تقديم العروض).



- 3- تزود المؤسسة العارض بإيصال يبين فيه رقم تسلسلي بالإضافة إلى تاريخ تسلم العرض بالساعة واليوم والشهر والسنة.
- 4- تحافظ المؤسسة على أمن العرض وسلامته وسريته، وتケفل عدم الإطلاع على محتواه إلا بعد فتحه وفقاً للأصول.
- 5- لا يفتح أي عرض تتسلمه المؤسسة بعد الموعد النهائي لتقديم العروض، بل يعاد مختوماً إلى العارض الذي قدمه.
- 6- لا يحق للعارض إذا نقدم بأكثر من عرض واحد تحت طائلة رفض كل عروضه.

ملاحظات هامة

- أ- يملأ العارض جدول الأسعار وتقدير الكميات والتعهد والتصریح بدون أي تحشية أو حك أو شطب أو تطريس أو زيادة كلمات أو أرقام غير موقع تجاهها. يرفض كل عرض يذكر فيه كلمة ضم أو حسم ويستعاض عن الأولى بعبارة زيادة على الأسعار والثانية بعبارة تنزيل على الأسعار.
- ب- لا يحق للعارض إجراء أي تعديل على جدول الأسعار وتقدير الكميات الموضوعين من قبل الإدارة ما عدا تكميلهما في الأماكن المخصصة لهذه الغاية.
- ج- لا يحق للعارض إسترداد أي وثيقة ترقق بعرضه بإستثناء المستندات التي تقرر لجنة التلزم إعادتها إليه.
- د- إن السعر المقدم يشمل سعر الكلفة والجمرك والمرفأ والنقل والتغليف والتأمين واليد العاملة والربح وسوها وكذلك جميع الضرائب والرسوم.
- ه- يجب أن تكون المستندات المحلية المقدمة من العارض أصلية أو صورة عنها على أن يبرز العارض الأصلية خلال جلسة فض العروض ويصدق عليها رئيس لجنة التلزم.
- و- عند حصول أي تناقض بين الأسعار تعمد الأسعار الإفرادية المفقطة بالأحرف وفي حال التباين بين السعر الإجمالي والسعر الإفرادي يعتمد السعر الإفرادي. في حال التباين بين أي مستند والسعر الإفرادي المدون بالأحرف على جدول الأسعار يؤخذ بالسعر الإفرادي المدون بالأحرف.

٩- مدة صلاحية العروض:

يبقى العارض مرتبطاً بعرضه تجاه المؤسسة لمدة 60 يوماً اعتباراً من التاريخ المحدد لفض العروض ولا يحق له الرجوع عن عرضه كما لا يحق له المطالبة بأي تعويض أو عطل أو ضرر من جراء عدم تصديق الالتزام ولا يصبح العارض متعاقداً نهائياً إلا بعد تصديق الالتزام من المراجع المختصة وإبلاغه قرار إسناد الالتزام إليه.

وإذا لم يبلغ العارض الذي رسا عليه الالتزام مؤقتاً تصديق الالتزام خلال فترة 60 يوماً يمكن لهذا العارض التخلص عن عرضه بواسطة إعلام خططي، وعندها يعاد إليه ضمان العرض. أما إذا لم يستعمل العارض هذا الحق قبل تبليغه قرار إسناد الالتزام فإنه يصبح ملزماً نهائياً تجاه المؤسسة بموجب هذا التبليغ.



10 - فتح وتقدير العروض:

في اليوم المحدد لفض العروض تعمد لجنة التلزيم خلال جلسة علنية إلى فصل العروض غير المطابقة شكلاً وتورد ذكرها في المحضر ثم تشريع بفض باقي العروض كما يلي:

- نقض اللجنة غلافات المستندات وتعتمد إلى دراسة محتواها.

- يمكن للجنة التلزيم الاستعانة بخبراء من خارج أو داخل الإدارة للمساعدة على التقييم الفني والمالي عند الاقتضاء، وذلك بقرار من المرجع الصالح لدى المؤسسة. يخضع اختيار الخبراء من خارج الإدارة إلى أحكام قانون الشراء العام.

- يلتزم الخبراء السرية والحياد في عملهم ولا يحق لهم أن يقرّروا باسم اللجنة أو أن يشاركوا في مداولاتها أو أن يفصحوا عنها علانية، ويمكن دعوتهم للاستماع والشرح من قبل الجهات المعنية. كما يتوجب على الخبراء تقديم تقرير خطى لللجنة يُضمّن إلزامياً إلى محضر التلزيم.

- في حال التباين في الآراء بين أعضاء اللجنة، تؤخذ القرارات بأغلبية أعضائها ويدوّن أيّ عضو مخالف أسباب مخالفته.

- يحق لجميععارضين المشاركين في عملية التلزيم أو لممثليهم المفوضين وفقاً للأصول، كما يحق للمراقب المنصب من قبل هيئة الشراء العام حضور جلسة فتح العروض. كما يمكن للمؤسسة دعوة وسائل الإعلام لحضور هذه الجلسة على أن تلحظ ذلك في ملف التلزيم.

- بعد هذه الدراسة تستبعد من المنافسة العروض التي حكمت عليها لجنة التلزيم بعدم القبول وتعتبر غلافات الأسعار العائدة لها ملكاً للمؤسسة.

- أما العرض المقبول فتفتح غلافات الأسعار العائدة لها في جلسة بحضور العارضين ويقرأ محتواها علناً وتعلن النتيجة مؤقتاً.

يسند الالتزام مؤقتاً إلى من قدم أدنى الأسعار، وفي حال تقدمت عدة عروض بذات السعر الأدنى يصار إلى اعتماد القرعة لاختيار العارض الذي يسند إليه الالتزام مؤقتاً.

على رئيس اللجنة وعلى كل من أعضائها أن يتحلى عن مهامه في اللجنة في حال وقع بأي وضع من أوضاع تضارب المصالح أو توقع الوقوع فيه، وذلك فور معرفته بهذا التضارب.

فتح العروض بحسب الآلية التالية:

يتم فض الغلاف الخارجي الموحد لكل عرض على حدة واعلان اسمه ضمن المشاركين في الصفقة، وذلك وفق ترتيب الأرقام التسلسلية المسجلة على الغلافات الخارجية والمسلمة للعارضين.

1- يتم فض الغلاف رقم (1) (الوثائق والمستندات الإدارية) وفرز المستندات المطلوبة والتدقيق فيها تمهدًا لتحديد وإعلان أسماء العارضين المقبولين شكلاً والمؤهلين للاشتراك في بيان مقارنة الأسعار.

2- يجري فض الغلاف رقم (2) (بيان الأسعار) للعارضين المقبولين شكلاً كل على حدة واجراء العمليات الحسابية اللازمة، وتدوين السعر الإجمالي لكل عرض بما فيه الضريبة على القيمة المضافة في حال كان العرض خاضعاً لها، تمهدًا لإجراء مقارنة واعلان اسم الملزم المؤقت.

- 3- تُصحّح لجنة التلزيم أيّ أخطاء حسابية محضّة تكتشفها أثناء فحصها العروض المقدّمة وفقاً لأحكام دفتر الشروط، وتبلغ التصحيحات إلى العارض المعني بشكل فوري.
- 4- يمكن للجنة التلزيم، في أيّ مرحلة من مراحل إجراءات التلزيم، أن تطلب خطياً من العارض إيضاحات بشأن المعلومات المتعلقة بمؤهلاته أو بشأن عروضه، لمساعدتها في التأكّد من المؤهلات أو فحص العروض المقدّمة وتقييمها.
- 5- سُجّل وقائع فتح العروض خطياً في محضر يوقع عليه رئيس وأعضاء لجنة التلزيم، كما توضع لائحة بالحضور يوقع عليها المشاركون من ممثّلي المؤسسة وهيئة الشراء العام، والعارضين وممثّليهم على أن يشكّل ذلك إثباتاً على حضورهم. تُدرج كل المعلومات والوثائق المتعلقة بوقائع الجلسة في سجل إجراءات الشراء المنصوص عليه في المادة 9 من قانون الشراء العام.
- 6- لا يمكن طلب إجراء أو السماح بإجراء أيّ تغيير جوهري في المعلومات المتعلقة بمؤهلات أو بالعرض المقدّم، بما في ذلك التغييرات الراامية إلى جعل من ليس مؤهلاً من العارضين مؤهلاً أو جعل عرض غير مستوفٍ للمطلبات مستوفياً لها.
- 7- لا يمكن إجراء أيّ مفاوضات بين المؤسسة أو لجنة التلزيم والعارض بخصوص المعلومات المتعلقة بمؤهلات أو بخصوص العروض المقدّمة، ولا يجوز إجراء أيّ تغيير في السعر إثر طلب استيضاح من أيّ عارض.
- 8- تُدرج جميع المراسلات التي تجري بموجب هذه المادة في سجل إجراءات الشراء بحسب المادة 9 من قانون الشراء العام.
- 9- في حال كانت المعلومات أو المستندات المقدّمة في العرض ناقصة أو خاطئة أو في حال غياب وثيقة معينة، يجوز للجنة التلزيم الطلب خطياً من العارض المعني توضيحات حول عرضه، أو طلب تقديم أو استكمال المعلومات أو الوثائق ذات الصلة خلال فترة زمنية محددة، شرط أن تكون كافة المراسلات خطية واحترام مبادئ الشفافية والمساواة في المعاملة بين العارضين في طلبات التوضيح أو الاستكمال الخطية، ومع مراعاة أحكام الفقرة 3 من البند الثاني من المادة 21 من قانون الشراء العام.

11- شروط الأسعار:

يجب أن تشتمل الأسعار على جميع المصارييف والمطالبات والحقوق المترتبة مهما كان نوعها. على العارض أن يذكر في جدول الأسعار وتقدير الكميات قيمة الضريبة على القيمة المضافة بشكل واضح منعاً لأي التباس.

12- استبعاد العارض:

تستبعد الجهة الشارية العارض من إجراءات التلزيم بسبب عرضه منافع أو من جراء ميزة تنافسية غير منصفة أو بسبب تضارب المصالح وذلك في احدى الحالتين المنصوص عندهما في المادة الثامنة من قانون الشراء العام.

13- حظر المفاوضات مع العارضين:

تحظر المفاوضات بين الجهة الشارية أو لجنة التلزيم وأيّ من العارضين بشأن العرض الذي قدّمه ذلك العارض.



14 - الأنظمة التفضيلية:

خلافاً لأي نص آخر، يمكن إعطاء العروض المتضمنة سلعاً أو خدمات ذات منشاً وطنياً فضلية بنسبة //10// عشرة بالمئة عن العروض المقدمة لسلع أو خدمات أجنبية. تُعطى الأفضلية لمكونات العرض ذات المنشاً الوطني.

15 - الطوابع القانونية:

تلصق على مستندات العروض الطوابع القانونية المفروضة وتعطّل وفق الأصول. ان كافة الطوابع والرسوم التي تتوجب وفقاً للأنظمة والقوانين المرعية الإجراء الناتجة عن هذا الإلتزام هي على عائق الملتم بـ ما فيها قيمة الضريبة على القيمة المضافة في حال توجّبها. يُسدد الملتم رسم الطابع المالي البالغ /4/ بالألف خلال خمسة أيام عمل من تاريخ إبلاغ الملتم تصديق الصفقة، و/4/ بالألف عند تسديد قيمة العقد.

16 - ضمان العرض:

حدّدت قيمة ضمان العرض لإشتراك العارض بالإلتزام بـ /600.000.000/ ل.ل. ستمائة مليون ليرة لبنانية. يمكن أن يدفع هذا الضمان نقداً أو بموجب شيك مصرفياً إلى صندوق المؤسسة لقاء إيصال مالي أو أن يقدم بموجب كتاب ضمان مصرفياً صادر عن مصرف مقبول من الحكومة اللبنانية وساري المفعول لفترة لا تقل عن 90 يوماً اعتباراً من التاريخ المحدد لفض العروض على أن يذكر عليه أنه يتجدد حكماً إذا لم تبدِ المؤسسة موافقتها على إلغائه. يعاد ضمان العرض للعارضين الراغبين الذين لم يرِسُ الإلتزام عليهم فور انتهاء جلسة فض العروض. أما العارض الذي رسي الإلتزام عليه فيعاد له ضمان العرض بعد تقديمها ضمان حسن التنفيذ.

17 - قواعد قبول العرض الفائز:

- تقبل المؤسسة العرض المقدم الفائز ما لم:
 - تُسقط أهلية العارض الذي قدم العرض الفائز وذلك بمقتضى المادة 7 من قانون الشراء العام؛ أو
 - يبلغ الشراء بمقتضى الفقرة 1 من المادة 25 من قانون الشراء العام؛ أو
 - يرفض العرض الفائز عند اعتباره منخفضاً انخفاضاً غير عادي بمقتضى المادة 27 من قانون الشراء العام؛ أو
 - يُستبعد العارض الذي قدم العرض الفائز من إجراءات التأمين للأسباب المبيتة في المادة 8 قانون الشراء العام.
- بعد التأكيد من العرض الفائز تبلغ المؤسسة العارض الذي قدم ذلك العرض، كما تنشر بالتزامن قرارها بشأن قبول العرض الفائز (التأمين المؤقت) والذي يدخل حيز التنفيذ عند انتهاء فترة التجميد البالغة عشرة أيام عمل تبدأ من تاريخ النشر، الذي يجب أن يتضمن على الأقل، المعلومات التالية:
 - إسم وعنوان العارض الذي قدم العرض الفائز (الملتم المؤقت)،



- بـ-قيمة العرض، ويمكن إضافة ملخص لسائر خصائص العرض الفائز ومزاياه النسبية إذا كان العرض الفائز قد تم تأكيده على أساس السعر ومعايير أخرى،
- جـ- مدة فترة التجميد بحسب هذه الفقرة،
- 3ـ فور انقضاء فترة التجميد، تقوم المؤسسة بإبلاغ الملزوم المؤقت بوجوب توقيع العقد خلال مهلة لا تتعدي //15// خمسة عشر يوماً.
- 4ـ يوقع المدير العام العقد خلال مهلة //15// خمسة عشر يوماً من تاريخ توقيع العقد من قبل الملزوم المؤقت. يمكن أن تُمدد هذه المهلة إلى //30// ثلاثة أيام في حالات معينة تحدّد من قبل المدير العام.
- 5ـ يبدأ نفاذ العقد عندما يوقع الملزوم المؤقت والمدير العام.
- 6ـ لا تؤخذ سلطة التعاقد ولا الملزوم المؤقت أي إجراء يتعارض مع بدء نفاذ العقد أو مع تنفيذ الشراء خلال الفترة الزمنية الواقعة ما بين تبلغ العرض المعنى بالتلزيم المؤقت وتاريخ بدء نفاذ العقد.
- 7ـ في حال تمنع الملزوم المؤقت عن توقيع العقد، تُصدر المؤسسة ضمان عرضه. في هذه الحالة يمكن للمؤسسة أن تلغى الشراء أو أن تختار العرض الأفضل من بين العروض الأخرى الفائزة وفقاً للمعايير والإجراءات المحددة في قانون الشراء العام وفي ملفات التلزيم، والتي لا تزال صلاحيتها سارية المفعول. تُطبق أحكام هذه المادة على هذا العرض بعد إجراء التعديلات اللازمة.

18- قواعد بشأن العروض المنخفضة الأسعار إنخاضاً غير عاديًّا:

يجوز للمؤسسة أن ترفض أي عرض إذا قررت أن السعر، معتبراً بسائر العناصر المكونة لذلك العرض المقدم، منخفضاً إنخاضاً غير عاديًّا قياساً إلى موضوع الشراء وقيمة التقديرة وتطبق أحكام المادة 27 من قانون الشراء العام في هذا الشأن.

19- الغاء الشراء أو أي من إجراءاته:

يمكن للجهة الشارية أن تلغى الشراء و/ أو أي من إجراءاته في أي وقت قبل إبلاغ الملزوم المؤقت إبرام العقد، وذلك في الحالات التي نصت عليها المادة 25 من قانون الشراء العام.

20- ضمان حسن التنفيذ:

- 1ـ تحدد قيمة ضمان حسن التنفيذ بنسبة 10% من قيمة العقد.
- 2ـ يجب تقديم ضمان حسن التنفيذ خلال فترة لا تتجاوز //15// خمسة عشر يوماً من تاريخ توقيع العقد. وفي حال التخلف عن تقديم ضمان حسن التنفيذ، يُصدر ضمان العرض.

- 3- يبقى ضمان حسن التنفيذ مجدداً طوال مدة التلزيم، ويُحسم منه مباشرةً وبدون سابق إنذار ما قد يتربّط من غرامات أو مخالفات أو عطل أو ضرر يحدثه الملتزم إلى حين إيفائه بكمال الموجبات.
- 4- يعاد ضمان حسن التنفيذ إلى الملتزم بعد انتهاء مدة التلزيم واتمام الإسلام النهائي الذي يجري بعد تأكيد الإدارة من أن التلزيم جرى وفقاً للأصول.
- 5- يكون ضمان حسن التنفيذ إما نقدياً أو شيك مصري يُدفع إلى صندوق المؤسسة، وإما بموجب كتاب ضمان مصرفي غير قابل للرجوع عنه، صادر عن مصرف مقبول من مصرف لبنان يبيّن أنه قابل للدفع غب الطلب، ويقدم ضمان العرض بإسم (المشروع) لصالح المؤسسة.

- 21 - محل إقامة المتعاقدين:

- يجب أن يتضمن العرض إتخاذ العرض محل إقامة مختاراً ضمن نطاق مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان ورقم هاتف و/أو رقم الفاكس و/أو البريد الإلكتروني تبلغ إليه جميع المراسلات العائدة لللتزام.
- إذا لم يبيّن المتعاقدين في عرضه محل إقامته بصورة واضحة، تلخص جميع التبليغات على لوحة الإعلانات في المدخل الرئيسي للمؤسسة وتعتبر هذه التبليغات قانونية وملزمة له.
- إذا تغيّب المتعاقدين عن محل إقامته أو تمنع عن التبلغ بتوقيعه أصل النسخة المراد تبليغه إليها، يعتبر المتعاقدين مبلغاً بواسطة بريده الإلكتروني أو لصق وثيقة التبليغ على باب إقامته وعلى لوحة الإعلانات في المدخل الرئيسي للمؤسسة ويعتبر هذا التبليغ قانونياً وملزماً له.
- تتضمّن الإدارة المختصة في حال التبليغ بطريقة اللصق محضراً يحدد فيه تاريخ وساعة تعليق وثيقة التبليغ ويضم إلى الملف.
- على المتعاقدين إعلام المؤسسة رسمياً بكل تغيير قد يطرأ على مكان إقامته أو بريده الإلكتروني.

- 22 - الضرائب / الرسوم / الجمارك:

كل المصروفات العائدة لدفع الضرائب والرسوم والجمارك والنقل والتغليف والتأمين إلخ ... هي على عاتق المتعاقدين وتعتبر مغطاة بأسعار العرض.

- 23 - منع التنازل أو التلزيم لمعاهد آخر بدون إذن التعاقد الثاني:

لا يمكن للمتعاقدين التنازل عن كل الالتزام أو جزء منه إلى فريق ثالث، ولا تلزم جزء أو أجزاء من التزامه إلا إذا طلب ذلك خطياً من المؤسسة وحصل على موافقتها الخطية، وعدم تجاوز الجزء أو الأجزاء 50% من قيمة العقد.

في كل الأحوال يظل المتعاقدين مسؤولاً شخصياً سواء تجاه المؤسسة أو تجاه الأشخاص أو أي فريق ثالث. يعتبر عملاً ملزماً إلى فريق ثالث كل عمل مسلم إلى أشخاص غير مسجلين نظامياً في سجلات الإستخدام والدفع لدى المتعاقدين.

24 - براءات الإختراع:

على المتعاقد، عند تنفيذ الالتزام، الإمتلاء عن إستعمال أي طريقة أو رسم أو تصميم حائز على براءة إختراع دون إذن مسبق من أصحاب الحقوق على هذه البراءة، وكل حقوق ومستحقات قد تترجم عن مثل هذا الإستعمال تكون كلياً على مسؤولية المتعاقد ونفقة. كما تحتفظ المؤسسة بحق مطالبة المتعاقد بالتعويضات الناتجة عن عدم تقديره بالتدابير المشار إليها أعلاه خاصة في حال ضبطه متلبساً بالمخالفة. على المتعاقد بالإضافة إلى ذلك، تحمل مسؤولية كل مطالبة أو عمل موجه ضد المؤسسة بهذا الخصوص.

25 - حالات القوة القاهرة:

تدرس المؤسسة فقط حالات القوة القاهرة التي يعلمها بها المتعاقد خلال مهلة 10 أيام على الأكثر من حصولها وفي هذه الحالة لا يعطى المتعاقد إلا ما توافق عليه المؤسسة. لن تقبل أية مطالبة بشأن حالة قاهرة إذا مرت أكثر من عشرة أيام على حصول هذه الحالة.

26 - قوانين وأنظمة:

على المتعاقد التقيد بالقوانين والأنظمة اللبنانية النافذة في كل ما له علاقة بالشراء، وعليه أن يحصل مباشرة على التراخيص اللازمة من أجل تأمين المواد أو إستعمال لوازم معينة كل ذلك على همه وحسابه ومسؤوليته.

27 - أشغال غير ملحوظة:

عندما تتبيّن ضرورة تنفيذ أشغال ضمن نطاق الالتزام لم تكن ملحوظة في الأصل أو عندما يتغيّر مصدر المواد المحدد أساساً في الالتزام، على المتعاقد التقدّم الفوري بمذكرات العمل الخطية التي يتلقاها في المؤسسة بهذا الشأن ويعدّ دون تأخير إلى تحضير أسعار جديدة. تحدّد الأسعار الجديدة بالمقارنة مع الأشغال الأكثر تشابهاً. وفي حال التغّير المطلق للقيام بمثل هذه المقارنة، تؤخذ الأسعار الراهنة في البلد. تحسب الأسعار الجديدة وتتناقش بين مندوب المؤسسة والمتعاقد. تخضع الأسعار الجديدة لموافقة المدير العام للمؤسسة. ويبقى المدير العام للمؤسسة وحده صاحب الحق المطلق بإدخال التعديلات وبقضية تمديد المهلة الأساسية ليتمكن المتعاقد من تنفيذ الالتزام.

28 - تغيير في الكميات:

إن الكميات في "تقدير الكميات" موضوعة على سبيل الذكر فقط، ويمكن للمؤسسة بموافقة المدير العام تجاوزها زيادةً أو نقصاناً دون أن يحق للمتعاقد بأية مطالبة أو تعويض أو إعتراض، على أن لا تتعدي النسبة 15% من قيمة الالتزام الإجمالية.



29 - أسباب انتهاء العقد ونتائجها:

أولاً: النكول

يعتبر الملتم ناكلاً إذا خالف شروط تنفيذ العقد أو أحكام دفتر الشروط هذا، وبعد إنذاره رسمياً بوجوب التنفيذ بكافة موجباته من قبل المؤسسة، وذلك ضمن مهلة تتراوح بين خمسة أيام كحد أدنى وخمسة عشر يوماً كحد أقصى، وانقضاء المهلة هذه دون أن يقوم الملتم بما طلب إليه. وإذا اعتبر الملتم ناكلاً، يفسخ العقد حكماً دون الحاجة إلى أي إنذار وتطبق الإجراءات المنصوص عليها في البند (أولاً) من الفقرة الرابعة من المادة 33 من قانون الشراء العام.

ثانياً: الانتهاء

1- ينتهي العقد حكماً دون الحاجة إلى أي إنذار في الحالتين التاليتين:

- أ- عند وفاة الملتم إذا كان شخصاً طبيعياً، إلا إذا وافقت المؤسسة على طلب مواصلة التنفيذ من قبل الورثة.
- ب- إذا أصبح الملتم مفلساً أو معسراً أو حللت الشركة، تطبق عندئذ الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من البند الرابع من المادة 33 من قانون الشراء العام.

2- يجوز للمؤسسة إنهاء العقد إذا تعدد على الملتم القيام بأي من إلتزاماته التعاقدية بنتيجة القوة القاهرة.

ثالثاً: الفسخ

1- يفسخ العقد حكماً دون الحاجة إلى أي إنذار في أي من الحالات التالية:

- أ- إذا صدر بحق الملتم حكم نهائياً بارتكاب أي جرم من جرائم الفساد أو التواطؤ أو الإحتيال أو الغش أو تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب أو تضارب المصالح أو التزوير أو الإفلاس الإحتيالي، وفقاً للقوانين المرعية الاجراء؛
- ب- إذا تحقق أي حالة من الحالات المذكورة في المادة 8 من قانون الشراء العام.
- ت- في حال فقدان أهلية الملتم.

2- إذا فُسخ العقد لأحد الأسباب المذكورة في الفقرة الأولى من هذا البند تطبق الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من البند الرابع من هذه المادة.

رابعاً: نتائج انتهاء العقد

1- في حال تطبيق إحدى حالات النكول أو الفسخ المحددة في المادة 33 من قانون الشراء العام، أو في حال تتحقق حالة إفلاس الملتم أو إعساره، أو في حال وفاة الملتم وعدم متابعة التنفيذ من قبل الورثة، تُتبع فوراً، خلافاً لـ أي نص آخر أحكام الفقرة رابعاً من المادة 33 من قانون الشراء العام.

2- لا يتربّأ أي تعويض عن الخدمات المقدمة أو الأشغال المنفذة من قبل من يثبت قيامه بأي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الفرعية "أ" من الفقرة الأولى من «ثالثاً» من المادة 33 من قانون الشراء العام.

3- ينشر قرار انتهاء العقد وأسبابه على الموقع الإلكتروني للمؤسسة إن وجد وعلى المنصة الإلكترونية المركزية لدى هيئة الشراء العام.



-30 - الاقتطاع من الضمان:

إذا ترتب على الملزم في سياق التنفيذ مبلغ ما، تطبيقاً لأحكام وشروط العقد، حق المؤسسة اقتطاع هذا المبلغ من ضمان حسن التنفيذ ودعوة الملزم إلى إكمال المبلغ ضمن مدة معينة، فإذا لم يفعل اعتباراً ناكلاً وفقاً لأحكام الفقرة (أولاً) من المادة 33 من قانون الشراء العام.

-31 - القضاء الصالح:

كل نزاع أو خلاف عائد للالتزام يحدث بين المؤسسة من جهة والمتعاقد من جهة أخرى سواء أثناء التنفيذ أو بعد الإنتهاء منه وسواء قبل أو بعد إلغاء أو تخلٍ أو توقيف عن تكملة الالتزام، يفصل به أمام المحاكم اللبنانية المختصة. في حال حصول أي خلاف لا يجوز للمتعاقد توقف الأشغال الجارية أو اللاحقة لأي سبب كان تحت طائلة تطبيق التدابير المنصوص عنها في المادة 26/من دفتر الشروط مع إحتفاظ المؤسسة بحق فرض جزاء التأخير عند الإقصاء.

-32 - الإقصاء:

تطبق أحكام الإقصاء على الملزم الذي يعتبر ناكلاً أو الذي يصدر بحقه حكم قضائي وفقاً لما نصت عليه المادة 40 من قانون الشراء العام.

-33 - النزاهة:

تطبق أحكام المادة 110 من قانون الشراء العام.

-34 - الشكوى والاعتراض:

يحق لكل ذي صفة ومصلحة، بما في ذلك هيئة الشراء العام، الإعتراض على أي إجراء أو قرار صريح أو ضمني تتخذه أو تعتمده أو تطبقه أي من الجهات المعنية بالشراء في المرحلة السابقة لتنفيذ العقد، ويكون مخالفًا لأحكام قانون الشراء العام والمبادئ العامة المتعلقة بالشراء العام، وتطبق أحكام الفصل السابع من قانون الشراء العام في هذا الشأن، على ان تتبع إجراءات الإعتراض المعمول بها لدى مجلس شورى الدولة لحين تشكيل هيئة الإعتراضات المنصوص عنها في قانون الشراء العام.



35 - تحفظات المتعاقد:

على المتعاقد ان يقدم جميع تحفظاته واعتراضاته التي يترتب عنها دفع أي مبلغ مرفقة بتبرير المبالغ المضبوطة أو المفصلة والمعللة التي يطالب بها وذلك تحت طائلة رد طلبه وفقدان حقه. كما عليه أن يرفق مع تحفظه بشأن التأخير أو تمديد المهلة الأسباب الموجبة بالتفصيل مع اثبات الواقع التي أدت إلى ذلك مع بيان مدة التمديد المطلوبة تحت طائلة فقدان حقه بها.

36 - التقيد بجدول الأسعار:

ان الأسعار الافرادية المدونة والمفقطة او التزيل المئوي المدون والمفقط في جدول الأسعار هي التي يعول عليها، وفي حال وجود تناقض بين مستندات الالتزام فان نص جدول الأسعار يعتبر وحده صحيحاً ويقتضي الرجوع اليه للوقوف على تفاصيل ومواصفات الأشغال المطلوبة، مع العلم أنه يعول على النسخة الأساسية لكل مستندات الالتزام دون بقية النسخ.

37 - رفع السرية المصرفية:

ان يعتبر العارض فور تقديم العرض ملتزماً برفع السرية المصرفية عن الحساب المصرفي الذي يودع فيه أو ينتقل إليه أي مبلغ من المال العام المتعلق بهذا التزيم، سنداً للقرار رقم 17 تاريخ 12/5/2020 الصادر عن مجلس الوزراء.

38 - دفع المبالغ المتوجبة:

تحسب المبالغ المتوجبة تبعاً للكميات المنفذة فعلياً ووفقاً للقياسات الناتجة عن الكيل شرط أن تكون هذه الأشغال مطابقة لموجبات الصفة وشروطها.

لا يجوز الشروع في عمل يحجب عملاً آخر تم، ما لم يكن المهندس قد تحقق من قياساته وأبعاد الأشغال السابقة ومناسبيها بحضور المتعاقد أو مندوبيه وتأكد من تدوينها في دفتر الكيلو.

يقدم المتعاقد إستناداً إلى تقارير كيل الكميات المنفذة كشوفات تتضمن بيان الكميات الأساسية للصفقة والكميات المنفذة تباعاً، وقيمتها. يجري الدفع بموجب هذا الكشف بعدأخذ الموافقات اللازمة عليه وبعد حسم التوقيفات المحددة في المادة "التوقيفات العشرية" اللاحقة.

يقدم المتعاقد كشف حساب عاماً ونهائياً يرفق بكشوفات الكميات والمستندات الازمة.

في حال وجود إعتراضات على قيمة كشف الحساب العام والنهائي، يصرف فقط المبلغ المقبول من المؤسسة، طالما لم تجرِ تسوية بشأن هذه الإعتراضات بين المؤسسة والمتعاقد.
إن جميع المعاملات المالية والمدفوعات تنظم بالعملة اللبنانية.



39 - التوقيفات العشرية:

عند كل دفع، يجري على سبيل الضمان توقيف 10% (عشرة بالمئة) من القيمة المستحقة. يظل هذا التوقيف مربوطاً بضمان الإرتباطات المتعاقد عليها حتى الإسلام النهائي.

40 - غرامة التأخير:

يخضع المتعاقد لغرامة تأخير تساوي واحد بالألف من قيمة العقد عن كل يوم تأخير بعد إنتهاء المهلة التعاقدية. غير أنه لا يمكن للمجموع الإجمالي لغرامة التأخير أن يتجاوز عشر القيمة الإجمالية للعقد.

تعتبر مدة الصفقة نهائية ويدخل ضمنها أيام الآحاد والأعياد والعطل، كذلك يدخل ضمنها التأخير الناتج عن الأمطار والرياح والزوابع وتغييرات الطقس والعرقيل من أي نوع كانت وكل ما هنالك من إستعدادات وتحضرارات لحسن سير العمل.

يبقى المدير العام للمؤسسة صاحب السلطة والرأي الأخير في ما يعود لتمديد مهلة التنفيذ ولإعفاء الملتم من غرامات التأخير أو قسم منها.

41 - الاستلام المؤقت:

بعد انتهاء مدة الصفقة يطلب المتعاقد استلاماً مؤقتاً، عندها يعمد إلى هذا الاستلام من قبل المؤسسة بحضور المتعاقد. في حال غياب المتعاقد يذكر ذلك في المحضر.

على المتعاقد أن يعلم المؤسسة عن التاريخ الذي تنتهي به الأعمال المطلوبة منه في هذه الصفقة والذي يكون به على استعداد لتسليم الأشغال إلى المؤسسة تسليماً مؤقتاً، وذلك قبل أسبوع واحد على أقل تعديل من ذلك التاريخ، وذلك بموجب كتاب يوجهه إلى المؤسسة ويوافق عليه المهندس. ويحق للمؤسسة إذا وجدت في الأعمال والم المواد الجاري تسليمها أي نقص أو عيب أو مخالفة لشروط الصفة ان ترفض استلامها أو ان تطلب إلى المتعاقد استكمال تلك النواقص وتصليح تلك العيوب وإزالة تلك المخالفات قبل اعتبار الاستلام المؤقت ممكناً. وإذا كانت تلك النواقص والعيوب والمخالفات الملحوظة من النوع المحدود، أو التي يمكن تصليحها بسهولة نسبية فيإمكان المؤسسة استلام الأعمال المنجزة أو اي جزء منها استلاماً مؤقتاً وتسجيل النواقص والعيوب والمخالفات في تحفظ خاص ليجري اما استكمالها وانجازها من قبل المتعاقد خلال مدة تحدده او حسم مبلغ من استحقاقه مساو حسب تقدير المؤسسة ل تلك العيوب والنواقص لاستكمالها المؤسسة فيما بعد وفي الوقت الذي تراه مناسباً.

ان كل تأخير من قبل المتعاقد في تقديم هذا الملف النهائي يؤدي إلى تأخير مماثل في تنظيم محضر الاستلام المؤقت والكشف النهائي ومحاسبة المتعاقد إذ لا تعتبر الأشغال قابلة للاسلام ما لم يقدم الملف المذكور.



- 42 - مهلة الضمان:

حددت مهلة الضمان بثلاثة أشهر اعتباراً من الاستلام المؤقت لهذا الالتزام. على المتعاقد، خلال فترة الضمان، ان يصون كل الأشغال التي قام بتنفيذها على اكمل وجه وحتى يوم الاستلام النهائي. عليه ان يعمد فوراً إلى تصلاح كل شائبة قد تظهر على أي جزء من الأشغال وتصلاح ورفع كل عطل وضرر ناتج عن أشغاله ويلحق بأملاك الغير حتى تاريخ الاستلام النهائي وعليه ان يبادر إلى إجراء التصالحات فور اخطاره بذلك ضمن مهلة أقصاها عشرة ايام تبدأ من تاريخ تبلغه الأخطار. فإذا انقضت هذه المهلة ولم يبادر إلى إجراء التصالحات اللازمة حق للمؤسسة ان تقوم باجرائها على عاتق الملتزم ومسؤوليته بالطرق التي تراها مناسبة، دون ان يحق له الاعتراض. وتقطع أكلاف هذه العملية من توقفات أو ضمانات الملتزم أو بواسطة التحصيل القانوني إذا فاقت هذه التوقفات أو الضمانات. من جهة أخرى وحتى بعد الاستلام النهائي.

يرفض الاستلام النهائي إذا لم تنفذ كل التصالحات المطلوبة بموجب طلبات أو مذكرات تبلغها الملتزم.

- 43 - الاستلام النهائي:

مع طلب إجراء الاستلام النهائي للأشغال يقدم المتعاقد إلى المؤسسة ملفاً من نسخة واحدة على ورق ونسخة على قرص مدمج يشمل كل خرائط التنفيذ (As Built Drawings). ترفض هذه الخرائط ويعاد تنظيمها من قبل المتعاقد إذا ظهرت فيها أخطاء أو نواقص.

يجري الاستلام النهائي بعد نهاية مهلة الضمان التي تلي الاستلام المؤقت. على المتعاقد أخطر المؤسسة خطياً بالتاريخ الممكن اجراءه فيه. تعمد المؤسسة إلى إجراء الاستلام النهائي بعد التأكد من عدم وجود أي عيوب أو نواقص في التنفيذ.

- 44 - إعادة التأمينات:

تعاد التوقفات العشرين وضمان حسن التنفيذ إلى المتعاقد خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإستلام النهائي وبعد أن يكون قد قام بجميع إلتزاماته.

- 45 - جمع المعلومات عن شروط الأشغال:

إن للمعلومات الفنية والإرشادات المعطاة في مستندات الصفقة صفة توجيهية عامة، وعلى المتعاقد مراجعتها والتدقيق فيها بوسائله الخاصة وعلى مسؤوليته.

لن يحق للمتعاقد رفع أية مطالبة بسبب نقص في المعلومات.



46- ممثل المؤسسة:

تحفظ المؤسسة بحق تسمية مهندس تكون له صفة اعطاء أو نقل مذكرات العمل إلى المتعاقد. ان مراقبة تنفيذ الأشغال من قبل المهندس أو من مندوبيه لا تتفصل مسؤولية المتعاقد في تأدية التزاماته كاملة بأمانة ودقة واتقان.

47- مذكرات العمل:

يمكن للمتعاقد خلال فترة التنفيذ ان يتلقى من المهندس مذكرات عمل خطية، وعليه أن يتقيى بها بدقة. عندما يقرر المتعاقد بأن تعليمات مذكورة عمل تفوق موجبات عقده، عليه تحت طائلة الاسقاط، تقديم ملاحظاته الخطية المبررة بشأن هذه التعليمات خلال مهلة 10 أيام. الاعراض لا يوقف تنفيذ مذكرة عمل، إلا إذا أمرت المؤسسة بغير ذلك.

48- أشغال الليل:

يحق للمؤسسة الطلب إلى الملزم تنفيذ أشغال عائدة إلى جزء أو بعض أجزاء من الورشة أثناء الليل وذلك لعدم عرقلة السير أو لأية أسباب أخرى تراها ضرورية ولا يحق للملزم بأية مطالبة أو تعويض.

49- عقود التأمين:

على المتعاقد، قبل بدء التنفيذ وعلى نفقته، أن يعقد تأميناً ضد حوادث العمل لعماله وموظفي المؤسسة الموجودين على الورشة، والآليات والحوادث المسببة للغير عند شركة تأمين مسجلة وفقاً للأصول. تخضع قيمة عقود التأمين وشروط تطبيقها لموافقة المدير العام للمؤسسة دون أن يعف ذلك المتعاقد من مسؤوليته الكاملة. يجب أن يظل التأمين ضد حوادث العمل قائماً طيلة فترة العمل في الورشة. يعتبر واجب المتعاقد بعد التأمين مطبقاً في حال سمحت المؤسسة للمتعاقد بتلزيم صفتة لفريق ثالث وقام هذا الفريق بعقد التأمين. على المتعاقد تقديم البوليصة أو البواصص ومخالصات الأقساط للمؤسسة.

50- إعداد الورشة وتجهيزها:

كل الأشغال والمستلزمات العائدة لإعداد كل ورشة وتجهيزها هي على عاتق المتعاقد، بما فيه تأمين الطرق إلى الأماكن العامة، وتعتبر الأكلاف الناتجة داخلة في أسعار العرض، كذلك الأكلاف الناتجة عن إعادة الاماكن إلى حالتها الأصلية بعد انتهاء الورشة.

يتوجب على المتعاقد تحت عنوان اعداد الورشة وتجهيزها، تأمين استمرارية السير على الاملاك العامة والطرق إلى الاملاك المجاورة. وعليه الإشارة ليلاً ونهاراً، بشكل مناسب، إلى كل حاجز ناتج عن ذلك فوق الأملك العامة.
يبقى المتعاقد هو المسؤول الوحيد عن الأشغال من جميع الوجوه وخاصة فيما يتعلق بسرقة المعدات والتجهيزات وأي مواد موجودة على الورش.

وسلم مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان المتعاقد الطلبات اللازمة التي عليه ان يقدمها إلى الجهات المعنية للحصول على التراخيص أو الإجازات اللازمة لتنفيذ الأشغال ويكون المتعاقد مسؤولاً مسؤولية تامة عن الحصول على هذه التراخيص أو الإجازات وعن عدم تنفيذ القوانين والأنظمة النافذة.

يباشر المتعاقد بتنفيذ الأشغال بعد الحصول على التراخيص أو الإجازات اللازمة وبعد تقديم المتعاقد شهادات صادرة عن الإدارات المعنية تثبت انه أخذ علمًا بموقع تمديدات الهاتف والكهرباء والمجارير والتمديدات المائية في الشوارع التي تقع فيها الورشة.

على المتعاقد في حال تأخر حصوله على التراخيص أو الإجازات اللازمة ان يبدأ بتنفيذ الأشغال على مسؤوليته المطلقة، تدخل في هذه المدة أيام الأحد والأعياد والعطل.

يمكن تمديد المهلة المذكورة أعلاه في حال تقدم المتعاقد بالأسباب التبريرية المثبتة بالوقائع والمستندات التي حالت دون الحصول على التراخيص وذلك قبل ثلاثة أيام على الأقل من انتهاء كل مهلة.

يتحمل الملتم كل المصارييف والرسوم والتأمينات وأية مصاريف أخرى من أي نوع كانت مطلوبة من قبل البلديات أو الوزارات للحصول على هذه التراخيص والإجازات العائدة لتنفيذ الأشغال وتعتبر هذه المصارييف والرسوم والتأمينات مغطاة بأسعار الالتزام.

ان استرداد قيمة التأمينات التي قد يدفعها الملتم إلى الإدارات أو الباقي منها سيكون على عاتق الملتم وذلك حسب التعليمات والأنظمة المحددة من قبل هذه الإدارات.

51 - معدات الورشة:

على الملتم بعد توقيع العقد تأمين كافة المعدات اللازمة لتأمين حسن تنفيذ الصفقة.
وتقديم كل معدات الورشة اللازمة لتنفيذ الأشغال وإستعمال الأماكن والتجهيزات العامة. وعلى المتعاقد تسيير وصيانة وتصليح هذه المعدات على نفقته.

يتحمل الملتم كل المصارييف والرسوم والتأمينات اللازمة للإستحصال على عداد كهرباء في حال توجّبه أو نقله من مكان إلى آخر، وبعد موافقة المؤسسة، مع الوصلات والتركيب وكلفة تقديم الطلبات وملاحقة التراخيص والإجازات للحصول على هذه الإشتراكات التي يجب أن تكون بإسم المؤسسة.

52 - نوعية التجهيزات والمواد ومصادرها:

-1 التجهيزات والقطع المستعملة لتنفيذ الوصلات

يجب أن تكون هذه القطع والتجهيزات جديدة مطابقة للأوصاف الملحوظة في دفتر الشروط هذا.
وإذا ثبّت أن أوصاف هذه القطع والتجهيزات لا تطابق الأوصاف الملحوظة تقوم المؤسسة بإذن الملتم رسمياً بوجوب التنفيذ بكامل موجباته وذلك ضمن مهلة معينة يعود لها أمر تحديدها وإذا إنقضت المهلة المحددة دون أن يقوم الملتم بتتنفيذ ما طلب منه يحق للمؤسسة رفض الإسلام بالنسبة للقطع والتجهيزات المخالفة وإتخاذ التدابير التي تراها مناسبة على حسابه ومسؤوليته ولا يحق له المناقشة بقيمة الأكلاف مهما بلغت.

أما إذا كان عدم التطابق غير جوهري فيعود للمؤسسة وحدها أمر تقدير الغرامات التي يجب فرضها على الملتم.

-2 باقي المواد

يجب أن تكون هذه المواد من أجود الأصناف لكل نوع. لا يمكن إستعمالها إلا بعد التأكيد منها وقبولها من قبل المهندس أو المكلفين من قبله. بالرغم من هذا القبول، ولحين الإسلام النهائي للأشغال يمكن أن ترفض هذه المواد من قبل المهندس في حال فوجئ برداء النوعية أو بسوء الإستعمال، وعلى المتعاقد إستبدالها عند ذلك على نفقته.

يمكن للمهندس رفض المواد أو المعدات التي يجلبها المتعاقد لإستعمالها في الأشغال إذا كانت لا تناسب مع المهمة أو لا تتواجد فيها الشروط الفنية، عندها، على المتعاقد سحبها من الموقع دون تأخير وجلب غيرها.

تخضع مصادر المواد الداخلة في تنفيذ الأشغال إلى موافقة المهندس قبل البدء في التنفيذ، ويمكن للمهندس الطلب من المتعاقد إجراء الإختبارات على عينات تؤخذ لتحديد مدى مطابقتها للمواصفات، على أن مطابقة نتائج الإختبارات على هذه العينات لا يحل مسؤولية المتعاقد عن المواد الموردة على موقع الأشغال والتي سيصير أخذ عينات أخرى منها في أي وقت قبل تنفيذ العمل وأثناءه.

إذا إتضح أن مصادر المواد التي سبق إعتمادها لم تعد تفي بالمواصفات فيجب على المتعاقد أن يجهز مواد صالحة من مصادر أخرى معتمدة، مع العلم أن جميع المواد المستعملة عرضة للتلفيش والإختبارات في أية لحظة، ولا يصرح للمتعاقد بإستعمال المواد المرفوضة وعليه نقلها خارج نطاق العمل على حسابه ومسؤوليته.

53 - نقل المواد وتخزينها:

يجب أن تنقل المواد بطريقة تمنع تلفها أو تغيير خصائصها، وفي حالة نقل المواد الصلبة القابلة للإختلاط فيجب العناية التامة بها لعدم إختلاطها بالأترة والمواد الغريبة الأخرى، وأن يكون نقلها بطريقة تمنع الإنفصال للأحجام المختلفة. كما يجب حفظ هذه المواد في أماكن توافق عليها الإلزام المحلي الممثلة بالبلدية أو من يقوم بأعمالها ولا تؤثر سلباً على حركة المرور.

تخزن المواد التي تتأثر بالأحوال الجوية داخل أماكن ضمن نطاق الإلتزام مسقوفة ومعزولة ضد الحرارة والرطوبة.

وللمؤسسة الحق في إعادة إجراء الإختبارات على أي مواد سبق قبولها وجرى تخزينها لأية فترة بحيث لا يصرح بإستعمالها إذا ظهر فيها تلف أثناء عملية التخزين، وعلى المتعاقد في مثل هذه الحالة نقل المواد التالفة خارج نطاق العمل على حسابه ومسؤوليته.

54 - اختبارات المواد:

تؤخذ العينات المراد إجراء الإختبار عليها بمعرفة المهندس أو مندوبيه، ومن المواد الموردة على موقع الأشغال. وإذا رأى المهندس لأسباب عملية أخذ العينات من مصادر التوريد قبل نقلها إلى موقع العمل فلا يمنع هذا من حقه في رفض أي مواد يتم نقلها إلى موقع العمل وتكون غير مطابقة للمواصفات. ويتوارد على المتعاقد تقديم جميع التسهيلات الالزام لجمع العينات ونقلها وفق توجيهات المهندس، ولا يمكنه إستعمال المواد التي أخذت العينات منها إلا بعد أن تظهر نتائج الإختبار وإنطباقها على المواصفات الموضوعة لها، على أن يقدم المتعاقد العينات دون مقابل.

يقوم المتعاقد بإجراء جميع الإختبارات المطلوبة والالزام للتأكد من مطابقة المواد للمواصفات بإشراف المهندس مع مراعاة المادة "مراقبة الأشغال" المذكورة لاحقاً وذلك على حسابه وبواسطة أخصائيين في أحد المختبرات المعتمدة والمشهود لها بالكفاءة الالزام والموافق عليها من الإداره.

إذا تبين بنتيجة الإختبارات أن بعض المواد لا تطابق المواصفات الموضوعة لها يطلب المهندس من المتعاقد نقلها خارج نطاق العمل خلال مهلة محددة وإستبدالها بأخرى مطابقة للمواصفات، فإذا لم يمتثل للطلب تقوم المؤسسة بنقلها على حسابه ومسؤوليته إلى أي جهة تراها مناسبة ولا يحق للملزم مناقشتها بالتكليف مهما بلغت.

55 - فتح الطرق وتأمين السير:

يتوجب على المتعاقد فتح الطرق الالزام لتأمين إيصال المواد إلى موقع العمل وقطع الحد الأدنى اللازم من الأشجار عند الحاجة حفاظاً على الطبيعة وذلك على نفقته الخاصة. كما يتوجب عليه إدخال التعديلات الفنية على المجاري والبني التحتية التي قد ت تعرض تنفيذ أشغاله وكذلك عليه أن يتخذ، على نفقته الخاصة، التدابير المقتضاة كي لا يتوقف السير أثناء تنفيذ أشغاله.

56 - تعويض أخذ أو إستيداع أتربة:

إن جميع تعويضات أصحاب الأراضي وسائر ذوي الشأن من جراء أخذ أتربة أو إستيداعها هي على عاتق المتعاقد. ويتم إستيداع الأتربة الناتجة عن الحفرات في أماكن ومکبات توافق عليها الإدارة المحلية الممثلة بالبلدية أو من يقوم بأعمالها.



57 - إزالة الأشغال غير المطابقة:

على المتعاقد أن يقوم فوراً وبالطريقة التي يوافق عليها المهندس وضمن المهلة التي يحددها المهندس بصلاح جميع الأشغال المنفذة التي يتبيّن عدم مطابقتها للمواصفات الفنية سواء كان ذلك نتيجة سوء الصنع أو إستعمال مواد رديئة أو نتيجة لإهمال المتعاقد أو لأي سبب منه، وفي حال تأخر المتعاقد عن القيام بذلك تقوم المؤسسة بتنفيذ التصليحات على حسابه ومسؤوليته.

58 - إيقاف العمل بسبب مخالفات:

للمهندس المشرف الحق بتوقيف أعمال المتعاقد حينما يكون هناك مخالفات في التنفيذ لدفتر الشروط وعدم إنصياع المتعاقد لمعالجتها الفورية ولا يحق للمتعاقد المطالبة بتمديد مدة الصفقة أو بأي تعويض مهما كان نوعه لقاء هذا التوقف وعلى المتعاقد، وعلى نفقة الخاصة وبدون تأخير، أن يقوم بمعالجة المخالفة بالشكل اللازم لتثال موافقة المهندس، ولا يمكنه تحملة العمل أو معاودته إلا بعد إزالة المخالفات كافة.
ذلك يمكن للإدارة توقيف أعمال المتعاقد مؤقتاً من أجل التوافق بين هذا المشروع وأشغال أخرى تنفذ في نفس الوقت، ولا يحق للمتعاقد المطالبة بأي تعويض مهما كان نوعه لقاء هذا التوقف.

59 - حسن تنفيذ الأشغال:

يجب أن تنفذ الأشغال بدقة وعناية وفقاً للمسطحات والمعطيات الفنية ولطبيعة الأشغال ولقواعد الفن.

60 - تدقيق المستندات والمصورات / تحضير الخرائط التنفيذية:

يجب على المتعاقد، وعلى مسؤوليته، أن يعمد قبل البدء بالتنفيذ ووضع الخرائط التنفيذية إلى التثبت من نتائج سبر الأغوار، والموافقة عليها من قبل مندوب الإدارة.
على المتعاقد، قبل بدء التنفيذ القيام على نفقة ومسؤوليته بالأعمال التالية:

- إجراء المسح الطبوغرافي الخاص به وأخذ الشقلات.
- إجراء فحوصات سبر الأغوار لتحديد نوعية وقوف التربة.
- اعداد الخرائط التنفيذية بعد اعداد تقرير عن الحسابات الهندسية calculation note واجراء كل الاعمال الهندسية اللازمة لحسن تنفيذ الاشغال المطلوبة.

يحق للمؤسسة عندما ترى ذلك مناسباً أن تطلب من الملزم إجراء تعديلات على التصميم هذا دون أن يحق للمتعاقد الإعتراض أو المطالبة بأي تعويض نتيجة لذلك.



61- تركيز الأشغال:

يجري تركيز الأشغال بواسطة الملتم وعلى نفقةه ومسؤوليته أمام مهندس الإدارة أو من ينوب عنه وفقاً للخريطة والمصورات التنفيذية المحضرة من الملتم والمتفق عليها من قبل الإدارة، وعلى الملتم أن يأخذ موافقة المهندس على هذا التركيز عند إنجازه وقبل المباشرة بالعمل. وعلى كل حال فإن الملتم يبقى وحده مسؤولاً عن التركيز وأخطائه تجاه الإدارة.

62- تعيين المهندس والوكلاء:

على المتعاقدين فور تسلمهم موقع العمل لتنفيذ الأشغال، أن يعين مهندساً ووكيلاً دائماً على الورشة لمراقبة تنفيذ الأشغال ولغاية إنجازها ويجب أن يكونا مقبولين من المؤسسة ويعتبران صالحين حكماً لإجراء الكيول وتسييرها وإسلام التعليمات والمذكرات والخرائط والتبيغات والقرارات الخ،... وذلك طيلة مدة تنفيذ الأشغال ولغاية تصفية حسابات المتعاقدين النهائية وعلى الوكيل أن يكون موجوداً بصورة دائمة على الورشة، ويحق للمؤسسة الطلب إلى المتعاقدين إبدال مهندسه ووكيله إذا تبين لها أنها غير كفوئين بالتنفيذ وفقاً لمطالبات دفتر الشروط هذا، على أن تؤخذ موافقة المؤسسة المسقبة على المهندي والوكيل البديلين.

يجب على المتعاقدين أن يقدم قائمة تسلسلية بالأشخاص المقيمين في الورشة والمؤهلين لتمثيله في حال غياب المهندي أو الوكيل بحيث أن كل تبليغ عائد للإلتزام يستلمه أحدهم حسب ترتيبه في القائمة يعتبر تبليغاً صحيحاً وقانونياً. على المتعاقدين الحضور إلى مكتب المهندي ومرافقته في جولاته كلما طلب المهندي ذلك.

63- جهاز مستخدمي المتعاقدين:

على المتعاقدين أن يضع على الورشة مجموعة كاملة مؤلفة من الجهاز البشري اللازم وكل المعدات والمواد لتنفيذ الأشغال. ويجب أن يكون هذا الجهاز البشري حائزًا على المعرفة الفنية الازمة لإيصال تنفيذ الأشغال إلى نهاية جيدة وأن يخضع لموافقة المؤسسة المسقبة.

يمكن للمهندي أن يفرض تغيير أو طرد وكيل أو عمال المتعاقدين لعدم الطاعة أو عدم الكفاءة أو نقص في الإستقامة. يبقى المتعاقدين على كل حال، مسؤولاً عن الغش وسوء التنفيذ الذي قد يرتكبه وكيله أو عماله في تقديم أو إستعمال المواد.

64- اجتماعات الورشة:

الاجتماع على الورشة، وهو أسبوعياً من حيث المبدأ، هو الطريقة العادلة للإتصال بين المهندي والمتعاقدين، وعلى المتعاقدين أو ممثله الإشتراك فيه. يوضع بشأن هذه الاجتماعات محاضر موقعة من الطرفين وتعتبر تعليمات المهندي إلى المتعاقدين الواردة فيها بمثابة مذكرات عمل.



65- أيام وساعات العمل:

يجب متابعة العمل كل أيام الأسبوع بإستثناء أيام العطل والأحد والأعياد التي يتوجب للعمل فيها أخذ إذن مسبق من المؤسسة وحضور المهندس.

يمكن للمتعاقد، في ظروف خاصة، زيادة ساعات العمل أو العمل ليلاً شرط الحصول على إذن خطى من المهندس، الذي يمكنه أن يرفض إعطاء هذا الإذن.

66- مراقبة الأشغال:

للمهندس الحق في كل وقت بالوصول إلى أماكن العمل ومراقبة التنفيذ، وعلى المتعاقد أن يقدم له كل التسهيلات التي تمكنه من إجراء كل معاينة، أو فحص أو تحقق لازم.

على المتعاقد أن يحضر التقارير اليومية المتعلقة بسير العمل في الالتزام بحسب النموذج المعتمد من قبل المؤسسة والتي تتبيّن:

- التاريخ
- حالة الطقس
- التجهيزات والآليات
- اليد العاملة بالتفصيل
- سرد الأعمال المنجزة وجميع الواقع الحاصلة
- الملاحظات
- أية معلومات أخرى مفيدة

يمكن للمؤسسة أن تطلب إرفاق هذه التقارير بصور رقمية أو أي مستندات أخرى.

يوضع مهندس الملزم ويسجل كل الكميات المنفذة على هذه التقارير التي يجب أن يقدمها المتعاقد دورياً إلى المهندس للتوقّع بالموافقة.

لا يجري تغطية أو حجب أي منشأة بدون موافقة المهندس. على المتعاقد إخبار المهندس خطياً في كل مرة تكون فيها الأشغال على وشك أن تصبح جاهزة للمعاينة وسيعدم المهندس بدون تأخير غير معلم إلى معاينتها وإجراء الكشف على هذه الأشغال وعلى كيولها.

يحتفظ المهندس بحقه في طلب كل التجارب التي يراها ضرورية لمراقبة المواد والأشغال. كل الأكلاف الناتجة عن هذه التجارب، بإستثناء أكلاف المختبر، هي على عاتق المتعاقد. يعين المهندس المختبر حيث ستجرى التجارب.

67 - عوائق لحركة السير وأضرار على الأماكن المجاورة:

يجب أن تتفذ كل العمليات الضرورية لتنفيذ الأشغال ضمن النطاق الذي تسمح به موجبات الصفة، بشكل لا يسبب عوائق للراحة العامة، أو لإستعمال الطرق العامة أو الخاصة التي تخدم الأماكن العائدة للمؤسسة أو للغير والوصول إليها. على المتعاقد أن يؤمن على مسؤوليته وحسابه كل ما يلزم لسلامة وحسن سير تنفيذ الأشغال لا سيما الحراسة وجميع التدابير للدلالة على الأشغال، ويعتبر المتعاقد مسؤولاً مباشرة تجاه الغير عن كل حادث يحصل للأشخاص والمنقولات ولوسائل النقل من جراء الأشغال التي يقوم بها والمنشآت التي ينفذها والتحويرات التي يدخلها على اتجاهات السير والأتربة والمواد التي يضعها على موقع الورشة والطرقات المحيطة بها.

يجب على الملتم أن يشير إلى كامل الحفريات المقاومة ليلاً ونهاراً، وذلك بواسطة لافتات وإشارات سير خاصة وبواسطة شريط متين يحمل شرائح من ورق بلاستيك حمراء وببيضاء عاكسة للضوء وتحمل إسم مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، ويبثت الشريط على أعمدة بالعدد اللازم على طول الحفريات غير المردومة بعد.

يجب وضع (3) ثلاث لافتات مكتوب عليها خفف السرعة - أشغال على بعد (200) متر ومائة متر عند أول كل حفريه وفي كل إتجاه للسير ويجب أن تكون هذه اللافتات مطلية باللونين الأحمر والأبيض بطلاء عاكس للضوء. يجب إضاءة إشارات وامضة كل خمسين متراً على طول كل حفريه إبتداءً من غروب الشمس وعلى الملتم تأمين الحراسة الليلية الضرورية لحفظ وتشغيل الإشارات الضوئية وتشغيل الإنارة.

يجب على الملتم أن يتقيد تماماً بالتعليمات المذكورة أعلاه وإنما سوف يتعرض للغرامات اليومية التالية والتي لا يعفى منها إلا بقرار من المدير العام للمؤسسة:

- | | | |
|--------------------------|------------|----------------------------|
| عشرون مليون ليرة لبنانية | 20.000.000 | - عدم وجود حاجز |
| عشرة ملايين ليرة لبنانية | 10.000.000 | - حاجز غير مطابق للمواصفات |
| عشرة ملايين ليرة لبنانية | 10.000.000 | - عدم وجود لافتات |
| عشرة ملايين ليرة لبنانية | 10.000.000 | - عدم وجود إشارات ضوئية |

على المتعاقد أن يتخذ كل الإجراءات الالزمة والسرعة تقديراً لكل ضرر قد يلحق بالغير من منتفعين وأصحاب أراضٍ ومنشآت مجاورة.

يحق للمؤسسة في الحالات المستعجلة والضرورية أو لأسباب لها وحدها حق تقديرها، أن تطلب من المتعاقد أن ينجز فوراً العمل المتعلق بقسم من الأشغال وإذا لم يمثل المتعاقد يحق للمؤسسة أن تعمد فوراً وبدون سابق إنذار إلى إنهاء هذه الأشغال وذلك على نفقة المتعاقد ومسؤوليته وأن تسدد النفقات المترتبة عن هذا العمل من أصل إستحقاقاته لدى المؤسسة أو بواسطة سندات تحصيل وذلك دون أن يحق له الإعتراض على هذا التببير أو التحفظ بشأنه.

يحق للمؤسسة بناءً على ملاحظتها الخاصة في كل مرة تعتبر فيها أن قسماً من الحفريات والمنشآت تشكل عائقاً أو خطراً أن تطلب من المتعاقد أن يعمد خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام إلى إنجاز العمل في هذا القسم وإعادته إلى حاله السابقة وإذا لم يمثل المتعاقد لأحكام هذا الأخطار فإنه يحق للمؤسسة أن تعمد فوراً وبدون سابق إنذار إلى القيام بهذه الأعمال



وذلك على نفقة المتعاقدين ومسؤوليته وأن تسدد النفقات المترتبة عن هذا العمل من أصل إستحقاقات المتعاقدين لدى المؤسسة أو بواسطة سندات تحصيل وذلك دون أن يحق للمتعاقدين الإعتراض على هذا التدبير أو التحفظ بشأنه.

68 - وجود متزامن لتعهادات أخرى والعلاقة معها:

تحتفظ مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان بحق تنفيذ أي عمل غير ملحوظ أساساً في الأشغال الملزمة إلى المتعاقدين، بواسطة متعاقدين آخرين. ولا يمكن للمتعاقدين أن يستفيدوا مما قد ينتج عن ذلك ليتهرّب من موجبات صفتته. على المتعاقدين، طيلة مدة تنفيذ العقد، أن يكون على صلة مع بقية المتعاقدين كلما أعلنته بهم المؤسسة لتسوية المسائل المتعلقة بتنفيذ الصفة والتي تؤثر على الأشغال الملزمة لهؤلاء المتعاقدين. في حال وجود صعوبات أو خلافات يجب إعلام المؤسسة بها بسرعة ويجب على الجميع القبول بحكمها.

69 - أشياء عثر عليها في الحفريات:

تحتفظ المؤسسة بحق ملكية المواد التي توجد في الحفريات وما يجري هدمه فيها على أن يعوض على المتعاقدين لقاء عناياته الخاصة. وتحتفظ المؤسسة كذلك بالقطع الفنية من كل نوع التي قد يعثر عليها على أن يعوض على صاحب الحق.

70 - حوادث - مسؤولية المتعاقدين:

يكون المتعاقدين مسؤولاً عن كل الحوادث والأضرار المسببة للغير من وجود الورشة. لن تكون المؤسسة في أي حال مسؤولة عن الأضرار أو التعويضات القانونية التي تدفع في حالة الحوادث التي يمكن أن تصيب عمال ومستخدمي المتعاقدين أو من يلزمهم، يضمن المتعاقدين المؤسسة ضد كل طلب تعويضات أو فوائد أو رفع ضرر وكذلك ضد كل مطالبة أو شكوى أو نفقة أو عباء ومصاريف من أي نوع كانت عائدة لهذه الحوادث. وكذلك على المتعاقدين الإتصال المباشر بالمراجع الرسمية المسؤولة عن تمديدات الهاتف والكهرباء وأي بنى تحتية في حال وجودها والقيام بالخطوات والمعاملات اللازمة كافة على نفقته ومسؤوليته للإطلاع بصورة كاملة على جميع أمكنة مرور مسالك هذه المنشآت ضمن مجال إلتزامه وذلك كي لا يعرض تلك المنشآت للضرر أو للتعديل وإلا تعرّض هو وبالتالي للمسؤولية ودفع الكلفة ل القيام بما يتوجب لتصليحها وإرجاع الوضع إلى ما كان عليه أو تحريرها متحملًا كامل النفقات الناتجة عنها.

يجب على المتعاقدين أن يقوم على نفقته بتصليح الأضرار المسببة من وجود ورشهما، كذلك عليه أن يقوم بتصليح الطرق والأسوار والمنشآت والمزروعات المتضررة من عمل جهازه البشري أو سير آلياته ويزيل أي ضرر أو تلف ويغض أي خلاف ناشئ ويعوض الغير مباشرة دون تدخل المؤسسة أو إشراكها في الموضوع. تتحفظ المؤسسة بحق تعويض الغير على نفقة المتعاقدين المسؤول إذا رفض هذا الأخير القيام بذلك مباشرة.



71 - أنظمة العمل والصحة والسلامة:

مع مراعاة تدابير المادة "قوانين وأنظمة" المذكورة أعلاه على المتعاقد التقيد بقانون العمل وأخذ كل تدابير الصحة والسلامة على الموقع وكذلك كل التدابير الاحترازية في نقل وحفظ واستعمال المتفجرات والمواد الخطرة والقابلة للإشتعال في حال وجودها، وتأمين النظام والترتيب في صوف العمال على الورشة.

72 - وضع منشآت جزئية تحت تصرف المؤسسة:

تستطيع المؤسسة دون أن يحق للمتعاقد بأية مطالبة، أن تستلم مؤقتاً وبالتالي ان تتصرف بمختلف المنشآت أو بأقسام منها تدريجياً عند إتمامها ضمن المخطط العام للتنفيذ، شرط أن لا يؤدي ذلك إلى الحق أي أذى بالمتعاقد.

73 - استعمال معدات أو منشآت أو مواد في حال فسخ الإلتزام:

في حال فسخ الإلتزام يمكن للمؤسسة دون أن يكون ذلك إلزامياً، أن تستعمل كل المعدات والمنشآت ومواد الورشة أو جزءاً منها، والتي تقرر أنها مفيدة لإتمام الأشغال ولا يمكن للمتعاقد رفض التخلّي عن هذه المعدات والمنشآت ومواد المؤسسة. في جميع الحالات على المتعاقد تفريح الورش والمخازن والمواقع المفيدة للإلتزام في مهلة تحددها المؤسسة.

74 - تنظيف موقع العمل بعد إتمام الأشغال:

فور إتمام الأشغال، وقبل تقديم طلب الإسلام المؤقت، يقوم المتعاقد بتنظيف جميع موقع العمل من الأنماض وبقايا التدعيم والمعدات وجميع المواد الأخرى بحيث ترك هذه الموضع بحالة نظيفة ومرضية، وعليه كذلك تنظيف الأقنية ومجاري المياه وسطح الطريق وجوانبها من البقايا الناتجة عن أشغاله أو خلافها، وعليه رمي هذه المواد في مكبات قانونية. ولا يحاسب المتعاقد عن هذه العملية بإعتبار أن أكلافها تقع ضمن نفقات الإلتزام النثرية.

75 - واجبات المهندس المشرف من قبل المتعاقد على الأشغال:

تتلخص مهام المهندس المشرف من قبل المتعاقد المفروضة لجهة الإشراف على سير تنفيذ الأشغال وإدارة الورشة، بما يلي:

- إشتراك هذا المهندس فعلياً في تنفيذ الأشغال بصورة دائمة إلى حين إنجازها واستلامها.
- تنظيم مخطط العمل وتوقعه.
- مراقبة مندوبى الإدارة لدى تسليم موقع العمل وتوقع المحضر بهذا الخصوص.
- القيام بزيارة الورشة مرة في الأسبوع على الأقل وإثبات ذلك بتوقيع دفتر الأشغال اليومي في الورشة.

- تقديم تقرير شهري بسير الأشغال بالمقارنة لمخطط العمل العائد لها وملحوظاته بخصوص الأعمال المنجزة والتجهيزات واليد العاملة إلخ،...
 - حضور عمليات أخذ الكيلو وتوقيع دفتر الكشوفات.
 - إعداد تحاليل الأسعار الجديدة للأشغال الإضافية غير الملحوظة أساساً.
 - حضور عمليات الإسلام المؤقتة والنهائية للمواد والمعدات والأشغال.
 - مرفقة مهندس ومندوب المؤسسة في زيارة الورشة كلما طلبوا منه ذلك.
- وإذا ثبتت للمؤسسة غياب مهندس المتعاقد عن التنفيذ، أو التأخر عن الإشتراك فيه، حق المؤسسة إتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة بحق المتعاقد.

76 - التدرج الحبيبي للردميات:

- إن الردميات المستعملة هي ردميات رملية وبχصية عادية (Tout venant).
 يكون التدرج الحبيبي لهذه المواد كما يلي:
 أ- الردميات البحصية: $2\text{ سم} > 100\% > 4\text{ سم}$.
 ب- الردميات العادية (Tout venant) يجب أن تكون خالية من الدلغان والأعشاب والجذور والمواد العضوية والحجارة التي يزيد قياسها الأقصى عن 7 سنتيمترات.

77 - الخرسانة:

- الإسمنت
 - النوع
- يجب أن يكون الإسمنت من النوع البورتلاندي الإصطناعي 315/250 الوارد من المعامل اللبناني ذات نوعية مطابقة للمواصفات اللبنانية لبنور.
- طريقة التوريد
- يورّد الإسمنت في أكياس ذات سعة 50 كيلوغراماً ويجب أن يكون محمياً وناشفاً ومغفلأً داخل ثلاثة غلافات من الورق.
- التخزين
- يجب تخزين الإسمنت في أماكن غير رطبة وهذه الأماكن تخضع لموافقة الإدارة وتكون على نفقة المتعهد.
- الرمل والبحص لزوم الخرسانة
- يجب أن تطابق هذه المواد المواصفات المعتمدة وتكون موردة من أفضل المقاولات بعد موافقة المهندس على المصدر.
 ويجب أن تكون قاسية ومقاومة ونظيفة وخالية من الصلصال أو المواد الضارة.

الرمل

أ) شروط عامة

إن الرمل لزوم الخرسانة يمكن أن يكون من الرمل الطبيعي أو من رمل البحر ذي جزيئات صلبة قوية أو من مواد أخرى لها الخصائص ذاتها شرط أخذ موافقة المهندس الخطيّة عليها.

وينبغي ألا تحتوي على مواد ضارة مثل الفحم والخشب والرماد والصلصال أو ما شابه والتي يمكن أن تؤثر تأثيراً ضاراً على قوة الخرسانة ومتانتها وينبغي غسل الرمل وغرينته لإزالة المواد الضارة منه إذا ارتأى المهندس ذلك. ولا يجوز إستعمال الرمل المورّد إلى الورشة من مصادر مختلفة في الخلطة الواحدة بل يجب تخزين كل شحنة حسب مصدرها وذلك لتحديد نسب الخلطة الضروريّة من الرمل للحصول على الشروط الواردة لاحقاً.

ب) التدرج الحبيبي

إن الرمل ينبغي أن يفي بمتطلبات التدرج التالية:

النسبة المئوية للوزن المار من المنخل	الحجم القياسي للمنخل
%100 - 95	رقم 4 (4.76 ملم)
%80 - 45	رقم 15 (1.2 ملم)
%30 - 10	رقم 50 (0.3 ملم)
%10 - 2	رقم 100 (0.15 ملم)

البحص

يكون البحص من الحصى أو الحصى المكسرة أو الحجارة المكسرة من مقاولات صخرية نظيفة وقاسية، خالية من أيّة طبقة طينية ومواد ضارة مثل الفحم أو المواد المكونة من رقائق أو أيّة مواد يمكن أن تؤثر على التسليح ومتانة الخرسانة. بالإضافة إلى ذلك يجب أن لا تقل كثافة الحصى عن 2.5 طن للمتر المكعب وينبغي غسل البحص قبل استعماله. ويجب أن لا تتعدي نسب المواد الغريبة ما يلي:

- كتل طينية % 0.25
- مواد تمر عبر المنخل 200 (0.74 ملم) % 1.5
- مواد غريبة أخرى، قطع لينة أو رقيقة مستطيلة % 3

بالإضافة إلى ذلك ينبغي على البحص أن يخضع لمتطلبات التدرج التالية:

النسبة المئوية للوزن المار من المنخل	حجم المنخل
صناف أخرى من الخرسانة	صنف الخرسانة المسلح
%100 - 95	- "2

-	%100	"1 1/2
%100 - 90	%100 - 90	"1
%60 - 25	%60 - 25	"1/2
%20 - 5	%10 - 0	رقم 4 (4.76 ملم)

• الماء

جميع مصادر الماء المراد إستعماله مع الإسمنت يجب أن يوافق عليها المهندس. إذا حدث في أي وقت خلال التنفيذ أن الماء المأخوذ من مصدر معتمد أصبح غير مناسب، فإن المتعهد يلزم بجلب ماء مناسب من مصدر آخر ويجب أن يطابق المواصفات (NFP 18.303) في البند 65 من الكتاب 6 من دفتر المواصفات العامة لوزارة الإسكان والتجهيز الفرنسية.

يجب أن يكون الماء صافياً وألا يحتوي على أكثر من:

- غرامين من المواد المحمولة في الليتر الواحد.
- غرامين من الملح الذائب في الليتر الواحد.

• حديد التسليح

يجب أن تسلم إلى المهندس نسخة عن شهادة المصنع تبيّن المواصفات الهندسية والميكانيكية لقضبان الحديد المراد إستعمالها في تنفيذ الأشغال.

• حديد التسليح المبروم العادي

أ) النوعية: يجب أن تكون قضبان التسليح المبروم العادي من الدرجة 24 وفقاً للمواصفات الأوروبية (E.N.) ويجب أن تطابق المواصفات التالية:

- حدود المرونة 24 كلغ/ملم²
- حدود التمزق 50 - 42 كلغ/ملم²
- التمدد عند التمزق %25

ب) التخزين: توضع القضبان فوق الأرض على منصات أو حوامل برمزات مستقلة لكل قطر.

- يجب أن يكون حديد التسليح عند إستعماله خاليًا من الأوساخ والصدأ والدهان والزيوت والتربة أو أية مواد غريبة أخرى.

• حديد التسليح المفتول الحزووني

أ) النوعية: يجب أن تكون قضبان التسليح المفتول الحزووني من الدرجة 40 وينبغي أن تكون مطابقة للمواصفات الواردة في الجدول التالي:

(Fe E40) 40	درجة الحديد	
40	القطر الأقصى المسموح به ق (ملم)	
للانقطار أصغر من 20 ملم = 42	كلغ / ملم 2	حدود المرونة
للانقطار أكبر من 20 ملم = 40	هيكتوبار	
للانقطار أصغر من 20 ملم = 41.2	كلغ / ملم 2	قوة الشد الدنيا لبلوغ التمزق
للانقطار أكبر من 20 ملم = 39.2	هيكتوبار	
63	كلغ / ملم 2	حدود التمزق
60	هيكتوبار	
14		التمدد الأدنى عند التمزق (%)
2.5 ق	ق أصغر من 12	القطر الأقصى للخواص العائدة لتجارب الثي على الدرجة 180 °
3 ق	12 ≤ ق < 16	
3.5 ق	16 ≤ ق < 25	
5 ق	25 ≤ ق < 32	
7 ق	32 ≤ ق < 40	
5 ق	ق أصغر من 12	
6 ق	12 ≤ ق < 16	القطر الأقصى للخواص العائدة لتجارب الثي والبسط
8 ق	16 ≤ ق < 25	
10 ق	25 ≤ ق < 32	
12 ق	32 ≤ ق < 40	

• المواد الإضافية لأعمال الخرسانة

إن استعمال المواد الإضافية لأعمال الخرسانة لا يجب أن تغير في الخصائص الأساسية للخرسانة ويجب أن تحظى موافقة مندوب الإدارة. وعليه فإنه يسمح للمتعهد باستعمال مواد إضافية وذلك على نفقة الخاصة ومسؤوليته بهدف تسهيل أعمال صب الخرسانة.

تضاف المواد الإضافية عند خلط مزيج الخرسانة. إن نسب المواد المضافة وطريقة إستعمالها تخضع لتعليمات المصنع ولموافقة مندوب الإدارة.

- مواد تسرع شد الخرسانة Durcissement

لا يستطيع المتعهد أن يستعمل مواداً تسرع شد الخرسانة الا اذا سلمته الادارة مستنداً تورد فيه موافقتها على المادة المقترحة ومعيارها، كما تحدد فيه شروط استعمال هذه المادة. على المادة أن تتطابق مع المعيار الفرنسي المتعلق

"Accélérateur de durcissement sans chlore NF P 18-332" بالمواد الخالية من الكلور والتي تسرع الشد.

يجب ألا يتعدى المقدار المستعمل من هذه المادة، الكمية الضرورية للحصول على النتيجة المطلوبة. كما يجب أن تفوق درجة كلورور الكالسيوم الواحد بالمائة من وزن الاسمنت الاجمالي المستعمل في الخرسانة العادية و 0.05% من وزن الاسمنت المستعمل في الخرسانة المسلحة.

يجب تعبير هذه المواد بعنابة ولا يتم وضعها في خلاطة الاسمنت الا بعد اذابتها في المياه المستعملة لجبل الخرسانة.

- مواد مسببة للهواء المحبوب. Produit entraînant l'air.

- أو تحسن تشغيليتها. Plastifiants

- أو تؤجل زمن الشد. Retardateurs de prise

لا يستطيع المتعهد أن يستعمل هذه المواد الا بعد حصوله من الادارة على مستند توافق فيه على المادة المقترحة ومعيارها وشروط استعمالها. وتضاف المواد الى خليط الخرسانة بعد أن تذاب بعض المياه المستعملة لجبل. كما يجب وضع هذه المواد خلال عملية الخلط بواسطة آلات ميكانيكية يمكنها أن تؤمن تعبيراً منتظماً وتوزيعاً ومتساوياً للمواد.

مواد مساعدة لمنع الرطوبة للخرسانة Adjuvant Hydrofuge de masse

يجب ان تكون هذه المواد المستعملة كمواد مساعدة للخرسانة مستوردة من مصدر معتمد، سائلة وتهدف الى الحد من تسرب المياه عبر المنشآت الخرسانية وذلك عن طريق سد مسام الباطون بمضاعفة حجم الخلايا وتفوية تماسك الكلس الحي في الاسمنت واحادث مركب معقد غير قابل للانحلال في الماء. كما يجب ان تكون هذه المواد المساعدة خالية من مادة الكلور وتعمل على الحد من امتصاص الخرسانة للماء بنسبة اكثر من 65%.

78 - قوالب الصب:

قوالب الصب يجب أن تكون من الخشب او الصفائح المعدنية، قوية ومدعمة ومربوطة بشكل مناسب لتحمل النقل والاصدمات والاهتزازات الناتجة عن عملية الصب، كما يجب أن تكون وصلات القوالب دقيقة ومتلائقة حتى لا تسرب منها مؤونة الاسمنت.

حديد التسليح والقوالب يجب أن تكون نظيفة وخالية من الغبار والاوساخ قبل المباشرة بصب الخرسانة الذي يقتضي أن يتم بشكل متواصل مع تحاشي حصول فاصل زمني يزيد عن نصف ساعة للطبقة التالية .

وفي حال استعمال قوالب الخرسانة المصقوله (Fair face concrete) فعلى المتعهد استعمال قوالب خشبية خاصة للخرسانة المصقوله جديدة وغير مستعملة سابقاً تسمح بالحصول على واجهات مالسة دون ظهور أية نتوءات او بحص ظاهر .

ولهذه الغاية تكون الواح قالب مصقوله وتستعمل للمرة الاولى. يجب تزييت الواح بزيت خاص. تتراوح سماكة الواح بين 12 ملم و 18 ملم. جميع الزوايا الخارجية المحدبة (Convex) تشطب بواسطة زوايا او مربعات توضع في القالب

لتؤمن زوايا مانعة للنش. كما يجب تأمين استقامة المنشأة واتصالية تامة لعرف المنشأة. ولا يسمح بأية فروقات. ان التسديد والدعم يجب ان يتما بعناية خاصة. ان استعمال الرباطات المعدنية (قطر 6مم) التي تحرق القالب من جهة الى اخرى لثبيته يمكن استعمالها اذا وافقت الادارة على ذلك شرط ان تمر عبر غلاف من الالمينيوم او البلاستيك للتمكن من سحبها فيما بعد وسد مكانها بمواد خاصة وان تكون مستقيمة وفقاً لتريبيع منتظم.

79 - غرف التفتيش:

يتم تنفيذ هذه المنشآت في الأماكن الازمة فنياً وبحسب توجيهات مهندس الإدارة والخراطط التنفيذية المحضرة من قبل الملزم والمتفق عليها من قبل الإدارة. ويجب ان تكون المساحة الداخلية ذات وجه مالس ونظيف. تتضمن هذه الغرف:

- غطاء مع البرواز : يكون من الفونت قياس 60 سم × 60 سم على الأقل ومصمم بحيث يحد من تسرب المياه الى داخل غرفة التفتيش حسب ما هو محدد في دفتر الشروط هذا وعلى الخراطط المرفقة.
- سلم ولوح : يجب تجهيز المنشأة بسلم لتسهيل الوصول اليها للصيانة. يكون هذا السلم من الحديد المزبقي او الحديد المشغول والمدهون بدھان إبوكسي وفقاً لدفتر الشروط هذا ولتعليمات مندوب الإدارة.

يجهز الملزم غرفة التفتيش بمنشأة تفريغ مياه (مهرب) مع وصلة حتى اقرب مصرف طبيعى موجود.

80 - أعمال الترفيت:

• طبقة الأساس البحصية

توضع طبقة الأساس على مرحلة واحدة سماكة 20 سنتم من مواد مكسرة وفقاً لتعليمات الإدارة والمواصفات الفنية ترطب طبقة ما تحت الأساس سماكة 30 سنتم قبل وضع طبقة الأساس ثم ترص بواسطة حاملة على دواليب من المطاط حتى تساوي كثافة المزيج الناشف 95% من كثافة بروكتور المعدلة. تسوى طبقة الأساس بتقاوٍت 1 سنتم بالنسبة لمناسيب المسطحات أو المناسيب المطلوبة من الإدارة.

لرصّ هذه الطبقات يمكن للمتعهد إستعمال حادلات رجراجة ثقيلة موافق عليها من قبل الإدارة.
إن السير على طبقات الأساس غير مسموح به.

• المزيج الإسفلي لسطح الطريق والفسحات

بعد إسلام الإدارة طبقات الأساس وموافقتها على حسن تنفيذها يمكن للمتعهد البدء بوضع المزيج الإسفلي.
البحص: يجب أن يكون مركز الخلط مجهزاً بالآلات تسمح بعد التنسيق بتقسيم البحص الى أنواع مختلفة 0-5 و 5-25 للدرج الحبيبي IIa, 0-40, 4-12, 12-5 و 18-5 للدرج الحبيبي IVb.
يجب أن يحصل المتعهد على رسم بياني للدرج الحبيبي داخل الحدود المطلوبة يضاف الفيلر وفقاً لنتائج المختبر.

• نسبة تركيب المجبول الزفتي:

- إن طبقة الأساس الزفتية مؤلفة من البصص ذات التدرج الحبيبي IIId وممزوجة مع الاسفلت السائل بنسبة 40/50% من الوزن الإجمالي مع إضافة مواد إضافية.
- إن الطبقة الزفتية السطحية مؤلفة من البصص ذات تدرج حبيبي IVb وممزوجة مع الاسفلت السائل بنسبة 40/50% من الوزن الإجمالي.

إن هذه النسب هي على سبيل الذكر ويجب على المتعهد تقديم معادلة خلطة المجبول الزفتي للموافقة من قبل الإدارة. تكون هذه الخلطة مطابقة للمواصفات، وتعتمد طريقة مارشال لتحديد معادلة الخلط والنسبة المئوية من الاسفلت السائل التي يجب إدخالها في الخلطة وذلك لأربع خلطات مختلفة بحيث يتم اختيار الخلطة المناسبة. إن مبدأ تصميم المزيج الأسفلتي يتم بأخذ عدة عينات من المواد المخزونة ويتدرج متوسط بوزن 10 كلغ ويتم أخذها بحضور المتعهد وممثل الإدارة.

أما المواصفات التي يجب أن يخضع لها المزيج الأسفلتي فهي التالية:

طريقة مارشال D 1559 ASTM			نوع الخلطة
التدفق والانسياب Fluage	الثبات Stability	نسبة التراص Compacity	
بين 20 ملم و 4 ملم	600 كلغ	97	0 - 25
بين 20 ملم و 4 ملم	800 كلغ	97	0 - 18

وكل مزيج إسفليتي لا يطابق المواصفات والخصائص المطلوبة من الإدارة يرفض ويجب إزالته من الورشة.
تحضير الخلطة والنقل:

لدى إسلام المتعهد معادلة خليط العمل المتفق عليها من قبل ممثل الإدارة، عليه أن يقوم بتعديل معامله لتأمين التوزيع النسبي لأنواع البصص ومادة التعبئة كل على حدة من أجل إنتاج خليط نهائي. يقوم ممثل الإدارة بفحص الخليط بصورة دورية، وعند اللزوم يأمر المتعهد بإعادة تعديل المعمل للمحافظة على مطابقة معادلة خليط العمل. وإذا تغير تدرج البصص في أثناء الإنتاج يجب إعادة تصميم الخليط وإعادة تعديل المعمل.

وعليه يجب أن يكون المعمل مجهزاً بمعدات دقيقة جداً تؤمن وزن دقيق لمختلف أنواع البصص والزفت السائل. عند تحضير الخلطة يجب تسخين البصص في المعمل، على 150 درجة مئوية والسائل يرفع إلى درجة تتراوح بين 140 و 160 درجة مئوية. ويجب أن يسخن السائل بواسطة قساطل مسخنة على البخار أو الزيت. ولا يجوز أن تستعمل أية طريقة تسمح للسائل الإحتكاك المباشر بالشعلة. أما نقل المزيج الزفتي فيتم بعناية فائقة مع الاخذ بعين الاعتبار أن تتم عملية فلش الزفت على مستوى حرارة 135 درجة مئوية.

• وضع المزيج الاسفلتي:

سماكة طبقات المزيج الاسفلتي:

- طبقة الأساس الزفتية (IIa) تدرج حبيبي) سماكة 5 سنتم.

- طبقة الزفت السطحية (IVb) تدرج حبيبي) سماكة 5 سنتم.

• رش الطبقة اللاصقة:

قبل وضع الخليط وتنفيذ أية طبقة من طبقات الزفت يجب أن يكون سطح الطريق والفسحات معالجاً بوجود المعهد وممثل الإدارة ويخضع للمتطلبات المعتمدة. وبعدها يرش سطح الطريق والفسحات بطبقة لصق (Cut back) يجب أن يكون السطح المعد للتغليف نافعاً وحرارة الجو الطبيعية لا تزيد عن 40 درجة مئوية ولا تقل عن 5 درجات مئوية.

تكون طبقة اللصق فئة صفر -1، وترش بعد كنس السطح، (بمعدل 1000 غ/م² لطبقة الأساس الزفتية بين طبقة الأساس البحصية وطبقة الأساس الزفتية (بمعدل 300 غ/م² لطبقة الزفت السطحية) بين طبقي الزفت الأساسية والسطحية. يجب أن تتم عملية الرش بالوسائل الميكانيكية وتحت الضغط بحيث تكون طبقة الرش متساوية قدر الإمكان.

• فلش الزفت الإسفلتي:

يجب فلش المزيج الإسفلتي بواسطة آلة أوتوماتيكية ذات شفرة رجراجة وساخنة (Finisher) بحيث تنهي الطبقة بالسماكات المطلوبة.

إن عرض الشفرة الأدنى هو 2.75 م.

يجب أن تتم عملية الفلش بصورة مستمرة للحد قدر الإمكان من الوصلات العرضية. كما يجب على المعهد الاعتناء بصورة خاصة في تنفيذ الوصلات بين عمليات التغليف المتتالية بحيث تضمن الترابط بين الطبقات.

• حدل ودك المزيج الاسفلتي:

مباشرة بعد فلش الزفت يعمد المعهد إلى الحدل باستعمال حادلات ضاغطة وزن 10 إلى 12 طن. تتم عملية الحدل بإتجاه طولي بحيث تتراوح الأشواط المتباude بعرض لا يقل عن نصف ½ عرض العجلتين الخلفيتين للحادلة.

إن متطلبات كثافة الطريق يجب أن تتعادل أو تزيد على سبعة وتسعون بالمائة (97%) من الكثافة المقررة والمعتمدة في المختبر. إذا تعذر إستعمال الحادلات في الأماكن التي لا يمكن الوصول تستعمل عندئذ الوسائل الميكانيكية لتأمين الكثافة المطلوبة.

81- ترميم الطرق والأرصفة:

أ- الطرقات المزففة

أولاً- طبقة الأساس

مواصفات المواد تكون طبقة الأساس من البص (Base course) بسماكة 20 سنتم. ويجب أن تكون المواد من البص الناتج عن تكسير صخور لا تقل كثافتها عن 2.45 طن للمتر المكعب الواحد. أما تدرج المواد فيجب أن يكون مطابقاً لأحدى الخلطات التالية:

النسبة المئوية للوزن المار بالمنخل				مقاس المنخل حسب مواصفات ASTM
4	3	2	1	
--	--	--	100	3 انش
--	--	100	--	2 انش
100	100	100 - 70	--	1 1/2 انش
100 - 70	--	85 - 55	--	1 انش
90 - 60	--	80 - 50	--	3/4 انش
75 - 45	--	70 - 40	--	3/8 انش
60 - 30	55 - 25	60 - 30	45- 15	رقم 4
50 - 20	--	50 - 20	--	رقم 10
30 - 10	--	30 - 10	--	رقم 40
15 - 5	10 - 0	15 - 5	10 - 0	رقم 200

ويجب ان يكون القسم المار بالغبار رقم 40 من المواد الغير بلاستيكية.

وضع المواد في مكانها

يقوم المقاول بخلط مواد طبقة الاساس بالماء بالكمية المناسبة للحصول على المحتوى الأمثل للرطوبة (Optimum moisture content). ويمكن ان تتم عملية الخلط هذه اما قبل وضع المواد في مكانها او اثناء عملية الوضع. ولا توضع الطبقة الا بعد التأكد من ان طبقة الردم الأخيرة حاضرة من حيث تمسكها وكتافتها ونظامتها لاستقبال مواد طبقة الاساس البصبية، وبعد الحصول على موافقة المهندس.

بعد وضع المواد في مكانها بالسماكة المطلوبة، يقوم المقاول بدهنها باستعمال حادلة رجراجة، ذات الوزن المناسب الذي يسمح بالحصول على كثافة 98 % حسب طريقة A.A.S.H.T.O المعدلة (Modified A.A.S.H.T.O Density). كما يجب الا تختلف مناسب طبقة البص بأكثر من سنتيمتر واحد زيادة أو نقصاناً عن المناسب المبينة على الخريطة.

ثانياً طبقة الايدياليت

يصار الى تنظيف وكنس الطريق لتخلیصها من الاتربة والمواد الأخرى بعد ذلك تتم عملية الرش بالزفت السائل (Cut back NCO/1) بمعدل 1000 (ألف) غرام تقريباً للمتر المربع.

يقوم الملزم بعد ذلك بتقديم ووضع طبقة من الايدياليت (زفت) بمعدل 125 (مائة وخمسة وعشرون) كيلو غرام للمتر المربع لتعطي على الأقل سماكة 5 (خمسة) سنتيمترات بعد الحدل دون تجاوز المستوى الأصلي للطريق في أي حال ودون الانخفاض عن هذا المستوى.

تسوى سماكة هذه الطبقة بتمرير المحدلة زنة 4 (أربعة) طن بضعة مرات وتفتح الطريق للسير . في حال تعذر على الملتم وضع طبقة الايدياليت فور اكمال عمليات البلوكاج بسبب ردائة الأحوال الجوية يطلب منه صب طبقة ستوكابل، انما صب هذه الطبقة لا تغنى الملتم من صب طبقة الايدياليت كما هو منصوص عنه اعلاه.

يجب أن تكون خلطة الايدياليت مكونة بالنسب التالية:

165	كيلو	- بحص
10	كيلو	- الرفت
2	كيلو	- اتربيه (فيبلر)
<u>23</u>	<u>كيلو</u>	- رمل المحاجر 3 ملم
200	كيلو	لمجموع

ويكون قياس الحصى كما يلي :

- الثلث من 8 ملم الى 20 ملم
- الثلث من 3 ملم الى 10 ملم
- الثلث من صفر ملم الى 5 ملم

غير انه يمكن للمؤسسة تغيير هذا التركيب بعد فحص مخبرى على أساس طبقة رابطة مركبة كما يلي :

190,50	كيلو	- رمل المحاجر (3 ملم)
2,50	كيلو	- اتربيه (فيبلر)
<u>7,00</u>	<u>كيلو</u>	- الرفت 100 /80
200,00	كيلو	المجموع

تمرر المحدلة 4 طن عدة مرات على الطبقة الرابطة وتفتح بعدها الطريق للسير .

ان التوجيهيات المذكورة أعلاه لا تعفي الملتم من وجوب التقيد تقيداً تماماً بتوجيهات وتعليمات الإدارات المعنية بقالب الطرق.

ب - طرقات من الخرسانة (الباطون)

أولاً: طبقة الأساس

راجع البند 81-أ أعلاه

ثانياً : الخرسانة (الباطون)

بعد اتمام عمليات البلوكاج يقوم الملتم بصب طبقة من الخرسانة سماكتها لا تقل عن 10سم حتى تصل الى المستوى الاصلي مع قالب الطريق.

يجب أن تكون الخرسانة مطابقة لمواصفات البند "أشغال خاصة" المذكورة لاحقاً.



ج - الأرصفة المبلطة

بعد انتهاء أعمال الردميات وبعد الرص التام واعطاء القاعدة الشكل اللازم، يقوم الملتمز بفلش طبقة 6سم من الرمل على الأقل، يقدم الملتمز بلاط رصيف باب أول له ذات النحت والشكل للبلاط الموجود أصلاً ثم يقوم بتركيبه فوق مونة من الاسمنت سماكة 2 سم تقريباً.

يجب مساواة البلاط بواسطة المسطرة على نفس مستوى البلاط الموجود.

في حال هدم نعلة أو شعيرة رصيف على الملتمز أن يقوم بتصليحها على نفقته الخاصة.

في حال كان الرصيف من احجار متداخلة وبألوان معينة مع أو بدون مونة من الباطون، يجب إعادة الرصيف كما كان تماماً وعندها تدفع الكلفة بنسبة 60% من السعر رقم 10 (إعادة تبليط الأرصفة) الوارد في لائحة الأسعار.

المحاور والمرتكزات يجب أن تكون من النوعية الجيدة الأولى وأن تكون موضوعة حسب أصول الفن، كما ينبغي أن تكون هذه المحاور والمرتكزات إضافة إلى براغي التثبيت من الفولاذ الكروم أو من خليط خاص غير قابل للصدأ ولا يسمح بأي برغي من الألミニوم.

يجب أن يكون تطابق الزجاج على بعضه 10مم على الأقل لتأمين منع النش ومنع للهواء، ويجب أن يكون الزجاج ذات سماكة 6مم وأن لا يزيد أكبر قياس عن 100 سنتيم، على الزوايا أن تكون مخلوقة على الزوايا الأربع.

على حاملات الصفائح أن تكون موضوعة بدقة متناهية على الإنصالب (توازن عامودي) والممساح بشكل يسمح لصفائح الزجاج أن تتطابق الواحدة على الأخرى بشكل مشابه سواء على طول الصفائح أو على الزوايا.

يجب أن يتم لحظ قطع خاصة بمنع النش في الأقسام العليا والسفلى وأن تكون ملحوظة على الإطار المعدني على البناء.

82 - القساطل والقطع العائدة لها:

Classe du matériel et normes de références acceptées

Sauf indications spéciales dans ce texte, le matériel à fournir devra se référer et être conforme aux normes suivantes ou équivalents approuvés:

- Conduites et pièces spéciales en Polyéthylène

Les conduites seront en Polyéthylène PE 100 pour $\varnothing > 63$ mm et PE 80 ou PE 100 pour $\varnothing \leq 63$ mm fabriqués à partir de matière première vierge 100% non toxique.

- Les pièces spéciales

Les pièces spéciales de diamètre inférieur ou égal à 63 mm doivent être du type "Compression fit" et peuvent être indifféremment en PP-B ou en acétal élastomère thermoplastique pour tubes en PE.

Le joint d'étanchéité sera constitué d'un matériau insensible au chlore.

Les pièces spéciales de diamètre supérieur à 63 mm doivent être du type "Electrofusion fittings" en PE.

Tous les matériaux constituant ces pièces doivent être non-toxiques, pour l'usage de l'eau potable et se raccordant aux tuyaux en PE.

Toutes les pièces doivent être fournies avec les garnitures des joints, les boulons et tous les éléments de fixation et de montage nécessaires.

- Terminologie

Manchon

Pièce spéciale pour joindre deux conduites. Corps droit, double femelle, du type *Compression fit* étanchéité assurée par joint torique pour les diamètres inférieurs ou égaux à 63 mm et du type électrofusion fitting pour les diamètres supérieurs à 63 mm.

Raccord femelle

Pièce spéciale pour raccorder une conduite en polyéthylène à une conduite métallique filetée. Filetage femelle à visser d'un côté, femelle de l'autre du type *Compression fit* pour les diamètres inférieurs ou égaux à 63 mm et du type électrofusion fitting pour les diamètres supérieurs à 63 mm.

Raccord mâle

Pièce spéciale pour raccorder une conduite en PE à une conduite métallique filetée. Filetage mâle à visser d'un côté, femelle du type automatique *Compression fit* de l'autre, pour les diamètres inférieurs ou égaux à 63 mm et du type électrofusion fitting pour les diamètres supérieurs à 63 mm.

Té

Pièce spéciale pour joindre trois conduites. Triple femelle du type automatique *Compression fit* pour les diamètres inférieurs ou égaux à 63 mm et du type électrofusion fitting pour les diamètres supérieurs à 63 mm.

Coude

Pièce spéciale pour angle, double femelle du type automatique *Compression fit* pour les diamètres inférieurs ou égaux à 63 mm et du type électrofusion fitting pour les diamètres supérieurs à 63 mm.

Raccord à bride mâle

Pièce spéciale pour raccorder une conduite en PE à une pièce à bride. Bride d'un côté, bout uni en PE de l'autre.

Réduction

Pièce spéciale pour raccorder deux conduites en PE de diamètres différents. Femelle des deux côtés du type automatique *compression fit* pour les diamètres inférieurs ou égaux à 63 mm et du type électrofusion fitting pour les diamètres supérieurs à 63 mm.

Collier de prise

Pièce spéciale fixée par serrage sur un tuyau en PE perforé pour réaliser un branchement.

Collier pour robinet de branchement

Pièce spéciale fixée par serrage sur un tuyau en PE perforé pour recevoir un robinet de branchement.

Bouchon

Pièce spéciale pour fermer l'extrémité libre d'une conduite en PE. Du type automatique *compression fit* pour les diamètres inférieurs ou égaux à 63 mm et du type électrofusion fitting pour les diamètres supérieurs à 63 mm.

- Norme de Reference

Le matériau à fournir devra se référer et être conforme aux normes suivantes ou équivalentes approuvées.

Dans le cas où le contractant propose un matériau conforme à une norme équivalente à une norme mentionnée ci-dessous, il devra présenter les textes de la norme mentionnée dans le présent cahier des charges et celui de la norme proposée en une même langue, français ou anglais, et souligner l'équivalence dans les deux textes.

Le contractant doit obtenir l'approbation écrite de l'EBML sur cette équivalence avant l'achat de la marchandise concernée.

POLYETHYLENE PIPES AND ACCESSORIES	
Standard's title	Standard's Ref.
Pipes Polyethylene (PE) pipes – Tolerances on outside diameters and wall thicknesses	ISO 11922-1
Polyethylene (PE) – Pipes PE63, PE80, PE100, PE-HD - Dimensions	DIN 8074
Polyethylene (PE) – Pipes PE63, PE80, PE100, PE-HD – General quality requirements, testing	DIN 8075
Plastic piping systems for water supply – Polyethylene (PE) - General	EN 12201-1
Plastic piping systems for water supply – Polyethylene (PE) - Pipes	EN 12201-2
<u>Joints and connections</u> Assembled joints between fittings and polyethylene (PE) pressure pipes – test of leakproofness under internal pressure	ISO 3458
Polyethylene (PE) pressure pipes – Joints assembled with mechanical fittings – Internal under-pressure test method and requirement	ISO 3459
Assembled joints between fittings and polyethylene (PE) pressure pipes – Test of resistance to pull out	ISO 3501
Assembled joints between fittings and polyethylene (PE) pressure pipes – Test of leakproofness under internal pressure when subjected to bending	ISO 3503
Plastic pipes and fittings – Mechanical joint compression fittings for use with polyethylene pressure pipes in water supply systems	ISO 14236
Pressure pipelines made from thermoplastics materials-Part 3: Plastic joints for PE pipes; general quality requirements, testing	DIN 8076-3
Quality management system (for pipes & joints)	BS EN ISO 9001

Notes

- En cas d'ambiguïté, de contradiction ou de non cohérence la norme la plus récente et la plus sévère est prise en considération.
- Les matériaux en contact permanent avec l'eau potable doivent être conformes aux exigences du BS6920 ou aux exigences et réglementations en vigueur de l'un des organismes suivants ou équivalents approuvés:

KTW : Recommandations du Département Fédéral Allemand de la Santé.

DGS : Direction Générale de la Santé (France).

DWI : Drinking Water Inspectorate of England and Wales.

SVGW : Swiss Association of Gas and Water Trade.

- Specifications Techniques.

Conduites, pièces et accessoires annexes doivent être compatibles.

Aspect

Les tubes en polyéthylène doivent avoir des surfaces, extérieures et intérieures, propres et lisses. Ils doivent être exempts de défauts d'importance tels que rayures, piqûres, bulles, grains, criques et soufflures.

Dimensions

Les diamètres nominaux seront en millimètre.

Pression de fonctionnement admissible à 20° C.

- Pour les tubes : 16 bars min.

- Pour les pièces spéciales : 16 bars min.

- Colliers de prise:

- 10 bars min. $\varnothing = < 40$ mm.

- 16 bars min. pour $\varnothing \geq 50$ mm

Tout le matériel aura moins de 12 mois d'âge à la date de réception par l'EBML.

- Marquage

Chaque tube doit porter de façon permanente et indélébile, répétées au moins une fois chaque mètre et demi (1.5 m), les indications suivantes:

- La désignation commerciale et / ou le sigle du fabricant.
- L'indication EAU POTABLE.
- L'indication de la pression nominale (16 bars).
- Le diamètre nominal.
- La date de fabrication soit complète soit codifiée.
- Identification des tuyaux suivant la norme Européenne: soit une ligne bleue sur toute la longueur soit de couleur bleue.

- Conditionnement

Les conduites seront livrées en couronnes et en tubes droits. Le diamètre intérieur des couronnes doit-être égal ou supérieur à 20 fois le diamètre extérieur du tube.

Les longueurs seront comme suit:

- Diamètres 20mm. à 90 mm. : Couronnes de longueur 75m. à 250m.
- Diamètres ≥ 110 mm. : Tubes droits de 12m de longueur.

Chaque conduite livrée en couronne doit aussi porter d'une façon permanente et indélébile chaque un mètre (1m) sa longueur cumulée.

Conduites et pièces spéciales en Fonte Ductile

- Spécification technique des canalisations en fonte ductile	EN 545-2010	ISO 2531-2009
- Tuyaux à emboîture	EN 545-2010	ISO 2531-2009
- Raccords à emboîtures	EN 545-2010	ISO 2531-2009
- Raccords à brides	EN 545-2010	ISO 2531-2009
- Brides (fixes et orientables)	NF A 48-840-1984	ISO 7005-2-1988
- Brides et leur assemblages	EN 1092-2-1997	
- Garnitures d'étanchéité. Spécifications des matériaux	EN 681-1-2003/BS 24 94	ISO 4633-2002
- Revêtement extérieur zinc des tuyaux	EN 545-2010	ISO 8179-1-1995
- Revêtement intérieur mortier de ciment des tuyaux	EN 545-2010	ISO 4179-1985
- Robinets – vannes.		ISO 7259-1988
- Robinets – vannes et Robinets de branchement. Essais en usine		ISO 5208-1993
- Robinets-vannes. Dimensions face à face des modèles à brides		ISO 5752-1982
- Robinets à papillon: tests hydrauliques, essais en usine, aptitude à l'emploi	EN 1074	
- Robinets à papillon: Produit	EN 593	
- Robinets à papillon: Bride de raccordement corps / mécanisme		ISO 5211
- Robinets à papillon: Résistance des mécanismes à la pénétration de l'eau	EN 60529	
- Robinetterie pour l'alimentation en eau: Tests hydrauliques, Essais en usine, Aptitude à l'emploi. Ventouses à flotteurs.	EN 1074-2000	
- Systèmes de management de la qualité. Exigences.	EN ISO 9001	

Note:

Les normes mentionnées ci-haut définissent le minimum acceptable, toute norme plus récente et plus restrictive qui est en vigueur à la date de l'appel d'offres sera prise en considération.

Dans le cas où l'année n'est pas mentionnée la référence doit être faite à la norme la plus récente qui est en vigueur à la date de l'appel d'offres.

Dans le cas où le contractant propose un matériau conforme à une norme équivalente à une norme mentionnée dans ce cahier, il devra présenter les textes de la norme mentionnée dans le présent cahier des charges et celui de la norme proposée en une même langue français ou anglais et souligner l'équivalence dans les deux textes.

Le contractant doit obtenir l'approbation écrite de l'EBML sur cette équivalence avant l'achat de la marchandise concernée.

يمكن اعتماد مواصفات عالمية أخرى معاذلة وأحدث من المواصفات المذكورة في هذا الفصل.
ان جميع القساطل والقطع والسکورة وطاردات الهواء الخ،... التي تلامس مباشرة وبشكل متواصل المياه يجب أن تكون صالحة لمياه الشرب المعدة للاستهلاك البشري بحسب المواصفات BS 6920 أو الانظمة المرعية الاجراء لاحدى الهيئات التالية او ما يعادلها: KTW, DGS, DWI, SVGW

83 - طاردات الهواء (Ventouse):

إن هدف هذه الطاردات هو:

إزالة جيوب الهواء في النقاط العالية التي تسبب اضطراباً في سيلان المياه.
وتكون طاردات الهواء من الحديد الزهر المرن بحسب المواصفات NF EN 1074 أو ما يعادلها.

- السکورة

يجب ان تزود جميع السکورة بطارات حديدية للتشغيل اليدوي.

- السکورة المصنوعة من الحديد الزهر المرن (Fonte ductile)

ينحصر استعمال السکورة المصنوعة من الحديد الزهر المرن للاقطار التي تفوق الـ $1\frac{1}{2}$ " ولضغط عالي اقصى قدره 25 وحدة جوية وفقاً للمعايير ISO PN16 و ISO PN25 و ISO E 29-323.

تقديم طاردات الهواء وتركيبها هو على عاتق الملائم ويجب ان تكون بقطر وضغط مناسبين للاستعمال الذي ستُرتكب من أجله.

84 - التأكيد من أنواع المواد كافة - التجارب:

على المتعهد أن يحظى بموافقة الإدارة على كل المواد والمعدات والتقديمات من الأنواع كافة والتي ستستخدم في تنفيذ المنشآت.

يمكن للإدارة أن تطلب من المتعهد القيام بالتجارب والفحوص الضرورية كافة في ورش - مصانع - مستودعات المتعهد والمتعهدون الباطنيون أو الموردون. وفي هذه الحالة تكون كل هذه التجارب والفحوص على نفقة المتعهد وتحت إشراف الإدارة.

لا يمكن للمتعهد القيام بأية تحفظات حول كلفة هذه التجارب أو حول المهلة التي يمكن أن يتوقف العمل خلالها لتنفيذ أو تقديم المواد خلال هذه التجارب والفحوص.

إضافةً إلى ذلك تحفظ الإدارة بحق إجراء الفحوص والتجارب على ما ورد ذكره أعلاه بواسطة جهاز من اختيارها. وعلى المتعهد أن يقدم أو يطلب من مورديه تقديم كل التسهيلات الالزمة للقيام بالتجارب والفحوص الضرورية.

إن كلفة هذه الفحوص والتجارب تبقى على عاتق المتعهد والمصاريف المتعلقة بها كافة تعتبر محسوبة داخل الأسعار المقدمة.

85 - أشغال التنفيذ:

- خرق الأسفالت أو القسم المعبد

لا يجوز للملتم ان يباشر بخرق الأسفالت الا بعد الحصول على مذكرة العمل ببدء الأشغال.

- قياس الحفريات

لن يقل عرض وعمق الحفريات عن:

عمق (المتر)	عرض الحفرية عند القعر (المتر)	قياس قطر القساطل (الملم)
0.45	0.20	32 وما دون
0.60	0.40	40-50-63
0.90	0.50	75
1.10	0.50	110-90
1.20	0.50	160-140
1.30	0.60	200

القياسات المذكورة أعلاه هي الحد الأدنى وعلى الملتم توسيع الحفريات إذا كانت طبيعة الأرض أو مقتضيات العمل تقضي بذلك وتعتبر كلفة أي زيادة في الحفريات مغطاة بأسعار الالتزام ومحسوبة أصلًا في هذه الأسعار. يزيد العمق الوارد في الجدول أعلاه (0.2م) عندما تكون التمديدات تحت الرصيف.

يجب ان يكون قعر الحفرية مستوىً جيداً وموازيًّا للمقطع الطولي للطريق الا في الممرات الخاصة.

ان طول الحفريات المكشوفة خاضع لمتطلبات البلديات أو وزارة الأشغال العامة والنقل، كل في ما يعود للطرق التابعة لها، على أن لا تزيد عن 150 متراً.

يدفع سعر المتر الطولي للحفريات كما هو مبين في جدول الأسعار وتقدير الكميات مهما كانت طبيعة الأرض في موقع الحفريات (أرض رملية طينية، ترابية، صخرية، الخ،...).

على الملتم ان يأخذ كل الحيطة لتجنب وقوع أضرار على المنشآت التي تصادفه في الحفريات، وفي حال حصول مثل هذه الأضرار ارادياً أو غير ارادياً، على الملتم ان يقوم باصلاحها فوراً على نفقته الخاصة (مواد، يد عاملة) باعتبار ان مثل هذه التكاليف محسوبة أصلأ في الأسعار المعروضة للالتزام، كذلك من المفترض ان تكون تكاليف هدم منشآت قديمة على شكل عمار أو خرسانة مسلحة تصادف الحفريات محسوبة في الأسعار المعروضة. يتحمل الملتم تكاليف ضخ المياه النابعة من الحفريات من ضمن الأسعار المعروضة. في حال ضرورة تعقيم الحفريات للتخلص تحت قساطل أو مجاري أو قنوات تصريف الأمطار أو كابلات الخ،... تعتبر التكاليف محسوبة ضمناً في الأسعار الأساسية ويتحملها الملتم على نفقته الخاصة.

على الملتم ان يؤمن كل وسائل المحافظة على سلامة السير وذلك على نفقته الخاصة. يجب نقل الانقضاض الى مكبات قانونية وأن يضع إشارات تنبيه تحمل إسم مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان على طول الحفريات غير المردومة بعد، كما هو مبين في المادة "عائق لحركة السير وأضرار على الأملك المجاورة " المذكورة سابقاً.

يجب على الملتم ان يؤمن حضور شخص عند كل طرف من الحفريات 24 ساعة على 24 لتنظيم السير في الاتجاهين عند العمل في الطرقات الضيقة التي لا تسمح بالسير في الاتجاهين بسبب الحفريات.

- فلاش طبقة من الرمل أو البويرة

عند الانتهاء من الحفريات يجب فلاش طبقة من الرمل أو البويرة سماكتها لا تقل عن (10) عشرة سنتيمترات فلساً منتظماً في قعر الحفريات لتصبح قاعدة لاستقبال القساطل، ويجب ان يكون الرمل أو البويرة خاليًّا من كل مواد غريبة مثل الاتربة والصفد والاعشاب.

- تنزيل القساطل

بعد توزيع القساطل على طول جانب الحفريه وتنظيفها جيداً من الداخل يقوم الملتم بتنزيلها في الحفريات. يجب أخذ العناية والحيطة الكافية اثناء تنزيل القساطل للحفاظ عليها وعلى الطبقة الواقية الخارجية في حال وجودها. عند كل توقف عن التركيب يجب على الملتم سد أطراف الخط الممدّ بسدادات محكمة.

- أشغال وصل القساطل

يقوم الملتم بأشغال وصل القساطل والقطع الخاصة المركبة على هذه القساطل بالطرق العلمية.

- أشغال الردم ونقل الفائض

بعد إتمام أشغال وصل القساطل يباشر الملتم بعملية ردم الحفريات بالمواد المطلوبة والمذكورة لاحقاً في هذا الدفتر، مع ترك الوصلات مكشوفة إلى ان تتم أشغال التجارب الهيدروليكيه عليها بنجاح. يقوم الملتم بردم الحفريات بالرمل أو البويرة الناعمة المرصوصة على طبقات حتى طبقة البحص والزفت.

على الملتم دك الردم ورشه بالمياه، وذلك على مراحل لا تتعدي كل مرحلة سماكة (30) ثلثين سنتيمتراً كحد أقصى. يجب ان يحصل الملتم على موافقة المشرف على التنفيذ من قبل المؤسسة على ردم كل طبقة قبل ردم الطبقة التي تليها. يترك ما بين 25 سنتم إلى 30 سنتم في أعلى كل حفرية لاستقبال طبقة البحص والزفت في كل الأماكن التي كشفت بسبب الحفرات.

يقوم الملتم بوضع شريط تبيه (Warning Tape) من اللون الأزرق قبل وضع طبقة البحص على أن يكون الشريط التبيهي المذكور مصنوع من مادة الا Polypropylene وبعرض لا يقل عن 10 سم و تكون كلمة "مياه" او "Water" مطبوعة باللون الأسود على الشريط التبيهي وذلك على كامل مسار قساطل المياه التي تم تركيبها.

المواصفات الفنية للشريط التبيهي:

Tensile Strength: $> 3 \text{ N/mm}^2$

Elongation at Yield: $> 15\%$

Elongation at Break: $> 35\%$

يقوم الملتم بنقل كامل الردم إلى المكبات العمومية القانونية على نفقته الخاصة.

معدات المراقبة والتجارب الهيدروليكيه

يقوم الملتم بهذه التجارب بحضور المشرف على التنفيذ من قبل المؤسسة.

يجرب الخط لمدة ساعة تحت ضغط يساوي:

- ضغط الخدمة الأقصى $\times 1.5$ إذا كان ضغط الخدمة أقل من 10 بار.

- ضغط الخدمة الأقصى زائد (5) خمسة بار إذا كان ضغط الخدمة الأقصى يساوي أو يزيد عن 10 بار.
في كل الأحوال لا يجب ان يقل ضغط التجربة عن 10 بار.

ان التسامح بانخفاض الضغط لا يجب ان يتعدى 0.2 بار في الساعة، ولا يجب ان يتعدى طول القسم الذي يخضع لتجربة الضغط 500 م.

يقوم المشرف على التنفيذ باستلام نتائج التجارب الهيدروليكيه.

يجب خلط المياه المستعملة في هذه التجارب بماء جافيل بنسبة نصف لتر واحد لكل متر مكعب.

يلزم سد أطراف الخط عند اجراء التجربة بواسطة سادات، وتكون المعدات المستعملة للتجارب كما يلي:

1- سادات مجهزة لاستقبال مياه التجربة وتتفيس الهواء مع قطع القساطل والسكورة والحنفيات الازمة.
2- مضخة التجربة الهيدروليكيه.

3- الدعمات اللازمة لتدعم السادات وتثبيتها.

4- ساعات ضغط (مانومتر) عدد 2.

يجب تأمين ما يلي لإتمام عمليات التجارب:

- عند الطرف الأعلى للخط : فتحة تتفيس للهواء مع سكر مركب إلى أعلى.

- عند الطرف الأسفل : فتحة مع سكر لتعبئنة المياه مع وصلة إلى المضخة والمانومتر.

يقوم الملتم بتأمين كل المعدات اللازمة ويمكن ان تقوم المؤسسة باعارته بعض القطع الخاصة كالسدات والوصلات. لتبئنة الخط قيد التجربة يمكن استعمال مياه شبكة مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان بعد موافقة مندوب المؤسسة، وتنم التجارب دائماً قبل اتمام عمليات الردم إلا في حال اعطاء تعليمات مخالفة لذلك.

في حال عدم تحمل جزء من التمهيدات للتجارب الهيدروليكيه يصار الى استبداله على نفقة الملتم.

- وصلة التفريغ - طاردة الهواء - وصلة على الخزان (انظر جدول الأسعار وتقدير الكميات)

يقدم الملتم اليد العاملة المختصة وكل القطع الفونتية اللازمة وطاردات الهواء والقطع الخاصة، الخ،... والركائز الاسمنتية والحديدية والمخالفات (Reducers) ولوصلة على الخزان، والسكورة الخ،... لاتمام الأشغال، ويقدم الملتم القساطل الفونتية والقطع التابعة لها من أكواع ومشتركات، ويقوم بوصل وتركيب القطع الفونتية وتوابعها بحسب الأصول الفنية والخرائط المرفقة ودفتر الشروط هذا والخرائط التفصيلية المحضرة من قبله والموافق عليها من الإدارة. تطبق مواصفات بنود "السكورة من الحديد الزهر المرن" و "طاردات الهواء" المذكورة أعلاه على مختلف المواد والقطع المستعملة لإتمام هذه الوصلات.

- ترميم الطرقات والأرصفة

بعد اتمام الردم على الملتم القيام بعمليات ترميم الطرقات والأرصفة التي طالتها الأشغال. تدفع قيمة جميع أشغال الترميم المنفذة من قبل الملتم بالметр الطولي مهما كانت نوعية التعبيد والأرصفة.

للتفاصيل راجع البند 77 - ترميم الطرقات والأرصفة المذكور سابقاً.

- أشغال خاصة

على الملتم تقديم كل المواد واليد العاملة اللازمة لتنفيذ الأشغال الخاصة.

يقدم الملتم كل المواد اللازمة لأنشغال الباطون ويجب أن تكون هذه المواد من أفضل نوع ومطابقة للمواصفات التالية المذكورة في القسم الأول من المواصفات الفنية:

- غرف التفتيش (راكارات) ودعمات التثبيت

يجب أن تكون المنشآت الخاصة مثل طاردات الهواء وскورة التفريغ الخ،... موضوعة داخل غرف من الخرسانة لها أغطية قابلة للرفع كما هو موضح في الخرائط المفصلة والمرفقة بدفتر الشروط هذا.

لن يقبل أي تغيير في اقطار حديد التسليح أو في سماكة الخرسانة المبنية على خريطة غرفة التفتيش المرفقة عند اعتماد غرف بقياسات مختلفة عن قياس الغرفة المحدد على الخريطة المرفقة.

يجب أن تكون الخرسانة (الباطون) ومواصفات موادها وفقاً لما هو مذكور أعلاه في الشروط الفنية وعلى الملتم، وتحت طائلة رفض الاستلام، الحصول من المشرف من قبل المؤسسة على التنفيذ، على أذن صب باطون قبل كل عملية صب.

يوضع الغطاء على مستوى الطريق التي جرى حفرها ويثبت بشكل لا يسمح باي ارتجاج لدى مرور السيارات فوقه. الدعامات مكونة عموماً من خرسانة ودبش (سيكلوبيان) بنسبة 50 % خرسانة عادية و 50 % دبش ويمكن الطلب الى الملتم عند الاقتضاء صب خرسانة مسلحة ذات تسليح خفيف (60 كيلو حديد / المتر مكعب) لبعض الدعامات.

86- المعاير أو الجسور من الخرسانة المسلحة / الحاملات الحديدية:

ان النسب لمكونات المتر المكعب من الخرسانة في هذه الأشغال وأية أشغال أخرى للباطون المسلح هي كما يلي:

- 400 لتر رمل
- 800 لتر بحص
- 350 كيلو اسمنت بورتلاند

يكون معدل نسبة الحديد في الخرسانة المسلحة 100 كيلو حديد بالمتر المكعب من الباطون موزعة بحيث تحمل المنشآت الحمل المعرضة له وتحمل أيضاً المؤثرات الحرارية الخ،...

الحاملات الحديدية

تتألف هذه الحاملات من زوايا حديدية تثبت على الجسور والمعايير الموجودة وتوضع عليها جسور وصفائح حديدية حاملة للقاططات. تطلى هذه المنشآت الحديدية بمادة الايبوكسي على وجهين بعد طليها بوجهين أساس مناسب.

يقوم الملزم قبل التنفيذ بوضع خرائط تنفيذية لهذه المنشآت وعرضها على المهندس لأخذ المواقف اللازمة عليها.

التدعم (تدعم الحفريات)

يجب على الملزم أن يأخذ في الحسبان كل تكاليف تدعيم الحفريات وأية أشغال أخرى عند وضع أسعاره.

87- تنظيف وتعقيم التمديدات:

يتم تنظيف وتعقيم التمديدات بواسطة المتعاقد، الذي يعمد إلى تقديم المياه الازمة واجراء غسل بعد المرات اللازم حتى تتطف كلية ثم يضع مياهاً ممزوجة بمادة الجافيل بنسبة نصف ليتر لكل متر مكعب من المياه وتترك لمدة لا تقل عن 24 ساعة ثم يجري تفريغها كلية.

88- تعليمات عامة:

- أوتاد الإنشاء والخطوط والمناسيب

يزود المهندس المقاول بمواقع نقاط التقاطع وخطوط التماس ونقاط الربط الأساسية. وعلى المقاول أن يضع أوتاد إنشاء تحدد الخطوط، والميول، ومناسب المقطع الطولي المتتالية والمحور ونقاط الربط لإنشاء التصاوين الخارجية لمحيط كل خزان وغرفة السكورة الخاصة به وغيرها من المنشآت الواردة على المستطحات والمذكورة في الكشوفات التخمينية، وعليه أن يزود المهندس بالنسخة الأصلية من ملاحظات الميدان مع جميع المعلومات الازمة المتعلقة بالخطوط، والميول، والمناسيب. وهذه الأوتاد والعلامات تشکل ضوابط الحقل التي بها وبموجبها يضع المقاول ضوابط أخرى ضرورية ويقوم بالعمل.

يجب على المقاول، قبل القيام بأى عمل بصدق وضع الأوتاد، أن يقدم إلى المهندس للموافقة، خطوة وضع الأوتاد للمشروع. ويشتمل التخطيط بصورة دقيقة على موقع مختلف أنواع الأوتاد، وطريقة وضع العلامات على الأوتاد، والطرق



التي ستتبع لوقاية الأوتاد وغير ذلك. ولا يجوز القيام بأى عمل في وضع الأوتاد قبل موافقة المهندس على خطة المقاول لوضع الأوتاد.

على المقاول، قبل أربع وعشرين (24) ساعة على الأقل من عزمه على وضع الأوتاد لأى جزء من العمل أن يقدم إشعاراً خطياً بذلك إلى المهندس. ويجب أن يتضمن هذا الإشعار الوقت، والموقع ونوع العمل الذي سيجري وضع الأوتاد له. ويمكن إعتماد طريقة تبليغ أخرى غير الإشعار الخطى إذا وافق المهندس على ذلك.

على المقاول أن يضع اوتاداً للعمل ويحصل على موافقة المهندس على قيامه بوضع الأوتاد قبل الشروع في الإنشاء. وإذا رأى المهندس أنه من المستحسن تعديل الخط أو المنسوب، قبل وضع الأوتاد أو بعده، فإنه يصدر إلى المقاول تعليمات مفصلة بصدق هذا التعديل وعلى المقاول أن يعدل وضع الأوتاد تمهدأً للحصول على موافقة جديدة. ولن يجر أي تغيير في سعر الوحدة العائد للأشغال الواردة في العطاء بسبب هذه التعديلات.

وخلال مدة أسبوعين من تاريخ توقيع العقد على المتعهد تقديم الدراسات والأعمال الطبوغرافية الضرورية لحسن تنفيذ الأعمال وذلك لأخذ الموافقة من قبل الإدارة.

يكون المقاول مسؤولاً عن المحافظة على جميع الأوتاد والعلامات، وفي حال إتلاف أي من أوتاد الإنشاء أو العلامات أو العبث بها فعلى المقاول أن يبدلها على نفقته الخاصة.

يكون المقاول مسؤولاً عن صحة جميع الخطوط، والميول، والمناسب وغيرها من أعمال المساحة.

- تأمين مرمات وطرق ولوح إلى داخل الموقع

إن تأمين هذه الممرات المؤقتة إلى مختلف مواقع الورشة هي على عاتق المتعهد وعلى نفقته الخاصة.

ويحق للمهندس طلب تنفيذ هذه الممرات أو جزء منها فور البدء بتنفيذ الأشغال. ويجب أن تتفّذ خارج حرم المنشآت النهائية. وفي الحالات الطارئة وإذا اضطر المتعهد إنشاء إحدى هذه الممرات في حرم بعض المنشآت فإن التعديلات الضرورية لتنفيذ الأعمال تكون على نفقه المتعهد.

إن صيانة هذه الطرقات والممرات هي على عاتق المتعهد ونفقته الخاصة طيلة فترة تنفيذ الأشغال.

- معدات الورشة

بالإضافة إلى المكاتب والمخازن وأماكن الصنع على المتعهد أن يقدم خزانات للمياه والفيول. كما عليه أن يقدم جميع المعدات والآلات اللازمة لإنشاء كل مرحلة من العمل ويجب أن تكون في الموقع وأن يعاينها ويوافق عليها المهندس قبل البدء بالعمل. ويجب عليه القيام فوراً بإصلاح أو إبدال أية من الآلات والمعدات أو أجزاء منها تصبح تالفة أو معطوبة على أن يتم الإصلاح أو الإبدال على الوجه الذي يرضى عنه المهندس.

وعليه أن يقدم ما يلي من المعدات والآلات:

- آلات الحفر والنقل ووضع ورصن الردميات.

- آلات خلط الخرسانة وتنفيذها.

- معدات إزالة المياه وتحويل مياه خارج موقع العمل خلال تنفيذ الأعمال (مضخات وغيرها،...).

- مولدات كهربائية.



- وسائل الإِتَّصَالات الضروريَّة لحسن سير تنفيذ الأَعْمَال.

إن موافقة الإِدَارَة لا تُعْفِي المتعهَّد من مسؤولياته. كما يحق للإِدَارَة خَلَال تنفيذ الأَعْمَال زِيادة المعدَّات والفعاليَّات على الورشة إذا رأَت ذلك ضروريَاً.

- أماكن الإِسْتِدَاع ونَقل منتج الحفريَّات

على المتعهَّد طلب الموافقة من الإِدَارَة عَلَى أماكن الإِسْتِدَاع المؤقت والنهايِّي والواجِب إِظْهارِها عَلَى مسْطَح طوبوغرافي ومسْطَح مسح الأَرَضِي.

وعلى المتعهَّد أخذ جميع الاحتياطات الازمة للمحافظة عَلَى منتج الحفريَّات خَلَال تنفيذ الأَعْمَال وعند نَهَايَةِ الأَشْغَال دون أن تلحِّق أي ضرر مباشر أو غير مباشر بالغير، علماً أنَّ المتعهَّد يبقى المسؤُل الوحيد عن أي ضرر يلحق بالغير من قطع طرقات أو مجاري مياه وأقنية رَي وعليه أن يقوم عَلَى عاتقه وإِزالتَه هذه الأَضْرَار وعَلَى نَفْقَتِه الخاصة.

- معدَّات المراقبة

على المتعهَّد أن يضع بتصرف الإِدَارَة المعدَّات الطوبوغرافية وجميع ما يلزم لمراقبة الأَشْغَال وتدقيقها وعليه تقديم كافة المساعدات التي يطلبها المهندس خَلَال تنفيذ الأَشْغَال.

89- أعمال الحفريَّات والردميَّات:

- المسح الطوبوغرافي

قبل بدء أعمال الحفريَّات، على المتعهَّد إعلام ممثَّل الإِدَارَة وعليه القيام بمسح طوبوغرافي بوجوهه ووجوده وممثَّل الإِدَارَة. يمكن أن يكون هذا المسح الطوبوغرافي مسْطَح أو مقاطع عرضية. ويكون هذا المسح أساساً لحساب كميات أعمال الحفريَّات ولا يحتسب أي من الأَعْمَال قبل إِنْهَاءِ هَذَا المسح من قبل المتعهَّد وعَلَى نَفْقَتِه الخاصة.

- أحكام مشتركة

على المتعهَّد تنفيذ الأَعْمَال والمنشآت المؤقتة الضروريَّة لتأمين تصريف المياه خَلَال تنفيذ أشغال الحفريَّات والردميَّات. وعلى المتعهَّد طيلة مدة التنفيذ، بصورة مستمرة زيارة أماكن الحفريَّات لإِزالة الأجزاء المزعزعة والقابلة للإنهيار. لا يجوز ترك الخشب في أماكن الحفريَّات إلا إذا سمحت الإِدَارَة بذلك.

جميع مساحات الحفر والردم تقوم بطريقة لا تترك أثراً للنتوءات وتتفَّذ وفقاً للمناسيب المطلوبة. وفي الأراضي الصخريَّة يمكن للمتعهَّد تشكيل المنحدرات بشكل جدران ذات زوايا أو بشكل متدرج.

- أعمال الحفريَّات

تشمل أعمال الحفريَّات الأرضيَّ من كل نوع (زراعيَّة، صلصاليَّة، ترابيَّة أو صخريَّة) وعلى مختلف الأعمق المبيتة في المسطَّحات أو المواقف عليها من قبل الإِدَارَة والضروريَّة لتنفيذ الأَعْمَال الملحوظة في هذا الإِلتزام للحصول على الشكل المطلوب لإقامة المنشآت الملحوظة وفقاً للمسطَّحات والمقاطع المرفقة أو وفقاً لتعليمات ممثَّل الإِدَارَة على الورشة ووفقاً لطريقة تنفيذ يقرِّرها المتعهَّد وتوافق عليها الإِدَارَة.

وتشمل بصورة خاصة:

وعلى المتعهد أن يطّلع ويعاين ويتفقد مناطق العمل قبل تقديم عرضه وعليه أن يعرف طبيعة التربة والصخور وكميتها وموقعها وملاءمتها للمتطلبات المحددة وعليه أن يكون ملماً بجميع الصعوبات التي قد تعرضه (وجود المياه أو أية عوائق أخرى ...). كما على المتعهد أن يحضر إلى موقع العمل جميع المعدات والآلات الضرورية لإنجاز هذه الأعمال، وذلك على عاته، آخذًا بعين الإعتبار كل ما يتضمن تركيب وتشغيل هذه المعدات.

أما طبيعة التربة المذكورة على المسطحات فهي على سبيل الذكر. ولا يحق للمتعهد الإعتراض على وجود فروقات بين الواقع والمسطحات فيما يعود لنسب الحفريات أو الصعوبات الموجدة.

وفي الأماكن الصخرية المقاسة تتفذ أعمال الحفريات بواسطة الرجراج الآلي دون غيرها وبمعنى آخر يمنع منعاً باتاً استعمال المتقجرات كون الأشغال تقع ضمن منشأة مدنية.

خلال تنفيذ الأعمال على المتعهد تؤمن حركة السير والوصول إلى الممتلكات الخاصة وتصريف مياه الأمطار أو المياه المبتذلة ومياه الري وذلك تجنباً لحصول أيّة حادث أو أضرار للغير، وبالتالي على المتعهد الخضوع لشروط الإدارة أو أيّة سلطة مختصة لتأمين السلامة العامة. وقبل البدء بتنفيذ أيّ جزء من الأشغال، وبمدة عشرة أيام على الأقل، على المتعهد أن يعلم السلطات والمصالح المعنية وأصحاب الإستملاكات المجاورة ببدء تنفيذ الأشغال.

وفي حال الضرورة، يحق للإدارة أخذ الإجراءات الالزمة، وعلى نفقة المتعهد، لتأمين السلامة العامة.

يجب على المقاول في جميع الأوقات وخاصةً في مرحلة مبكرة من العمل، أن يؤمن التصريف الكافي للمياه مهما كان مصدرها (مياه أمطار، مياه راشحة ومياه ينابيع أو تسرب من الأنابيب الموجدة) وذلك بوضع برنامج زمني لأعمال الخنادق الخاصة بإنشاء مخارج تصريف بصورة تمنع بلل المنشآت الملحوظة. وعلى المقاول أن ينظف وينتقم جميع خنادق التصريف هذه من وقت إلى آخر أثناء العمل وأو عندما يأمر المهندس بذلك بحيث تسيل المياه دون عائق طوال الوقت الذي يستغرقه العمل. كما على المتعهد أن يجهز ورشه بالآلات الضرورية لضخ المياه إذا دعت الضرورة. وعلى المتعهد أن يعمد فوراً، على نفقة الخاصة، إلى إصلاح التلف الذي يصيب العمل ويكون مسبباً عن البطل من جراء عدم تامين التصريف الكافي للمياه. ولن يجري دفع أيّ مبلغ إضافي إذ إن التكاليف تعتبر محملة على جميع البنود الأخرى الواردة في جدول الكميات.

قبل البدء بأيّ من أعمال الحفريات يلجم المتعهد إلى تنظيف المساحات داخل حدود حرم منطقة الأعمال، وإزالة الحشائش والأشجار والجذور والتخلص من جميع النباتات. بالإضافة إلى إزالة العوائق والمنشآت الملحوظة (جدران -أساسات - طرق...) وفقاً لتعليمات مثل الإدارة. يجري تنفيذ هذه الأعمال بطريقة دقيقة لكي لا تؤثر على المنشآت المجاورة علماً أن المتعهد يتحمل المسؤولية الكاملة لأيّ ضرر قد يحصل.

يقوم المتعهد بتنفيذ أعمال الحفريات من سطحية أو خنادق، والضرورية لبناء المنشآت والتمديدات الملحوظة طبقاً للمناسب والمطابع العرضية المبينة في المسطحات أو الموضعية من قبل المتعهد وذلك وفقاً للطريقة المتفق عليها من قبل الإدارة.

ولسرعة التنفيذ يجب تجهيز الورشة برافعة أو ونش ميكانيكي اذا لزم الامر.



وإذا تعدى المتعهد مقاييس الحفريات الملحوظة على المسطّحات دون موافقة الإدارة، لا تحتسب هذه الكتيبة بل على المتعهد أن يعمد وعلى نفقته الخاصة ردم أو صب خرسانة للحفريّة الإضافيّة للحصول على المنسوب المطلوب والموافق عليه من قبل الإدارة.

إن إستخراج ناتج الحفريات بالوسائل الميكانيكيّة يجب أن يتوقف عند منسوب أعلى من المنسوب الملحوظ وداخل حرم المنشآت كما يجب تسوية الميول النهايّة بواسطة الوسائل اليدويّة.

بعد أن ينتهي المتعهد من أعمال الحفريات في أحد أقسام المشروع عليه إبلاغ ممثّل الإدارة أو المهندس الذي يعمد وبالتالي إلى فحص العمل كله أو أي جزء منه، حسب ما يراه ضروريًا، لمعرفة إنطباقه على الإتجاهات والمناسيب والإرتفاعات الواردة في المسطّحات التنفيذية أو حسب ما ورد في مذكّرات المهندس. ويقدّم المقاول وعلى نفقته الخاصة، المعدّات والأيدي العاملة، بما في ذلك فرق الحقل لمساعدة المهندس في فحص العمل.

جميع الميول والإتجاهات والمناسيب يجب أن تكون مطابقة وصحيحة ودقيقة ووفقاً لتلك المبيبة في المخطّطات أو التي يأمر بها أو يوافق عليها المهندس وذلك ضمن حدود التفاوت التالي:

- ± 5سمت للمنحدرات ذات مواد لينة في الحفريات كما في الردميات.

- ± 10سمت للمنحدرات ذات مواد صخريّة قاسية في الحفريات كما في الردميات.

وإذا تبيّن أن التربة غير ثابتة، وجب على المتعهد أخذ الإحتياطات الازمة لتأمينها من تدعيم وحماية وذلك وفقاً لموافقة الإدارة.

-متطلبات السلامة ومنع الحوادث

على المقاول أن يقوم، على نفقته الخاصة، بتهيئة جميع الإحتياطات وأجهزة السلامة ومعدات الوقاية لدرء الحوادث التي قد تنتج عن أعمال الحفريات في الأماكن العامة. وعليه وبالتالي حماية أماكن الحفريات بوضع الحاجز أو الأسیجة أو الإشارات أو أضواء التبيّه، ويمكنه وضع حبل مجّهز بإشارات بيضاء وحمراء من البلاستيك التي تعكس الأضواء وتتنّبأ إلى وجود أشغال.

-أماكن الإستعارة

على المتعهد تأمين أماكن الإستعارة لجميع المواد على نفقته الخاصة كما عليه خلال تنفيذ الأشغال التأكّد من أن الكميات المؤقّنة من أماكن الإستعارة كافية ومتّبعة للمواصفات المطلوبة وإذا تبيّن عكس ذلك عليه إعلام الإدارة مباشرةً.

-الردميات

أ- نوع الردميات

إن الردميات العاديّة يجب أن تكون خالية من الشوائب والترب الزراعي والحسائش والبقايا والثلج والجليد والبقايا كما يجب أن تخضع للدرج الحبيبي الوارد في المادة الثامنة والاربعون.

ب- رص الردميات

إن رص الردميات من مختلف المواد يجب أن تتم بطبقات متشابكة لا تزيد عن (30) ثلاثين سنتيمترًا وتدرك بكيفية معتمدة، بواسطة الهرّاسات الهرّازة أو المجهّزة بدّواسات أو بواسطة آلية أخرى توافق عليها الإدارة وفقاً لموقع العمل



بوزن لا يقل عن 150 كلغ. تكون سماكة كل طبقة تساوي 20 سنتم قبل الرص. أما عدد الضربات فلا يجب أن تقل عن ستة (6) ووفقاً لموافقة مهندس الإدارة. إن نوع وزن وعدد معادات الدك يجب أن تحظى بموافقة الإدارة بحيث تعطى النتائج المطلوبة وفقاً لقواعد الفن المتعارف عليه لمثل هذه الأعمال.

90- المنشآت الخرسانية:

إن السماكات المطلوبة مبنية على مسطّحات التتفيد.

- فئة الخرسانة العائدة للمنشآت الخرسانية:

إن فئة الخرسانة والحد الأدنى المسموح بها لقوّة ضغطها محددة في الجدول التالي:

فئة الخرسانة

س	س	س
350	250	150
C350	C250	C150
نسبة الإسمنت (كلغ) لكل متر مكعب من الخرسانة	350	250
الحد الأدنى المسموح به لقوّة ضغط الأسطوانة كلغ/سنتم ² :		150
7 أيام	180	125 -
28 يوماً	250	180 -
فحص تکوم الخرسانة (سنتم)	5-1	10-5 -

قياس الأسطوانات لكسر الخرسانة: قطر 15 سم، إرتفاع 30 سم

- القوالب للخرسانة

يجب على المقاول توريد وتركيب جميع أنواع قوالب الخرسانة على اختلاف أنواعها بما فيه الدعائم، والتكييف، والمرابط، والمسامير الملوثة، والسبايدل المؤقتة، والأواح التمدد، والشرفات، إلخ... ويكون مسؤولاً كلياً عن تصميم هذه القوالب وتركيبها وفكها، وجميع الأعمال المتطلبة لتنفيذ كافة أعمال الخرسانة على أكمل وجه.

يجب أن تكون القوالب قوية بحيث تعطي للخرسانة الشكل المطلوب، كما يجب أن تكون ذات خطوط وزوايا وارتفاعات صحيحة ذات جانب قائمة، وأن تكون متينة وصلبة بحيث تتحمل الثقل الذي يقع عليها بدون حدوث أي هبوط وتتحمل جميع الصدمات والإهتزازات الناشئة أثناء سير العمل.

يجب أن تكون القوالب مطابقة للأبعاد والأشكال والمعايير المطلوبة، وأقصى هبوط يسمح به يجب ألا يزيد عن 5 ملم.

يجب أن تتطابق القوالب قبل المباشرة بأعمال الصب، ويجب أن تحتوي القوالب على فتحات في المحلات الضرورية لتسهيل إجراء التنظيف اللازم.



يجب أن يكون القالب منيعاً ضد تسرب المونة وأن يكون قاسياً إلى درجة كافية لمنع تشويهه بسبب ضغط الخرسانة وغيرها من الأنقاض الطارئة على عمليات الإنشاء، بما في ذلك الرج.

ويجب إنشاء القالب وصيانته بطريقة تمنع فتح الفواصل بسبب تقلص الخشب، وينبغي أن يكون القالب مصمماً بكيفية تتيح إزالته بسهولة دون إلحاق الضرر بالخرسانة.

وينبغي صيانة القالب بعد وضعه لمنع التوائه وتقلصه. ويجب فحصه للتأكد من أبعاده وحالته قبل صب الخرسانة مباشرةً. ويجوز للمهندس في أي وقت أن يأمر بإعادة فحص القالب أو بإعادة إنشائه وأن يرفض السماح بصب الخرسانة داخل القالب إلى أن يتم إنشاؤه بصورة مرضية. وإذا حدث في آية مرحلة من مراحل العمل خلل أو بعد صب الخرسانة أن ظهرت على القالب علامات الإرتخاء أو التقوس فيجب إزالة الخرسانة إلى المدى الذي يأمر به المهندس وإعادة القالب إلى الوضع الصحيح وصب خرسانة جديدة. ولن يدفع إلى المقاول أي بدل عن هذا العمل الإضافي.

يجب تزييت الجانب الداخلي من جميع القوالب بزيت خفيف صافٍ أساسه البارافين لا يلطف الخرسانة ولا يلحق بسطحها أي ضرر آخر. وينبغي إجراء التزييت حيالاً كان ذلك ممكناً وذلك بعد إنجاز القالب وقبل تركيب حديد التسلیح.

وينبغي، ما لم يأمر المهندس بخلاف ذلك، طلاء الجانب الخارجي من جميع القوالب بدهان معتمد جيد النوعية أبيض شديد اللمعان ذي أساس زيتى قبل صب الخرسانة. وعندما لا تتم التغطية الكاملة بطبيعة واحدة فإن المهندس يأمر بطلاء طبقات إضافية حسب ما يراه ضروريًا للحصول على التغطية الكاملة. ويجب طلاء القالب مجدداً عندما يأمر المهندس بذلك.

تسد الشقوق الناتجة عن التقلص بترطيب القالب بالماء قبل صب الخرسانة.

إن القالب المراد استعماله ثانيةً يجب تنظيفه جيداً وإعادة تزييته وينبغي، عند اللزوم، تجديده (إصلاحه) بتضييشه أو إعادة صنعه. أما الأخشاب غير المرضية فسيرفضها المهندس ويجب أن تزال من الموقع.

إن عرض الخشب وسماكته، وحجم القوائم والعارض وتبعادها تحدّد وفقاً لطبيعة العمل. ويجب أن تكون كافية لتأمين متانة القالب ومنع تشويهه بسبب ضغط الخرسانة. تكون براغي القالب أو قضبانه أو أربطته من الفولاذ، ويجب أن تكون من النوع الذي يتيحبقاء القسم الأكبر من الرباط في المنشأ بصورة دائمة. وينبغي تثبيتها في مكانها بوسائل مشدودة إلى العوارض قادرة على تعزيز قوة الأربطة. وللمهندس أن يسمح باستعمال الأربطة السلكية في الأقسام غير المنتظمة والإنشاءات المتنفرقة إذا كانت ضغوط الخرسانة إسمية وترت المحافظة على تخطيط القالب بوسائل أخرى. ويجب إزالة الأربطة عن جميع السطوح المكشوفة. تزال الأربطة إلى عمق لا يقل عن خمسة عشر ميليمتراً تحت سطح الخرسانة. وتقطع الأربطة السلكية ما لا يقل عن ستة ميليمترات تحت سطح الخرسانة. وتعينا التجاويف بمونة إسمنت من جزء واحد بالحجم من الإسمنت وجذئين إثنين من الرمل وينبغي أن يترك السطح سليماً مستوياً ومتجانساً في اللون.

تؤخذ كمية كافية من الإسمنت البورتلاندي الأبيض وتخلط بالإسمنت في المونة بحيث إذا جفت جاء اللون مطابقاً للون الخرسانة المحيطة بها.

ولا يجوز إستعمال الموزعات الأنبوية إلا إذا أمكن إزالتها لدى صب الخرسانة، كما يقره المهندس. وينبغي إزالة الموزعات الخشبية أو المعدنية لدى صب الخرسانة. إن إستعمال مثبتات أو دعائم السود الحاجزة للماء التي تمتد عبر القالب الموضوع لأي مقطع خرساني لا يسمح به إلا في الحالات الإستثنائية، وذلك فقط بموافقة المهندس. حيث لا يمكن الوصول إلى أسفل القالب، يجب ترك ألواح القالب السفلي مفككة أو ينبغي إتخاذ تدابير أخرى تاتح بها إزالة المود الغربي من القالب قبل صب الخرسانة مباشرةً.

جميع الأطراف المكشوفة يجب شطبها باستعمال قوالب مثلاًة مستوية مقطوعة يكون طول كل من أضلاعها عشرين ميليمتراً، ما لم ينص في المخططات أو يأمر به المهندس بخلاف ذلك.

- قوالب الخرسانة المصقوله Beton Brut de Decofrage

على المتعهد استعمال قوالب خشبية خاصة لخرسانة المصقوله تسمح للحصول على واجهة مالسة دون ظهور أي نتوءات او بحص ظاهر.

ولهذه الغاية تكون الواح القالب مصقوله وستعمل للمرة الاولى . يجب تزييت الالواح بزيت خاص. يتراوح عرض الالواح بين 5سم و 8سم . توضع الالواح كما هو مبين على المسطحات ووفقاً لموافقة الإداره. جميع الزوايا الخارجية المحدبة تشطب بواسطة زوايا او مربعات توضع في القالب لتؤمن زوايا مانعة للنش. كما يجب تأمين استقامة المنشأة واتصالية تامة لحرف المنشأة. ولا يسمح بأية فروقات.
ان التسديد والدعم يجب ان يتم بعناية خاصة.

ان استعمال الرباطات المعدنية قطر 6 ملم التي تخرق القالب من جهة الى اخرى لتنبيته يمكن استعمالها اذا وافقت الإداره على ذلك شرط ان تمر عبر غلاف من الالمنيوم او البلاستيك للتمكن من سحبها فيما بعد وان تكون مستقيمة وفقاً لتربيع منتظم.

اذا كان المظهر الخارجي لخرسانة المصقوله لا يرضي الإداره ، يمكن للادارة طلب ازالة المنشأة واعادة بنائها على نفقة ومسؤولية المتعهد. ولا يسمح للمتعهد تصليح وجه الخرسانة قبل معاينته من قبل ممثل الإداره.
وإذا كان في رأي ممثل الإداره وجوب تصليح اوجه الخرسانة ، وجب على المتعهد صقل الخرسانة وتصليح وتبهئة الاماكن المعينة ثم مسحها جيداً بحجر الكاربوراندوم ذات نوعية معتمدة وذلك على نفقة المتعهد الخاصة، بطريقة تسمح بالحصول على مظهر نظيف ومتناقض ، يكون التفاوت المسموح به يساوي ذلك المسموح به للورقة الناعمه.

- حديد التسليح

أ- وصف العمل

يتألف هذا العمل من تقديم وتركيب حديد التسليح وفقاً للمواصفات وطبقاً للمخططات.

ب- متطلبات الإنشاء

(1) الوقاية والتخزين:

يجب وقاية حديد التسليح من الضرر في جميع الأوقات. وينبغي تخزين حديد التسليح فوق الأرض على منصات أو حوامل أو غيرها من الدعامات. ويجب تخزينه ووضع علامات عليه بكيفية تسهل المراقبة والفحص. ويجب أن يكون حديد التسليح عند إستعماله خالياً من الأوساخ، أو القشور الضارة، أو الدهان، أو الزيت أو غيرها من المواد الغريبة.

(2) القطع والثني:

إن جميع عمليات قطع قضبان التسليح وثنيها يجب أن يقوم بها عمال ذوو كفاءة وأن تتم بمعدات يوافق عليها المهندس. ويجب قطع جميع قضبان التسليح وثنيها في موقع العمل، ما لم يبين خلاف ذلك على المخطّطات أو بموافقة خطية من المهندس. إن قضبان التسليح المثنية يجب أن تثنى على البارد بالأشكال المبينة على المخطّطات، وينبغي أن تكون الشيات مطابقة للمتطلبات التالية، ما لم يبين خلاف ذلك على المخطّطات أو بموافقة خطية من المهندس.

ط = 6 ق للقضبان التي يتراوح مقاسها بين خمسة (5) ميليمترات وإثنين وعشرين (22) ميليمتراً.

ط = 8 ق للقضبان التي يتراوح مقاسها بين أربعة وعشرين (24) ميليمتراً وثمانية وعشرين (28) ميليمتراً.

ط = 10 ق للقضبان التي يبلغ مقاسها ثلاثين (30) ميليمتراً أو أكثر من ذلك.

حيث ط = الحد الأدنى لقطر الساعد الذي ينبغي ثني القضيب حوله.

ق = قطر القضيب.

(3) الوضع والثبيت والتثبيت:

جميع حديد التسليح يجب أن يوضع بدقة وأن يكون ثابتاً تماماً في أثناء صب الخرسانة بواسطة ركائز معتمدة في الوضع المبين على المخطّطات. ويجب ربط قضبان التسليح معاً ربطاً محكماً. وينبغي معاينة حديد التسليح المركب في أيّ قسم والمودقة عليه قبل صبّ آية خرسانة.

ولا يسمح بوضع القضبان أو غرزها في الخرسانة بعد صبّها. جميع حديد التسليح الأفقي يجب أن يرتكز على ركائز أو موزّعات معدنية يوافق عليها المهندس. ولا يسمح باستعمال الحجارة الصغيرة أو الكتل الخرسانية أو الخشبية لتركيز حديد التسليح. ويجب ثبيت حديد التسليح بإحكام في مكانه في الوضع الصحيح وبالبعد المطلوب كما هو مبين على المخطّطات باستعمال أربعة من الأسلاك عند تقاطع القضبان وشدّها إلى الركائز والموزّعات. إنّ كيفية التركيز والأربطة لثبيت حديد التسليح على الوجه الصحيح تكون خاضعة لموافقة المهندس.

(4) الوصل:

حيثما وجد المقاول ضرورة لوصل حديد التسليح في نقاط غير تلك المبينة على المخطّطات بسبب أطوال الحديد الذي أوصله إلى موقع العمل، يجب عليه أن يقدم إلى المهندس رسومات تبين موقع كل وصلة لموافقة عليها قبل تركيب حديد التسليح.

ولن يجري أي قياس أو دفع عن حديد التسليح الإضافي المستعمل في وصلات غير مبنية على المخطّطات. وينبغي تجنب الوصلات عند نقاط الجهد الأقصى. ويجب أن تكون الوصلات متباudeة حينما أمكن ذلك وأن تكون مصممة بحيث تضمن قوة القصيب دون تجاوز وحدة جهد الترابط المسموح به.

إن القضبان المركبة في أسفل الكمرات والعوارض، وفي الجدران، والأعمدة، والتحفبات يجب، ما لم تبيّن المخطّطات خلاف ذلك، أن تترافق ما لا يقل عن طول أربعين (40) قطرًا، والقضبان القريبة من أعلى الممرات والعوارض التي يزيد فيها سمك الخرسانة تحت القضبان على ثلاثين (30) سنتيمتراً يجب أن تترافق ما لا يقل عن طول خمسة وثلاثين (35) قطرًا. ولا يجوز في أية حال أن تترافق القضبان أقل من ثلاثين (30) سنتيمتراً.

5) شبك التسليح للمنشآت:

يجب أن يكون شبك التسليح من حيث مقاسات القضبان والصفائح والتبعاد فيما بينها حسب ما هو مبيّن على المخطّطات. ويجب أن تكون صفات الشبكة متراكبة كما هو مبيّن على المخطّطات. وينبغي أن يوافق المهندس على طريقة وضع الشبكة وتثبيته في الوضع الصحيح.

ث-طريقة القياس

ج- يكون قياس «حديد التسليح» مبنياً على العدد النظري للأطنان المترية كاملاً في مكانها كما هو مبيّن على المخطّطات أو كما ترتكب بموجب أوامر خطية من المهندس. ولن يسمح بأي تعويض عن المشابك، أو الأسلاك، أو غيرها من وسائل الربط لتنشيط الحديد في مكانه، ولن يجري أي قياس للوصلات غير المبنية على المخطّطات. أمّا الأوزان المحسوبة فتكون مبيّنة على الجدول التالي، ولن يسمح بأي تعويض عن وزن معدن لحام القضبان. ولن يجري أي قياس للتسليح الشبكي إذ أنه يعتبر محملاً على إنشاء البند الذي يرد فيه.

أوزان قضبان الحديد

القطر (ق) ملم	الوزن كلغ/م	القطر (ق) ملم	الوزن كلغ/م	القطر (ق) ملم	الوزن كلغ/م
5	0.154	18	2.000	34	7.130
6	0.222	20	2.470	36	7.990
7	0.302	22	2.980	38	8.900
8	0.395	24	3.550	40	9.870
10	0.617	26	4.170	45	12.500
12	0.888	28	4.830	50	15.400
14	1.210	30	5.550		
16	1.580	32	6.310		

- العمليات التحضيرية قبل البدء بصب الخرسانة

(1) عام

قبل البدء بأعمال صب الخرسانة يجب أخذ موافقة المهندس. ولا يجوز للمتعهد أن يبدأ بهذه الأعمال إذا تبين للمهندس أن أحد شروط التنفيذ غير مستوفية. كما يجب أن تكون القوالب والمساحات المعدة لصب الخرسانة جاهزة كلياً وفقاً للمواصفات وموافقة المهندس.

(2) قعر الحفرية

يجب أن تكون الحفرية نظيفة وجاهزة وخالية من أيّة شوائب ومن المياه الجاربة. أمّا طبقة الصخر فيجب تسويتها وتخشينها وتنظيفها بطريقة دقيقة ومعالجتها بمزيج من الماء والهواء تحت ضغط 7 بار على الأقل. وإذا تبيّن أن الأساس راشح وجب ترطيبه لمنع تسرّب مياه الخرسانة المصبوّبة.

(3) مراقبة منسوب الحفرية الجاهزة لصب الخرسانة

على المهندس الموافقة على منسوب الحفرية قبل البدء بعملية الصب. وإذا حصل وتم تعديل على الخرائط التنفيذية بموافقة المهندس تصبح هذه المسطحات والمقطوعات التنفيذية هي المعتمدة لقياس كميات الخرسانة.

(4) الفواصل الإنسانية

عند الإنتهاء من صب إحدى طبقات الخرسانة يجب أن تخضع المساحة السطحية لعنابة تامة وحمايتها بطريقة تمنع إلحاق الضرر بها.

إنّ شكل وموقع الفواصل الإنسانية يجب أن تحظى بموافقة المهندس.

في مرحلة التجمد الأولى وقبل بلوغ مرحلة التجمد النهائي، يجب تنظيف الفاصل الإنساني بواسطة الماء والهواء المضغوط بهدف إزالة الموننة السطحية وإزالة القطع اللاصقة جزئياً ووضع البصّ الكبير ظاهراً دون إزالته. ولتجنب إعادة تنظيف الفاصل الإنساني قبل التجمد الأخير يلزم المتعهد بنقر الوصلات وتخشينها باستعمال الرجراج الآلي، وتنظيفها بواسطة رشّها بالماء والهواء المضغوط لمرحلة يخرج فيه الماء نظيفاً، ويجب في تلك الحالة تصريف المياه المستعملة خارج نطاق العمل.

ولا يمكن إستعمال القوالب لتنفيذ الوصلات الإنسانية إلا بأمر خاص وخطي من المهندس.

- صب الخرسانة

أ) نقل الخرسانة وصبهما لا يجوز صب الخرسانة إلا بعد أن يكون المهندس قد فحص القوالب وحدّيد التسليح ووافق عليهما. ويجب أن يكون نظيفاً خالياً من جميع الفضلات قبل صب الخرسانة. وينبغي الحصول على موافقة المهندس على طريقة صب الخرسانة وترتيب صبها. ولا يجوز، ما لم تبيّن المخطّطات أو يأمر المهندس بخلاف ذلك، إنشاء الفتحات الطرفية للجسور إلا بعد إنجاز جميع أعمال التكسّيات أو غيرها من أعمال حماية الميول المحدّدة تحت الفتحة والموافقة عليها.



يجب أن تعالج السطوح الخارجية لجميع أعمال الخرسانة معالجة جيدة خلال صبها بواسطة أدوات من نوع معتمد. ويجب أن تكون المعالجة بحيث تدفع جميع البصخ الخشن من السطح وتلتصق المونة بال قالب للحصول على سطح نهائى أملس خالٍ فعلياً من الماء والجيوب الهوائية.

وينبغي صب الخرسانة بكيفية تمنع الإنفصال الحبيبي للمواد وزحف حديد التسليح من مكانه. ولا يجوز صب الخرسانة بكتيبات كبيرة في آية نقطة في القالب ثم مذها أو معالجتها على امتداد القالب إذ أن هذه العملية تسبب الإنفصال الحبيبي للمواد.

تصب الخرسانة في القالب في طبقات أفقيه ويجب أن يجري العمل بسرعة وبصورة مستمرة بين مسطحات محددة مسبقاً ومنتفق عليها بين المقاول والمهندس.

حيث يقتضي الأمر إستعمال ميل ميل حادة لصب الخرسانة بواسطة المساقط، يجب أن تكون المساقط مجهرة بألواح حاجزة أو تكون ذات أطوال قصيرة تعكس إتجاه الحركة. ويجب أن يوافق المهندس على المساقط وعلى استعمالها. جميع المساقط، والقنوات، والأنباب يجب أن تظل نظيفة وخالية من طبقات الخرسانة المتجمدة وذلك بغسلها جيداً بالماء بعد كل تدفق للخرسانة فيها. وينبغي طرح الماء المستعمل للغسل بعيداً عن الخرسانة التي تم صبها. لا يجوز صب الخرسانة في القالب من ارتفاع يزيد على متر ونصف المتر (1 1/2) ما لم تكن محصورة في مسامط مغلقة أو أنابيب معتمدة، وينبغي الحرص على تعبئة كل قسم من القالب بصب الخرسانة بحيث تكون أقرب ما يمكن إلى الوضع النهائي. ويجب دفع البصخ الخشن لإبعاده عن القالب كما يجب دفعه حول حديد التسليح دون زحف القصبان من مكانها. وبعد التجمد الأولي للخرسانة، لا يجوز إحداث أي إرتاج في القالب ولا يجوز تعريض أطراف حديد التسليح البارزة لأي ضغط.

يجب، ما لم يأمر المهندس بخلاف ذلك، دك الخرسانة برجاجات ميكانيكية مناسبة تعمل داخل الخرسانة. وينبغي عند اللزوم إكمال الرج بالمعالجة اليدوية بأدوات مناسبة لضمان الدك الصحيح الكافي. ينبغي أن تكون الرجاجات من نوع وتصميم معتمدين.

ويجب تشغيل الرجاجات بحيث تدفع الخرسانة جيداً حول حديد التسليح والتركيبات الثابتة المدفونة وفي زوايا القالب.

ولا يجوز إستعمال الرجاجات كوسيلة لدفع الخرسانة إلى المكان المعد لها بدلاً من صبها في أماكنها الصحيحة. ويجب أن يستمر الرج في آية نقطة فترة كافية لتأمين الدك، ولكن لا يجوز تطويل هذه الفترة إلى الحد الذي يحدث عنده الإنفصال الحبيبي للخرسانة.

يمنع صب الخرسانة في الماء منعاً باتاً ولا يسمح بالصخ من داخل قالب الأساس في أثناء صب الخرسانة. وإذا اقتضى الأمر منع الفيضان، وجّب إقامة سد من الخرسانة بواسطة مسقط أو وعاء مقل وتركه ليجمد. عند استعمال الأنابيب في الثقوب المحفورة، يجب أن يكون الأنابيب أملس ومزيناً تزييناً جيداً، وأن يمتد فوق منسوب الثقب النهائي إلى حد يتيح صب خرسانة زائدة تعويضاً عن التكؤ المتوقع بعد إزالة الأنابيب.



وعندما يراد سحب الأنابيب، يجب أن تكون الخرسانة المصبوبة في الأنابيب، من حيث التكويم والصلاحية، في حالة تقتضي أقل ما يمكن من الرجّ.

إن الخرسانة المعدّة لفتحات بلاطات بسيطة يجب أن تصب بعملية واحدة (1) مستمرة لكل فتحة، ما لم تتصّل المخطّطات أو يوافق المهندس على خلاف ذلك.

إن الطريقة المستعملة لنقل خلطات الخرسانة، أو المواد، أو المعدّات فوق بلاطات أرضية أو وحدات أرضية مصبوبة سابقاً أو فوق وحدات من منشآت ذات تصميم مستمر يجب أن تخضع لموافقة المهندس. وينبع مرور الشاحنات، والمعدّات الثقيلة، والكميات الكبيرة من المواد على البلاطات الأرضية إلى أن تبلغ الخرسانة قوتها التصميمية.

ب) الفواصل الباردة عند وقف الصب المستمر للخرسانة في أي جزء من المنشأ أو تأخيره لأي سبب من الأسباب مدة تكفي لتمكين الخرسانة المصبوبة جزئياً سابقاً من بلوغ مرحلة التجدد الأولى، يقرر المهندس إن هذا الفاصل هو فاصل بارد وعلى المقاول أن يزيل فوراً من قالب الخرسانة المصبوبة جزئياً سابقاً. ولن يدفع مبلغ إضافي عن الصب الأولي للخرسانة أو إزالة الخرسانة التي تذهب هدراً بسبب الفاصل البارد. وللمهندس أن يأمر بوقف كل أو أي جزء من أعمال الخرسانة التالية إلى أن يعتبر أن المقاول قد تلافي سبب حدوث الفاصل البارد.

ج) الإنهاء جميع السطوح العليا كسطح الجدران الإستادية، والدعائم الطرفية، إلخ... يجب أن تعالج بالدك والمسح بواسطة ماسحة خشبية بكيفية تلتصق المونة بالسطح وتتنج سطحاً متساوياً حالياً من الحفر أو الأماكن ذات المسام. والسطح الناتج على هذه الصورة ينبغي أن يعالج ليصبح سطحاً أملس وأن يمسح مسحاً خفيفاً بفرشاة مبلولة لإزالة الطبقة المصقوله.

ويجب تسوية سطح بلاطة الجسر أو طبقة السطح العليا باللة معتمدة لإنتهاء السطوح يستخدم فيها مبدأ العارضة المتذبذبة، أو تسويتها، إذا وافق المهندس على ذلك، بقالب قياس بكيفية معتمدة للحصول على التحدب والمنسوب المبين على المخطّطات، واستثناء مما ورد أعلاه، يمكن تسوية الجسور الصندوقية المنشأة من الخرسانة المسلحة بطرق أخرى معتمدة. ويمكن أن تكون آلة الإنتهاء بمحرك ذاتي أو أن تسير بواسطة رافعات يدوية. ويجب أن تكون العارضة متذبذبة ذاتياً وأن تعمل أو تقوم بالإنتهاء من موقع متعمد مع محور طريق الجسر. ويمكن إنتهاء الأقسام غير المنتظمة بطرق أخرى يوافق عليها المهندس. ويجب مسح طبقة السطح العليا وتتسويتها بقدمة الإستقامة ومعالجتها إلى أن يصبح السطح المنجز مطابقاً للمقطع العرضي المبين على المخطّطات. ولا يسمح باستعمال الموا لج الميكانيكيّة. وقبل أن يبلغ السطح مرحلة التجدد الأولى، يجب فحصه لمعرفة ما إذا كانت فيه عيوب أو تموّجات بواسطة قدة إستقامة طولها أربعة (4) أمتار توضع موازية للمحور، وبواسطة قالب قياس للتحدب يستعمل في اتجاه متعمد.

ويكون التقم على امتداد البلاطة في مراحل متتالية لا تتعذر نصف (1/2) طول قدة الإستقامة. وينبغي أن يصحّح فوراً كل فرق يبلغ أو يزيد على أربعة (4) ميليمترات عند القياس بهذه الطريقة. وبعد معالجة السطح،



يجب إنهاؤه أيضاً بواسطة مكنسة بعد أن يكون لعان الماء قد زال تقربياً. وينبغي سحب المكنسة على السطح في اتجاه متعمد بحيث تتدخل أشواطها المجاورة قليلاً. ويجب إجراء عملية التكليس بحيث تبدو التغضنات الناتجة على السطح متجانسة في مظهرها ويكون عمقها ميليمترتين (2) تقربياً. ويجب أن تكون المكنس من نوعية وحجم وصنع بحيث تنتج عند تشغيلها سطحاً نهائياً ينال موافقة المهندس. وعلى المقاول أن يهيئ جسور عمل ملائمة لا يلامس أي جزء منها طبقة السطح العليا.

جميع السطوح الخرسانية يجب أن تكون صحيحة الخطوط ومستوية وخالية من الجيوب الحجرية أو الإنخفاضات الزائدة أو النتوءات البارزة عن السطح. والخرسانة في مقاعد الجسور وجدرانها يجب أن تكون في مستوى السطح الأعلى المنجز وأن تسوى بقدة إستقامة وتمسح. وأما السطوح الخرسانية التي ليست في حالة مقبولة أو التي تشير المخطّطات إلى وجوب إنهاء سطوحها فينبغي فركها ليصبح قوامها املس متجانساً بواسطة طوبة من الكاربورنديوم والماء النظيف حالما تتم إزالة القالب وتصبح الخرسانة جاهزة للفرك. إنّ المواد المفككة التي تتشكل على السطح بسبب الفرك بطبوبة الكاربورنديوم، يجب أن تزال حالما تجفّ. يفرك السطح بالخيش أو بطرق أخرى معتمدة. ويجب أن يكون السطح بعد إنهائه خالياً من جميع المواد المفككة. ولا يجوز إستعمال وسيلة الغسل بالإسمنت.

إنّ جميع السطوح الصحيحة والمستوية الناتجة عن استعمال قالب الأملس والتي هي ذات لون متجانس وخالية من الجيوب الحجرية أو التعشيش أو الإنخفاضات الزائدة أو النتوءات البارزة عن السطح يجب أن تعتبر، ما لم ينص على خلاف ذلك في المخطّطات، سطحها مقبولة ولا يتطلب إنهاؤها بالفرك، إلاّ في الحالات التالية: الجسور، البوردرات والأرصفة، والحواجز، والوجه الخارجي للكرمات الخارجية والبلاطات الأرضية، والجانب الأسفل للقسم البارز من البلاطات وبوردرات الدعامات الطرفية وجدران الأجنحة فوق مستوى إرتفاع كتف الطريق، وفي العبارات الصندوقية جميع سطوح الذروات، والوجه الخارجي لجدار الأجنحة، والوجه الأعلى، والقسم الأعلى من الوجه الخلفي، ووجوه نهايات الأنابيب يجب أن تنتهي سطوحها بالفرك في جميع الحالات. وللمهندس أن يوافق على إنهاء خفيف بالفرشاة إذا كان ذلك ينتج إنهاءً متساوياً.

إنّ الأحكام الواردة أعلاه بشأن إنهاء السطوح لا تحول دون فرض إستعمال طوبة من الكاربورنديوم لقويم خطوط الصب، وإزالة الزعاف، إلخ،... أو فرض إنهاء السطح بالفرك في جميع أقسام المنشآت التي لا يبدو سطحها مقبولاً على الرغم من استعمال قالب الأملس.

(د) الترطيب والوقاية ينبغي ترطيب الخرسانة كلها طوال المدة الازمة للحصول على القوة المحددة كاملة، على أن لا يقل ذلك عن سبعة (7) أيام متتالية. أما طريقة الترطيب وإجراءاته ومواده ومعداته فيجب أن يوافق عليها المهندس. ويمكن إجراء الترطيب بأيّة من الطرق التالية أو أيّة مجموعة منها، بالكيفية التي تتم الموافقة عليها.

-1 الترطيب بالماء

إنّ السطوح المشكّلة دون إستعمال قالب يجب أن تغطى بالرمل أو الخيش أو أيّة فرشات من نسيج معتمد تبقى ملائمة تماماً للسطح الخرساني، وينبغي إبقاءها مرتبة باستمرار.



أما السطوح المشكّلة باستعمال قالب فيجب، في حال إزالة قالب قبل نهاية مرحلة الترطيب أن يستمر ترطيبها كما هو محدّد بشأن السطوح المشكّلة دون استعمال قالب. وعند استعمال الخيش، أو الرمل، أو غيرهما من مواد النسيج المعتمدة، يجب ألا تسبّب أي إنهاء غير مرغوب فيه، كخشونة السطح أو تغيير اللون في الأماكن المكسوّفة للعين. إن الترطيب بالماء هو الطريقة الوحيدة المعتمدة لطبقة السطح العليا، والبلاطة العليا في العبارات الصندوقية المنشأة من الخرسانة المسلحة. ويجب إبقاء أقسام المنشآت المشكّلة باستعمال قالب، قبل إزالة قالب، مرطبة باستمرار أيّاً كانت طريقة الترطيب.

2- الترطيب بالغشاء

في السطوح غير تلك التي ينصّ صراحة على وجوب ترطيبيتها بالماء فقط، يمكن إجراء الترطيب باستعمال غشاء ترطيب. وغشاء الترطيب يجب أن يكون مطابقاً للمتطلبات المحدّدة لمواد أغشية الترطيب في المواصفات العالمية. ويوضع غشاء الترطيب على دفترين (2) ويكون معدل وضع مرّكب الترطيب كما يحدّده المهندس على أن يكون الحد الأدنى لمعدل الوضع في كل دفعة لنراً واحداً (1) من الطلاء السائل لكل سبعة وأربعين إعشار (7.4) من الأمتار المربعة من السطح الخرساني. توضع الطبقة الأولى فور إزالة قالب وقبل إنهاء الخرسانة وبعد اختفاء الماء السائب عن السطوح. وإذا كانت الخرسانة جافة أو أصبحت جافة، وجب ترطيبيها بالماء جيّداً ووضع مرّكب الترطيب حالما تختفي طبقة الماء عن السطح. وتوضع الدفعة الثانية بعد أن تكون الأولى قد جدت. وفي أثناء عمليات الترطيب، يجب إبقاء أي من السطوح غير المرشوشة مبللاً بالماء. ولا يسمح باستعمال غشاء الترطيب في المساحات التي ستصبّ عليها خرسانة جديدة فيما بعد. يجب أن تكون معدّات الرش التي تشغل باليد قادرة على إنتاج ضغط مستمر ومنتظم لضمان رش غشاء الترطيب بصورة متساوية وكافية بالمعدلات المطلوبة. ويجب خلط مرّكب الترطيب خلطاً جيّداً في جميع الأوقات خلال الإستعمال.

وينبغي وقاية غشاء الترطيب من التلف طوال مرحلة الترطيب المحدّدة، وأية طبقة أصابها تلف أو أي ضرر آخر يجب أن تعطى بطبقة إضافية. وفي حال تعرض غشاء الترطيب للضرر بصورة مستمرة يجوز للمهندس أن يأمر بوضع الخيش المبلل، أو غطاء من البوليّتيلين أو أية مادة أخرى معتمدة فوراً. ولا يسمح بأية حركة مرور أيّاً كان نوعها على غشاء الترطيب إلى أن تنتهي مرحلة الترطيب، ما لم يأذن المهندس بصبّ الخرسانة في الأقسام المجاورة، وفي هذه الحالة ينبغي إصلاح المساحات التالفة فوراً حسب ما يتم الأمر به.

هـ) طريقة القياس يقاس هذا العمل بالأمتار المكعبة كاملة في مكانها فيما يختص بالأنصاف المختلفة المعنية من الخرسانة. وتكون القياسات على أساس الأبعاد كما هي مبنية على المخططات أو على الأساس الذي يأمر به أو يوافق عليه المهندس خلافاً لذلك.

إن «حديد التسليح» و «الحديد الإنسائي» و «الحفر الإنسائي» وغيرها المستعملة في «تنفيذ المنشآت الخرسانية» تقاس ويتم الدفع عنها كما هو محدّد في الفصول الأخرى من المواصفات وفي جدول الكميات. ولن يجري أي

قياس للمساحات غير المسموح بها ولا للسمك الزائد كما هو محدد في المعاصفات الحالية. ويشمل هذا البند تقديم جميع المواد، وصب الخرسانة وإنهاءها وترطيبها.

- إزالة القوالب

من أجل تسهيل الإنهاء، يجب إزالة القوالب عن السطوح العاومدية التي تتطلب إنهاء بالحك حالما تصلب الخرسانة إلى درجة كافية للحيلولة دون إلحاقي الضرر بها، حسب ما يقرره المهندس. وفي تحديد الوقت الذي ينبغي فيه إزالة القوالب يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار موقع المنشأ وصفته وحالة الجو وغير ذلك من الحالات التي تؤثر في تجمد الخرسانة.

في حال إستعمال الإسمنت ذي القوّة العالية المبكرة، يمكن إنفاص الحدود الزمنية حسب ما يقرره المهندس. إن الملاحظات الخاصة الواردة على المخططات بشأن إزالة القوالب والأشغال المؤقتة تحت الأقواس، والفتحات المستمرة، وغيرها من المنشآت الخاصة تكون لها الأسبقية على الحدود الزمنية المبينة أعلاه لإزالة القوالب والأعمال المؤقتة.

بعد إزالة القوالب مباشرةً، يجب أزالة جميع الزعانف الناتجة عن فواصل القوالب، وغيرها من النتوءات، وتنظيف جميع الجيوب وتبئتها بمونة إسمنت مكونة من جزء واحد (1) بالحجم من الإسمنت البورتلاندي وجزئين إثنين (2) من الرمل. تؤخذ كمية كافية من الإسمنت البورتلاندي الأبيض وتخلط بالإسمنت في المونة بحيث إذا جفت جاء اللون مطابقاً للون الخرسانة المحيطة بها. ويجب ترتيب الرقع قبل وضع المونة لتأمين الربط الجيد بالخرسانة. على المقاول أن يقوم على نفقته الخاصة، عندما يأمره المهندس، باستعمال مونة معتمدة من نوع أبيوكسي (Epoxy) بدلاً من مونة الإسمنت البورتلاندي أو أن يهيئ عامل ربط من نوع أبيوكسي ليستعمل بالإشتراك مع مونة الإسمنت البورتلاندي. وإذا رأى المهندس أن الجيوب الصخرية لها من المدى أو الصفة ما يؤثّر تأثيراً مادياً في قوّة المنشأ أو يعرض حياة حديد التسلیح للخطر، فله أن يعتبر الخرسانة غير صالحة وأن يأمر بإزالة وإبدال القسم من المنشأ.

ويجب أن تكون السطوح الناتجة عن ذلك صحيحة ومتّساوية. أمّا أقسام المنشأ التي لا يمكن إنهاوها أو إصلاحها على الوجه الصحيح بالكيفية التي يرضى عنها المهندس فينبغي إزالتها.

91 - خرائط واقع التنفيذ:

عند الانتهاء من الأشغال على المتعهد تقديم خرائط واقع التنفيذ.

2- جدول الأسعار وتقدير الكميات

إن الأسعار المعرف عنها في هذه اللوائح تغطي، على سبيل الذكر لا الحصر، جميع الأعمال بما فيه تقديم المواد واليد العاملة والنقل بجميع أنواعه وجميع التكاليف اللازمة والأرباح لأجل التنفيذ الكامل للأشغال بدون إثناء أو تحفظ وكما جرى وصفها في دفتر الشروط هذا ولن يكون العمل مكتملاً على أكمل وجه.

بالإضافة إلى ما تقدم، فإن الأسعار تأخذ بعين الاعتبار التكاليف والمصاريف التالية :

- تركيب وصيانة جميع اللوازم والتجهيزات المؤقتة خلال العمل ثم تفكيكها وإزالتها عند إنتهائه.
- المواد اللازمة والمعدات والآليات كافة وكل ما يلزم لتنفيذ العمل.
- إجراء مختلف الفحوصات والتجارب المخبرية اللازمة وتجارب الضغط وفقاً للمواصفات الفنية ولطلب المهندس المشرف من قبل المؤسسة.
- جميع الأعمال والمصاريف لأجل التقديم والنقل والتركيب والتخزين والحراسة وغيرها.
- الهوالك والنفقات العامة مهما كانت مسبياتها.
- التقادم التام بكل الشروط الإدارية منها والفنية.
- النثريات للأشغال الثرية والثانوية الضرورية للعمل.
- حماية الممتلكات العامة والخاصة وشبكات الخدمات العامة والتعويض عن جميع الأضرار التي يسببها المتعهد أثناء عمله.
- جميع الاحتياطات لوضع الحواجز والإشارات اللازمة لتأمين سلامة العاملين والمارة.
- جميع التأمينات ضد الحوادث والأخطار للأشخاص وللمواد والأعمال.
- تكاليف المخازن وورش التصليح والعمل.
- تكاليف رسوم الجمارك والضرائب.
- تكاليف التيار الكهربائي والهاتف والمياه من توصيل وإستهلاك وغيرها.
- جميع المواد الإستهلاكية للمعدات من زيوت ومحروقات وقطع الغيار.
- اليد العاملة بجميع فئاتها من معاشات وتعويضات وجميع التكاليف اللازمة.
- جميع أنواع أعمال المساحة لتركيز المنشآت وتدقيق مواقعها وإرتفاعاتها وجميع خرائط التنفيذ وواقع التنفيذ التي يجب أن تقدم على شكل نسخة ورقية واحدة، ومسجلة على أسطوانات (CD).

الجزء الأول: أشغال تنظيمية وتحضيرية

السعر الأفرادي ل.ل.	تعريف الأشغال	الرقم
	<p align="center">تنظيم الورشة</p> <p>يشمل هذا السعر الأشغال التالية:</p> <p>الاستحصال من الجهات الرسمية والدوائر المعنية على الرخص الازمة للأشغال وغيرها.</p> <p>الاستحصال من الجهات الرسمية على رخصة قطع الشجر ، واعادة غرس الاشجار المماثلة بعد الانتهاء من الاعمال.</p> <p>إقامة الورشة وتركيب المعدات والتجهيزات عند بدء الأشغال ثم فك هذه المعدات والتجهيزات لدى الانتهاء من الأشغال مع جميع الأعمال المتفرقة والمكملة.</p> <p>تنظيف الورشة بصورة مستمرة وتأمين السلامة العامة فيها طيلة فترة الأشغال إلى حين إنتهائها.</p> <p>تأمين مكتب للورشة بما فيه التجهيزات العائدة له كافة.</p> <p>القيام بكل الأشغال غير الملوحظة في جدول الأسعار هذا من تدعيم وتنبيت وحماية بالخرسانة المسلحة وغيرها من الأشغال الضرورية لحسن سير الاعمال.</p> <p>تقديم ونقل وتركيب لوحة عدد 2 للتعریف عن المشروع قبل المباشرة بأعمال التنفيذ وفي الأماكن التي تحددها الإدارة</p> <p>يدفع هذا البند على مرحلتين:</p> <p>60% من قيمة البند عند انتهاء من تأمين كافة التجهيزات العائدة للبدء بالعمل.</p> <p>40% من قيمة البند عند انتهاء الأشغال وتنظيف موقع العمل ووضع المشروع قيد التشغيل.</p> <p>يدفع ثمن مجموعة الأعمال مقطوعاً:</p>	أ -
	المجموع - أ -	

السعر الافتراضي ل.ل.	تعريف الأشغال	الرقم
	<p>أعمال هندسية</p> <p>يشمل هذا السعر الأشغال التالية:</p> <p>التمديدات المائية :</p> <p>الاستحصال من الجهات الرسمية والدوائر المعنية على كل المستندات والمعلومات وخرائط المساحة والبني التحتية والقيام بكل الأعمال التكميلية على الأرض طبوغرافية وسواما وأعمال سير الغور على طول خطوط الضخ والتوزيع واتخاذ جميع الخطوات اللازمة التي تسمح بوضع خرائط طبوغرافية وخرائط تنفيذية وإظهار الحدود وتركيز الأشغال على الأرض والتأكد من وقوعها كلها ضمن الأماكن العامة، وكذلك الاستحصال على الرخص اللازمة للأشغال.</p> <p>إعداد خرائط تنفيذية للأشغال المدنية والهيدروميكانيكية لخطوط الضخ والتوزيع كافة، تحتوي على مسطحات تبين تفاصيل ومسار الخطوط والشققات وغرف التفتيش والوصلات وطاردات الهواء، ... ومنتشرات الدعم والثبيت والبني التحتية والإنشاءات الموجودة التي تتقاطع معها أو تجاورها كما تحتوي على مقاطع طولية لهذه الخطوط.</p> <p>فتح غرف التفتيش الظاهرة وال الموجودة حالياً والتأكد من الوصلات الموجودة والتأكد من ان السكورة الموجودة تعمل بشكل صحيح.</p> <p>تصحيح الخرائط بعد فتح غرف التفتيش وعمليات سير الغور وتقديم هذه الخرائط مصححة الى المؤسسة لأخذ موافقتها عليها.</p> <p>تكون هذه الخرائط تفصيلية يدها الملزم بحسب دفتر الشروط هذا والخرائط المبدئية المرفقة وبحسب توجيهات الإدارة ويقدمها للإدارة للاستحصال على موافقتها عليها قبل البدء بالتنفيذ.</p> <p>يدفع هذا البند على مرحلتين:</p> <p>60% من قيمة البند عند إنتهاء من أعداد خرائط التفصيلية لخزان التجميع سعة 3250م³ والاستحصال على موافقة الإدارة عليها واعداد تقرير فحص التربية.</p> <p>40% من قيمة البند عند إنتهاء من أعداد خرائط واقع التنفيذ لخزان التجميع وغرفة السكورة والاستحصال على موافقة الإدارة عليها.</p> <p>يدفع ثمن مجموعة الأعمال ب مقطوعاً :</p> <p>تحضير وتقديم بالتزامن مع تقديم الأشغال خرائط واقع التنفيذ (As Built drawings) التي تحتوي كما يلي:</p> <p>الخرائط التنفيذية على مسطحات تبين مسار الخطوط والشققات وغرف التفتيش والوصلات وطاردات الهواء،</p>	<p>- ب</p> <p>ب - 1</p> <p>ب - 2</p>



... و منشآت الدعم والثبيت والبني التحتية والإنشاءات الموجودة التي تتقاطع معها أو تجاورها وذلك على نسخة ورقية واحدة و CD مرسومة بواسطة برنامج Autocad وبمقاييس توافق عليها الإدارة.

يدفع هذا البند على مرحلتين:

60% من قيمة البند عند إنتهاء من أعداد خرائط التفصيلية لخزان التجميع سعة 3250م³ والاستحصل على موافقة الإدارة عليها واعداد تقرير فحص التربة.

40% من قيمة البند عند إنتهاء من أعداد خرائط واقع التنفيذ لخزان التجميع وغرفة السكورة والاستحصل على موافقة الإدارة عليها.

يدفع ثمن مجموعة الأعمال ب مقطوعاً :

المجموع - ب

مجموع الجزء الأول

مجموع الجزء الأول بالأحرف



الجزء الثاني : أشغال التمديدات
سعر رقم 1 خرق الزفت أو الرصيف

يغطي هذا السعر خرق وتكسير الزفت أو الرصيف.

سعر إجمالي (ل.ل.)	سعر الوحدة (ل.ل.) بالأرقام	الكمية بالأحرف	الوحدة	الوصف	سعر رقم
خرق وتكسير زفت أو رصيف لتركيب قساطل بالأقطار التالية بالملمتر					
		601	م ط	FD 150	1.1
		466	م ط	FD 100	2.1
		314	م ط	PE 90	3.1
		1120	م ط	PE 63	4.1
		762	م ط	PE 50	5.1
		2151	م ط	PE 40	6.1
		600	م ط	PE 32	7.1
	المجموع				

②

٤٦

BB

سعر رقم 2 حفريات لتمديد القساطل

يغطي هذا السعر أشغال الحفريات في جميع أنواع الأراضي مع نقل الناتج إلى المكبات.

سعر إجمالي (ل.ل.)	سعر الوحدة (ل.ل.)	الكمية	الوحدة	الوصف	سعر رقم
	بالأرقام	بالأحرف			
حفريات لتركيب قساطل بالأقطار التالية بالملمتر					
	601	م ط		FD 150	1.2
	466	م ط		FD 100	2.2
	314	م ط		PE 90	3.2
	1120	م ط		PE 63	4.2
	762	م ط		PE 50	5.2
	2151	م ط		PE 40	6.2
	600	م ط		PE 32	7.2
	المجموع				

سعر رقم 3 تقديم وفلش طبقة رمل أو بودرة

يغطي هذا السعر اشغال ردم طبقة من الرمل أو البودرة تحت القساطل على عرض الحفر سماكة 10 سم.

سعر إجمالي (ل.ل.)	سعر الوحدة (ل.ل.)	الكمية	الوحدة	الوصف	سعر رقم
	بالأرقام	بالأحرف		تركيب قساطل أقطارها بالملمتر	
	601	م ط	FD 150	1.3	
	466	م ط	FD 100	2.3	
	314	م ط	PE 90	3.3	
	1120	م ط	PE 63	4.3	
	762	م ط	PE 50	5.3	
	2151	م ط	PE 40	6.3	
	600	م ط	PE 32	7.3	
	المجموع				

سعر رقم 4 تقديم ونقل القساطل

يغطي هذا السعر تقديم ونقل وتغريغ القساطل.

سعر إجمالي (ل.ل.)	سعر الوحدة (ل.ل.)		الكمية	الوحدة	الوصف	سعر رقم
	بالأرقام	بالأحرف				
وضع قساطل أقطارها بالملمتر						
			601	م ط	FD 150	1.4
			466	م ط	FD 100	2.4
			314	م ط	PE 90	3.4
			1120	م ط	PE 63	4.4
			762	م ط	PE 50	5.4
			2151	م ط	PE 40	6.4
			600	م ط	PE 32	7.4
	المجموع					

سعر رقم 1-5 وصل القساطل

يغطي هذا السعر تنزيل ووصل القساطل في الحفريات والقطع الازمة

سعر إجمالي (ل.ل.)	سعر الوحدة (ل.ل.) بالأرقام	الكمية بالأحرف	الوحدة	الوصف	سعر رقم
وصل قساطل أقطارها بالملمتر					
	601	م ط		FD 150	1.1.5
	466	م ط		FD 100	2.1.5
	314	م ط		PE 90	3.1.5
	1120	م ط		PE 63	4.1.5
	762	م ط		PE 50	5.1.5
	2151	م ط		PE 40	6.1.5
	600	م ط		PE 32	7.1.5
المجموع					

سعر رقم 2-5 تقديم القطع والوصل على الشبكة

يغطي هذا السعر تقديم ونقل وتغليف وتركيب القطع الخاصة مع ملحقاتها الازمة على الخطوط الجديدة وتوصيل الخطوط الجديدة بالشبكة، كذلك القطع الخاصة الازم تركيبها اثناء وصل القساطل وقص القساطل الموجودة وشد البراغي وأعمال الضبط وكل تكاليف توسيع الحفريات عند اللزوم. سميت كل قطعة خاصة بالقطر الأكبر الموجود فيها.



سعر إجمالي (ل.ل.)	سعر الوحدة (ل.ل.)		الكمية	الوحدة	الوصف	سعر رقم
	بالأرقام	بالأحرف				
سكر جارور (Gate Valve) 150 فونت دوكتيل ضغط 25 وحدة جوية والباقي ضغط 16 وحدة جوية والجوان القابل للفك وكافة ملحقاته كما هو وارد في الخريطة المرفقة قطره بالملمتر			1	قطعة	FD 150	1.2.5
			1	قطعة	FD 100	2.2.5
			1	قطعة	PE 90	3.2.5
			1	قطعة	PE 63	4.2.5
			1	قطعة	PE 50	5.2.5
			1	قطعة	PE 40	6.2.5
			1	قطعة	PE 32	7.2.5
طاردات هواء عامودية ذات وظيفة ثنائية (Double Air Release Valve) ضغط إسمى 16 وحدة جوية بما فيه سكر الحماية وتي على الخط الرئيسي قطر 25 ملم			4	قطعة	2" إنش	7.2.5
سكر التفريغ (Gate Valve) Washout ضغط 16 وحدة جوية والجوان القابل للفك وكافة ملحقاته كما هو وارد في الخريطة المرفقة قطره بالملمتر			2	قطعة	FD 150	8.2.5
			1	قطعة	FD 100	9.2.5

			1	قطعة	PE 90	10.2.5
	المجموع					

سعر رقم 6 ردم القساطل

سعر إجمالي (ل.ل.)	سعر الوحدة (ل.ل.)		الكمية	الوحدة	الوصف	سعر رقم
	بالأرقام	بالأحرف				
ردم بالرمل أو البودرة الناعمة المرصوصة على طبقات كامل الخندق لقساطل أقطارها ملم						
			601	م ط	FD 150	1.6
			466	م ط	FD 100	2.6
			314	م ط	PE 90	3.6
			1120	م ط	PE 63	4.6
			762	م ط	PE 50	5.6
			2151	م ط	PE 40	6.6
			600	م ط	PE 32	7.6
	المجموع					

سعر رقم 7 تجارب هيدروليكيه

يغطي هذا السعر القيام بتجارب هيدروليكيه.

سعر إجمالي (ل.ل.)	سعر الوحدة (ل.ل.)		الكمية	الوحدة	الوصف	سعر رقم
	بالأرقام	بالأحرف				
تجارب هيدروليكيه على خطوط اقطارها بالملمتر						
			601	م ط	FD 150	1.7
			466	م ط	FD 100	2.7
			314	م ط	PE 90	3.7
			1120	م ط	PE 63	4.7
			762	م ط	PE 50	5.7
			2151	م ط	PE 40	6.7
			600	م ط	PE 32	7.7
	المجموع					

سعر رقم 8 إعادة قالب طريق مزفقة

يغطي هذا السعر إعادة تزفيت الخنادق بعد تركيب القساطل والردم المستورد وفق الشروط المطلوبة ويتضمن السعر 25 سم من الحجارة المكسرة لطبقة الأساس وتزفيت سماكة 5 سم بعد الحدل ووضع الشريط التنبئي (Warning Tape).

سعر إجمالي (ل.ل.)	سعر الوحدة (ل.ل.) بالأرقام	الكمية بالأحرف	الوحدة	الوصف	سعر رقم
إعادة قالب الطريق المزفقة إلى ما كان عليه، وذلك بعد تركيب القساطل والردم المستورد ويتضمن: - 25 سم من الحجارة المكسرة لطبقة الأساس. - طبقة من الزفت على أن لا نقل عن 5 سم محدولة وذلك بعد تركيب قساطل أقطارها بالملمتر :					1.8
	601	م ط		FD 150	1.1.8
	466	م ط		FD 100	2.1.8
	314	م ط		PE 90	3.1.8
	1120	م ط		PE 63	4.1.8
	762	م ط		PE 50	5.1.8
	2151	م ط		PE 40	6.1.8
	600	م ط		PE 32	7.1.8
	6014	م ط	تقديم ونقل وتركيب الـ Warning Tape بعد الردم حسب الشروط الفنية		2.8
	المجموع				

سعر رقم 9 بناء وتجهيز غرف التفتيش

يغطي هذا السعر بناء وتجهيز غرف التفتيش حسب الخرائط المرفقة. ويشمل أشغال الحفرات وتقديم المواد والبحص والرمل والاسمنت وتحديد التسلیح وأغطية الفونت قدرة تحملها 40 طن، والمياه في موقع الأشغال والتنفيذ

سعر إجمالي (ل.ل.)	سعر الوحدة (ل.ل.)		الكمية	الوحدة	الوصف	سعر رقم
	بالأرقام	بالأحرف				
			4	قطعة	بابعاد (120×120) 120	1.9
			8	قطعة	بابعاد (80×80) 120	2.9
المجموع						

سعر رقم 10 غسل التمديدات وتعقيمها

سعر إجمالي (ل.ل.)	سعر الوحدة (ل.ل.)		الكمية	الوحدة	الوصف	سعر رقم
	بالأرقام	بالأحرف				
غسل وتعقيم تمديدات اقطارها بالملمتر						
			601	م ط	FD 150	1.10
			466	م ط	FD 100	2.10
			314	م ط	PE 90	3.10
			1120	م ط	PE 63	4.10
			762	م ط	PE 50	5.10

			2151	م ط	PE 40	6.10
			600	م ط	PE 32	7.10
المجموع						

سعر رقم 11 مأخذ قطر 32 ملم وما دون للشركات المنزلية

يغطي هذا السعر أستلام كافة المواد اللازمة من مستودعات المؤسسة وأعمال التركيب على خطوط التوزيع من مختلف الأقطار ومفتاح وطربوش Bouche à clé مع القطع اللازمة كافة لتنفيذ مأخذ وتأمين الوصلة المنزلية وفق الشروط والمواصفات والتعليمات وتشمل الاعمال تمديد قساطل من الا HDPE قطر 32 ملم وما دون حتى طول 24 متراً للوصلة الواحدة والاكسسوارات (قطع وصل وابواب) والسكورة بما في ذلك اعمال الحفر والتركيب والردم واعادة التزفيت حيث يلزم.

سعر إجمالي (ل.ل.)	سعر الوحدة (ل.ل.)		الكمية	الوحدة	الوصف	سعر رقم
	بالأرقام	بالأحرف				
			100	مأخذ	تقديم وتركيب مأخذ	11
المجموع						

جدول أسعار الجزء الثاني

سعر رقم	الوصف	مجموع السعر (ل.ل.)
1	خرق الزفت أو الرصيف	
2	حفريات لتمديد القساطل	
3	تقديم وفلش طبقة رمل أو بودرة	
4	تقديم ونقل القساطل	
1-5	وصل القساطل	
2-5	تقديم القطع والوصل على الشبكة	
6	ردم القساطل	
7	تجارب هيدروليكية	
8	اعادة قالب طريق مزففة	
9	بناء وتجهيز غرف تفتيش.	
10	غسل التمديدات وتعقيمها.	
11	ماخذ قطر 32 ملم وما دون للشركات المنزلية	
مجموع الجزء الثاني		
مجموع الجزء الثاني بالأحرف		

جدول الأسعار العام

مجموع السعر (ل.ل.)	الوصف
	الجزء الاول
	الجزء الثاني
	المجموع الاجمالي
	الضريبة على القيمة المضافة 11%
	المجموع العام

المجموع بالأحرف:

قيمة الضريبة على القيمة المضافة بالأحرف:

قيمة الصفقة الإجمالية مع الضريبة على القيمة المضافة بالأحرف:

- : العارض
- : التوقيع
- : تاريخ
- : طابع أميري

3 - تصريح / تعهد

تنفيذ تمديد خطوط توزيع في منطقة عين الغوبيي - قضاء جبيل

أنا الموقع أدناه أنا الموقع أدناه
الممثل بالتوقيع عن مؤسسة/شركة المتخذ لي محل اقامة
منطقة شارع
حي ملك رقم الهاتف
..... مكتب فاكس البريد الالكتروني

اعترف بانني اطلعت على دفتر الشروط المتضمن التعهد، الشروط الادارية والفنية الخاصة للاشتراك في هذا التلزيم التي تسلمت نسخة عنها.

واصرح انني وبعد الاطلاع على هذه المستندات التي لا يمكن باي حال الادعاء بتجاهلها وعلى تفاصيل الاعمال المطلوبة، اتعهد بقبول كافة الشروط المبينة فيها وبالتقيد بها وتنفيذها كاملاً دون أي نوع من انواع التحفظ او الاستدراك.
وأنني تقدمت لهذا الإلتزام للإشتراك ب:

كما اصرح بانني وضعت الاسعار وقبلت الاحكام المدرجة في دفتر الشروط هذا آخذًا بعين الاعتبار كل شروط التلزيم ومصاعب تنفيذه في حال وجوده.

كما اتعهد برفع السرية المصرفية عن الحساب المصرفي الذي يودع فيه أو ينتقل إليه أي مبلغ من المال العام، وذلك لمصلحة الإدارة في كل عقد من أي نوع كان، يتناول مالاً عاماً.

التاريخ

ختم وتوقيع العارض

طوابع بقيمة

مليون ليرة لبنانية

4- تصريح النزاهة

عنوان الصفة:

مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان

اسم العارض / المفوض بالتوقيع عن الشركة

إسم الشركة:

نحن الموقعون أدناه نؤكّد ما يلي:

1- ليس لنا، أو لموظفيها، أو شركائنا، أو وكلائنا، أو المساهمين، أو المستشارين، أو أقاربهم، أي علاقات قد تؤدي إلى تضارب في المصالح بموضوع هذه الصفة.

2- سنقوم بإبلاغ هيئة الشراء العام والجهة المتعاقدة في حال حصول أو اكتشاف تضارب في المصالح.

3- لم ولن نقوم، ولا أيّ من موظفيها، أو شركائنا، أو وكلائنا، أو المساهمين، أو المستشارين، أو أقاربهم، بمارسات احتيالية أو فاسدة، أو قسرية أو مُعرقلة في ما يخص عرضنا أو اقتراحتنا.

4- لم نقدم، ولا أيّ من شركائنا، أو وكلائنا، أو المساهمين، أو المستشارين، أو أقاربهم، على دفع أي مبالغ للعاملين، أو الشركاء، أو للموظفين المشاركون بعمليّة الشراء بالنيابة عن الجهة المتعاقدة، أو لأيّ كان.

5- في حال مخالفتنا لهذا التصريح والتعهد، لن تكون مؤهلين المشاركة في أي صفقة عمومية أياً كان موضوعها ونقبل سلفاً بأي تدبير إقصاء يُؤخذ بحقنا ونتعهد بملء إرادتنا بعدم المنازعه بشأنه.
إن أي معلومات كاذبة تُعرضنا لللاحقة القضائية من قبل المراجع المختصة.

التاريخ:

الختم والتوقيع

5- تعهد برفع السرية عن الحسابات المصرفية المتعلقة بهذا الإلتزام

..... أنا الموقع أدناه
..... المتخذ محل إقامة في

محل معترفاً باطلاعي على جدول الأسعار وتقدير الكميات ودفتر الشروط ومرافقاته العائد لـ

خطوط توزيع في منطقة عين الغوبي - قضاء جبيل

أتعهد، بالاستناد إلى ملف الإلتزام الذي اطلعت عليه، وعملاً بالقرار رقم 4 تاريخ 28/4/2020 الصادر عن مجلس الوزراء اللبناني المتعلق بتطبيق المادة الخامسة من قانون السرية المصرفية التي تجيز رفع السرية عن الحسابات المصرفية المتعلقة بهذا الإلتزام لصالح مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، بأن أرفع السرية عن الحسابات المصرفية المتعلقة بهذا الإلتزام لصالح مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، فور تبلغني قرار إسناد الإلتزام إلىـ.

ريطا

مستندات العرض المطلوبة

المتعهد

رقم الهاتف:

طابع أميري / 1.000.000 / ل.ل.

نظم في

٦- تصريح بمعاينة موقع العمل نافي للجهالة للاشتراك بمناقصة تنفيذ تمديد خطوط توزيع في منطقة عين الغوبيي - قضاء جبيل

أنا الموقع أدناه

بصفتي

ومفروضاً بالتوقيع من قبل

أصرح باسم

بأنني قد عاينت موقع العمل الخاصة بالتلزيم المذكور أعلاه ولن أندفع فيما بعد بالجهل أو بأي عذر آخر متعلق بحالة الموقع المذكورة.

إن المعلومات التي تقدمها سلطة التعاقد (سواء في دفتر الشروط هذا أو في غيره) هي لإرشاد العارضين المحتملين في تحضير عروضهم. على كل عارض بذل جهده الخاص للتحقق من المخاطر التجارية المرتبطة بتنفيذ الالتزام ولا تتحمل سلطة التعاقد أية مسؤولية عن أية معلومات غير صحيحة قد يحصل عليها أي عارض.

إن أية مصاريف أو تكاليف تكبدها أي عارض من أجل معاينة موقع العمل وتقديم عرضه هي على مسؤوليته الكاملة وليس على سلطة التعاقد أي مسؤولية من أي نوع كانت مرتبطة بذلك.

التاريخ

توقيع وختم العارض

تفيد مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان بأن العارض الموقع أعلاه قد عاين موقع العمل المحددة في دفتر الشروط الخاص بالصفقة برقة مندوب من قبل الإداره.

التاريخ

توقيع وختم سلطة التعاقد