

كهرباء لبنان
"مؤسسة عامة"
ELECTRICITE DU LIBAN
"Etablissement Public"

شارع النهر - بيروت - تلفون : 01-442720
تلغرافيا : كهرباء لبنان
فاكس : 01583084

[]

[]

رقم المحفوظات ٢٤٢
رقم الصادر ١٩٧٤

بيروت في: ٢٠٢٤/٤/١٨

الموضوع: المناقصة العمومية رقم م.ع. ٢٠٢٤/٧ - أعمال
تأهيل وصيانة المخازن في معمل الذوق - أجوبة
على ايضاحات من عارضين محتملين
المراجع:

بالإشارة الى الموضوع أعلاه،

وحيث ورد الى مؤسسة كهرباء لبنان مجموعة من طلبات الاستيضاح من عارضين محتملين
حول دفتر الشروط العائد للمناقصة العمومية رقم م.ع. ٢٠٢٤/٧ العائدة لأعمال تأهيل وصيانة
المخازن في معمل الذوق، المعلن عنها على موقع هيئة الشراء العام تحت الرقم ٢٠٢٤/١٣٢
بتاريخ ٢٠٢٤/٢/٥،

بناء عليه، تجدون الأجوبة على الاستيضاحات الخطية في المستند المرفق ربطا المؤلف من
صفحة واحدة فقط، والذي يمكن الإطلاع عليه ايضا على موقع هيئة الشراء العام
(www.ppa.gov.lb) حيث سبق وتم نشر دفتر الشروط والدعوة ذات الصلة.

و.ح.
ف.ل.
ج.ف.

وتفضلوا بقبول الاحترام

رئيس مجلس الإدارة
المدير العام

كمال الحايك





مؤسسة كهرباء لبنان

"مؤسسة عامة"

السؤال الأول : please clarify if the the project is Lump Sum or Remeasured.
الإجابة : إستناداً إلى دفتر الشروط الإدارية الخاصة /البند 11 شروط الدفع (يتم الدفع بعد شهرين من تاريخ الإستلام الكمي والنوعي للتقديرات والأشغال المنفذة).

السؤال الثاني:

a) Please clarify if the required item is LWC or screed , if LWC with the required density (450 kg /m3), is there any required strength

الإجابة: إستناداً إلى دفتر الشروط الفني البند 4

light weight concrete (LWC) with density 450kg/m3 to be used at the roof

b) please clarify the thickness needed

الإجابة : السماكة تعتمد على شكل السطح والتسريد المطلوب

c) Please clarify if the item should include steel reinforcement

الإجابة: لا حاجة لحديد تسليح

d) does this item include the gravel above the water proofing membrane ?

الإجابة : لا يتضمن جدول الكميات وضع بحص gravel فوق طبقة العزل.