



رقم المهادر: ١٨٢٨

١١ ابر ٢٠٢٤ جانب هيئة الشراء العام

إيضاحات حول المناقصة العمومية لتلزم صيانة أجهزة المعدل الكهربائي الساكن " UPS " في مكاتب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلال عام ٢٠٢٤ CNSS 1059 / 2024

عطفاً على دفتر شروط العائد للمناقصة العمومية لتلزم صيانة أجهزة المعدل الكهربائي الساكن " UPS " في مكاتب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلال عام ٢٠٢٤ والتي ستجري في تمام الساعة العاشرة من يوم الخميس الواقع فيه ١٩/٠٩/٢٠٢٤ والتي نشرت على منصة هيئة الشراء العام تحت الرقم ٢٠٢٤/١٠٥٩ وتوضيحاً لطلب الاستيضاح المسجل في قلم المديرية الادارية نذكر بضرورة التقيد بالمادة من دفتر الشروط العائد للمناقصة المذكورة ١٩ والتي تنص :

تشمل الصيانة ما يلي:

1- جميع الأعطال الناتجة عن الإستعمال اليومي، وتكون أجرة اليد العاملة وكافة قطع الغيار وأجور نقلات العمال على عاتق الملتزم.

2- الزيارات الشهرية والصيانة الدورية لكل جهاز من الأجهزة موضوع المناقصة والتي تشمل:

- تنظيف عام لجهاز ال ups والمراوح.
- التأكد من الترددات، قوة الفولتاج والتيار الكهربائي عند المدخلات والمخرجات.
- التأكد من حالة البطاريات ومستوى المياه وتصحيحه عند الضرورة وتنظيف أدوات الوصل
- التأكد من الإحداثيات على شاشة ال ups .

١١ ابر ٢٠٢٤

المدير العام بالتكليف

فضل الله شمس