

الشروط الخاصة لطلب عروض الاسعار رقم 22061	
النصوص القانونية التي ترعى عملية الشراء	تخضع هذه الصيغة لأحكام وشروط قانون الشراء العام ودفتر الشروط العامة لهيئة اوجيرو.
وصف الصيغة	وتشمل توريد وتركيب بطاريات نوع OPZV @V/1500AH لزوم مركز نهر بيروت مع جميع الشاسيات والاكسسوارات اللازمة وفقاً للمواصفات الفنية المطلوبة، بالإضافة الى فك البطاريات القديمة ونقلها الى مركز الدكوانة.
مهلة التنفيذ	أسبوع واحد كحد أقصى اعتباراً من تاريخ الإبلاغ عن التلزم.
المستندات المطلوبة:	يدون على ظاهر كل غلاف موضوع محتوياته وموضوع التلزم والتاريخ المحدد لإجرائه واسم العارض. ثم توضع الغلافات المذكورة ضمن الغلاف الموحد المعد لهذه الغاية ويدون على هذا الغلاف موضوع التلزم وتاريخه فقط دون ذكر أي شيء آخر مميز لهوية صاحب العرض. يجب أن يقدم العارض صور "طبق الأصل" مصدقة من المراجع المختصة للمستندات المرفقة بالملف والمحددة في المادة الخامسة من دفتر الشروط العامة والمادة الرابعة من هذا الدفتر، أو إبراز المستندات الأصلية للنسخ غير المصدقة طبق الأصل أثناء جلسة فضّ العروض عند طلبها من اللجنة المكلفة بذلك.
ضمن المغلف رقم 1 (الاداري):	عنوان العارض سجل تجاري + اذاعة تجارية بيان رقم التسجيل لدى وزارة المالية. شهادة التسجيل في الضريبة على القيمة المضافة. براءة ذمة مالية من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تعهد من العارض برفع السرية المصرفية عن الحساب المصرفي الذي يودع فيه أو ينتقل إليه أي مبلغ من المال العام، وذلك لمصلحة الإدارة في كل عقد، من أي نوع كان، يتناول إنفاقاً للمال العام؛ وذلك بالاستناد الى قرار مجلس الوزراء رقم 17 تاريخ 12/5/2020. ضمان العرض: وصل بايداع مليون ليرة لبنانية لدى صندوق هيئة اوجيرو
المستندات الفنية	لائحة تطابق المواصفات الفنية المطلوبة (Compliance List) - كافة الكتالوجات والمستندات الفنية التي يمكن من خلالها التأكد من صحة تطابق التجهيزات وبطاريات المطلوبة مع المواصفات الفنية المرفقة.
ضمن المغلف رقم 2 (الاسعار):	مدة العرض 30 يوماً من التاريخ النهائي لتقديم العروض. تدون الأسعار بالأحرف والأرقام، وفي حال وجود إختلاف بين السعرين المدونين بالأرقام والأحرف، يؤخذ بالسعر المدون بالأحرف. على العارض التقدم بعرض أسعار يوضع ضمن مغلف الأسعار مفضل لكل مجموعة كما يلي: أ- السعر الإفرادي للتوريد والتركيب. ب- مجموع الكلفة لكل بند على حدة. ت- مجموع التكاليف لكافة البنود. ث- الضريبة على القيمة المضافة القيمة الإجمالية: ت + ث
دفع الطوابع والرسوم	إن كافة الطوابع والرسوم التي تتوجب وفقاً للأنظمة والقوانين المرعية الاجراء الناتجة عن هذا الالتزام هي على عاتق الملتزم، بما فيها قيمة الضريبة على القيمة المضافة.

المحاسبة والدفع:	تدفع الهيئة قيمة الاعمال والمواد المطلوبة بالدولار الاميركي أو باليرة اللبنانية وفقاً للقيمة الفعلية للعملة الأجنبية بتاريخ الحصول عليها.
الاستلام:	تدفع كامل قيمة المواد والاعمال المطلوبة بعد إصدار محضر الاستلام عن اللجنة المشكلة لهذه الغاية. يمكن للجنة الاستلام ابقاء توقيفات عشرية في حال وجود ملاحظات غير جوهرية لا تؤثر على عمل النظام المطلوب حتى انتهاء الملتزم من انجاز الملاحظات المطلوبة.
ضمان حسن التنفيذ والاستلام النهائي	تستلم المواد والأشغال لجنة الاستلام المشكلة لهذه الغاية، وتقدم تقريرها خلال مدة زمنية أقصاها سبعة أيام تبدأ من تاريخ تقديم طلب الاستلام من قبل الملتزم.
الغرامات	يتقدم العارض الرابع عند توقيع العقد بكفالة مصرفية نهائية لضمان حسن التنفيذ والاستلام النهائي ونسبة (12%) اثنا عشرة بالمائة من قيمة الالتزام الإجمالية، وعلى الملتزم أن يقدمها خلال مهلة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ نفاذ العقد. حددت مدة الضمان بسنة واحدة تبدأ اعتباراً من تاريخ صدور محضر الاستلام.
قواعد قبول العرض الفائز بدء تنفيذ العقد.	تفرض الغرامات بشكل حكمي على الملتزم بمجرد مخالفته أحكام التعاقد دون حاجة لإثبات الضرر. إذا عجز الملتزم عن تنفيذ أي من الأعمال المطلوبة ولأسباب غير ناتجة عن هيئة اوجيرو، يتم احتساب غرامة نقدية قدرها 1% (واحد بالالف) من قيمة العقد عن كل يوم تأخير.
التعاقد الثانوي	بعد التأكد من العرض الفائز تبلغ الجهة الشارية العارض الذي قدّم ذلك العرض، كما تنشر بالتزامن قرارها بشأن قبول العرض الفائز (التلزم المؤقت) والذي يدخل حيز التنفيذ عند انتهاء فترة التجميد البالغة عشرة أيام عمل تبدأ من تاريخ النشر. لا يعتبر التلزم مكتسباً الصفة القانونية النهائية ولا يعمل به إلا بعد اقترانه بتصديق المراجع المختصة عليه وإبلاغه خطياً إلى الملتزم، ولا يحق للملتزم أن يطالب بأي تعويض في حال عدم إبلاغه بتصديق الالتزام أو عدم السير الجزئي أو الكامل بهذا الالتزام.
مسؤولية العارض عن عرضه	يجب على الملتزم الأساسي أن يتولى بنفسه تنفيذ العقد ويبقى مسؤولاً تجاه هيئة اوجيرو عن تنفيذ جميع بنوده وشروطه، ويمنع عليه تلزم كامل موجباته التعاقدية لغيره، باستثناء تنفيذ أعمال متعلقة بالأشغال والخدمات، فيمكن أن يعهد بها الى ملتزم ثانوي على أن لا تتخطى 50% من قيمة العقد، وفي حال موافقة الجهة الشارية المسبقة.
الغاء او انتهاء الشراء	ان العارض مسؤول عن عرضه بكافة التفاصيل والمندرجات، وعليه أن يقوم بزيارة مواقع العمل قبل تقديم عرضه إذا ارتأى ذلك، وذلك ليتمكن من معاينة المواقع التي سيتم فيها التركيب في مختلف المراكز التي يحددها الفريق الاول.
تعديل قيمة وكميات العقد	يحق للجهة الشارية الغاء الشراء و/أو أي من اجراءاته وفقاً لاحكام المواد 25 و 33 من قانون الشراء العام.
الحوادث والمسؤوليات	يحق للهيئة خلال مدة الالتزام طلب كمية إضافية بنسبة أقصاها 20% (عشرون بالمئة) من قيمة الالتزام بنفس أسعار وشروط التلزم وفقاً للمادة 29 من قانون الشراء العام، وباتفاق الطرفين على مهل تسليم وتركيب هذه التجهيزات والبطاريات وفقاً لحاجة الهيئة، دون ان يحق للملتزم المطالبة بأي تعويض اضافي من أي نوع كان.
شروط خاصة	يبقى الملتزم المسؤول الوحيد عن الحوادث التي تحصل للغير أو للعاملين تحت إمرته كما عن الأضرار التي تلحق بالإدارة من جراء تنفيذ الأشغال.
المواصفات الفنية:	على الملتزم التأكد من مطابقة كافة التجهيزات والمواد المستعملة للمواصفات والشروط الفنية المطلوبة والشروط الفضلى للتنفيذ (Implementation Best Practices)، وعلى الملتزم تقديم كافة نتائج الفحوص التي تؤكد جودة التجهيزات والمواد المستعملة ومطابقتها للمواصفات إذا طلب منه ذلك.
	بحسب المستند المرفق.

SPECIFICATIONS FOR STATIONARY BATTERY

1. Valve regulated lead acid Gel type (Sealed).
2. Quantity: 50 Elements. (Naher Beirut)
3. 2V /1500 AH / 10 H
4. Max voltage 2.25 V End voltage 1.80 V / cell.
5. Ambient temperature is between 15° C and 25° C.
6. Battery lifetime should be at least 12 years / minimum cycle 1200 at 60% full Load .
7. The production date should be shown on the battery.
8. Warranty : 3years at least .
9. Certificate for deep discharge according to European or American standard (TUV – Veritas) .
10. Brand Name : Europe – USA – Japan
11. The battery will be used for telecommunication system 25 elements/set
12. The necessary connectors and chassis should be delivered with the battery.
13. Battery container must be flame retardant .

NOTE :

The contractor should dismantle the old batteries and install the new batteries without DC power interruption .

أوجيرو
المدير الفني
المهندس طوني حنا