التقييم الاداري والفني للمناقصة العمومية لشراء وتركيب مولدات كهربائية لزوم استبدال المولدات الحالية (صنع ١٩٩٧) في المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء

بناءً على قرار تكليف لجنة المناقصة العمومية لشراء وتركيب مولدات كهربائية لزوم استبدال المولدات الحالية (صنع ١٩٩٧) في المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء برقم ٨٤/م.ت. تاريخ ٢٠٢٦/٠٧/٢٢،

وبناءً على الاعلان عن المُناقصة عمومية رقم ٢٠٢٦/٤٠٥ تاريخ ٢٠٢٦/٠٧/٢٣،

وبناءً على قرار تمديد مهلة تقديم العروض رقم ٢٠٢٦/٤٣٠ تاريخ ٢٠٢٦/٠٨/١١ لمدة شهر واحد في ضوء الاعتراض الوارد على تحديد علامات تجارية معينة في دفتر الشروط، وقد تقرر خلال هذه المهلة استطلاع رأي مجلس الانماء والاعمار وشركة خطيب وعلمي كما وتقرر عدم تحديد علامات معينة وإنما مواصفات فنية وشروط ادارية،

وبعد أن تمّ تعديل دفتر الشروط وفقاً لما تقدّم والاعلان عن موعد جديد لفض العروض،

وبعد فضّ العروض الادارية والفنية للمناقصة بتاريخ ٢٠٢٦/١٠/٠٢، تبيّن وجود عرضين فقط،

وبعد أن قامت الإدارة، وفي سبيل التحقق من مطابقة العرضين لدفتر الشروط، بإجراء الكشف الميداني على الشركتين، الكشف الاول بتاريخ ٢٠٢٦/١٠/٠٦ على شركة EDAN group – Staunch Machinery في مركز عملها في صيدا، والكشف الثاني بتاريخ ٢٠٢٦/١٠/٠٨ على شركة Khonaysser Power في مركز عملها في زحله،

وبعد جمع كلّ من نتيجة الكشف الميداني من جهة، والتدقيق بالملف الاداري والمستندات المطلوبة من جهة ثانية، والاطلاع على التقييم المرفوع من قبل كلّ من مجلس الانماء والاعمار بموجب الكتاب رقم ٢٢٧٤/ص تاريخ ٢٠٢٦/١٠/٠٥ وشركة خطيب وعلمي بموجب الكتاب رقم ٢٢٧٥/ص تاريخ ٢٠٢٦/١٠/٠٥، من جهة ثالثة،

تبيّن للجنة ما ياتي:

فيما يتعلق بشركة EDAN group – Staunch Machinery

اولاً في التقييم الاداري: متطلبات التأهيل والخبرة

أ- بحسب دفتر الشروط فانه *"يجب أن يكون مورّد مجموعات التوليد (Genset Supplier) شركة مسجلة ومرخصة أصولاً في لبنان، وأن تكون لديها خبرة مثبتة لا تقل عن خمسة عشر (١٥) عاماً في مجال توريد وتركيب وفحص وتشغيل وصيانة وخدمة مجموعات توليد الديزل، واللوحات الكهربائية، والأنظمة المرتبطة بها. وعلى المورّد تقديم المستندات التي تثبت خبرته ومدة مزاولته للنشاط"*،

وفي المقابل، ومن التدقيق بالمستندات يتبيّن أن احد الشركتين المتحالفتين ابرزت مُستند الخبرة والوكالة يعود إلى العام ٢٠١٥، بمعنى أنه وبحسب هذا المستند لا تكون الشركة لديها خبرة لا تقل عن خمسة عشر عاماً ما يُفقدها توافر احد الشروط المطلوبة. والأهم اننا قمنا بمراجعة الشركة والاستفسار منها عن ذلك فاستبدلت المستند بمستند آخر يعود إلى العام ٢٠١٠، في حين إنّ تاريخ تأسيس شركة Staunch Machinery هو في العام ٢٠١٤ (مستند الاذاعة التجارية).

ب- ينص دفتر الشروط انه *" يجب أن تكون مجموعات التوليد بالديزل المقترحة من تصنيع شركة مصنّعة عالمية معروفة وذات سمعة دولية، تتمتع بسجل حافل ومثبت في تصنيع مجموعات توليد الديزل، وأن تكون ذات تاريخ تأسيس لا يقل عن خمسين (٥٠) عاماً. ويجب تقديم مستندات رسمية تثبت تاريخ تأسيس الشركة المصنعة وانتشارها وحضورها على المستوى الدولي"*

وفي المقابل، يتبين ان شركة Moteurs Baudouin بدأت نشاطها في مجال تصنيع مجموعات توليد الطاقة الكهربائية بين عامي ٢٠١٧-٢٠١٨. وبالرجوع إلى المعلومات المنشورة على الموقع الرسمي للشركة، يتبيّن أن نشاطها ارتبط تاريخياً بالمحركات البحرية، مع الإشارة إلى ممارستها نشاطاً في مجال المحركات المستخدمة لتوليد الطاقة الكهربائية خلال سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، قبل عودتها إلى سوق توليد الطاقة عام ٢٠١٧ وإطلاق مجموعة PowerKit.

ثانياً في التقييم الفني:

ينص دفتر الشروط انه *"يجب أن يكون لدى موّرد مجموعات التوليد سجل مثبت في تنفيذ مشاريع مماثلة للمولدات، **وأن يقدم ما لا يقل عن ثمانية (٨) مراجع ذات صلة**. ويجب أن تتضمن كل مرجعية، كحد أدنى، اسم المشروع وموقعه، واسم العميل وبيانات الاتصال به، وسنة الإنجاز، واسم الشركة المصنعة للمولد وطرازه، وقدرة وعدد المولدات، ونطاق الأعمال المنفذة، ووصفاً موجزاً للتركيب. ويجب أن تثبت المراجع المقدمة، ويفضل، خبرة مثبتة في تنفيذ مجموعات توليد ذات قدرة وتكوين ومتطلبات تزامن وظروف تشغيل مماثلة لتلك المحددة لهذا المشروع. ويحتفظ المهندس بحقه في التواصل مع العملاء الواردة أسماؤهم ضمن المراجع للتحقق من المعلومات المقدمة"*

وفي المقابل، يتبيّن أن لائحة المشاريع المرجعية المقدّمة من شركة EDAN group – Staunch Machinery تقتصر على أربع مشاريع مُنفّذة في لبنان استخدمت فيها المولدات من علامة Moteurs Baudouin، وتتضمّن مولدات بقدرات صغيرة نسبياً، من بينها مولدات بقدرة 275 KVA ومولد واحد بقدرة 350 KVA.

ثالثاً في التقييم الميداني:

ينص دفتر الشروط على *" يجب على موّرد مجموعات التوليد تقديم جميع المستندات اللازمة لإثبات مؤهلاته وخبرته واعتماده من الشركة المصنعة الأصلية (OEM)، **وتوفر المولدات في المخزون على الاراضي اللبنانية**، وقدراته الفنية، ومراجعه للمشاريع المنفذة. ويجوز أن يؤدي عدم تقديم أي من المستندات والإثباتات المطلوبة إلى اعتبار مقدم العطاء غير مستوفٍ للمتطلبات الفنية، بغض النظر عن مدى مطابقة المعدات المقترحة من الناحية الفنية"*

وفي المقابل، يتبيّن من الكشف الميداني وجود مولّدين فقط من أصل خمسة مولدات مطلوبة ضمن المناقصة، وان ممثل الشركة افاد عن وجود ثلاثة مولدات في مرفأ بيروت دون التحقق من صحة هذا الادلاء هذا فضلاً عن عدم اثبات مدى جهوزية المولدات للتسليم ضمن المهلة المحدّدة فيها.

فيما يتعلق بشركة Khonaysser

اولاً في التقييم الاداري: متطلبات التأهيل والخبرة

١- **ينص دفتر الشروط فرض انه** *"يجب أن يكون موّرد مجموعات التوليد (Genset Supplier) شركة مسجلة ومرخصة أصولاً في لبنان، وأن تكون لديها خبرة مثبتة لا تقل عن خمسة عشر (١٥) عاماً في مجال توريد وتركيب وفحص وتشغيل وصيانة وخدمة مجموعات توليد الديزل، واللوحات الكهربائية، والأنظمة المرتبطة بها. وعلى الموّرد تقديم المستندات التي تثبت خبرته ومدة مزاولته للنشاط"*،

وفي المقابل، ومن التدقيق بالمستندات يتبيّن بان الشركة مسجلة منذ العام ٢٠٠٩ اي اكثر من ١٥ عشر عاماً.

٢- ينص دفتر الشروط انه *" يجب أن تكون مجموعات التوليد بالديزل المقترحة من تصنيع شركة مصنّعة عالمية معروفة وذات سمعة دولية، تتمتع بسجل حافل ومثبت في تصنيع مجموعات توليد الديزل، وأن تكون ذات تاريخ تأسيس لا يقل عن خمسين (٥٠) عاماً. ويجب تقديم مستندات رسمية تثبت تاريخ تأسيس الشركة المصنعة وانتشارها وحضورها على المستوى الدولي"*،

وفي المقابل، يتبين ان شركة Cummins بدأت نشاطها في مجال تصنيع مجموعات توليد الطاقة الكهربائية منذ تاسيسها عام ١٩١٩ اي أكثر من خمسين عاما.

ثانياً في التقييم الفني:

١- **ينص دفتر الشروط** *انه "يجب أن يكون لدى موّرد مجموعات التوليد سجل مثبت في تنفيذ مشاريع مماثلة للمولدات، **وأن يقدم ما لا يقل عن ثمانية (٨) مراجع ذات صلة**. ويجب أن تتضمن كل مرجعية، كحد أدنى، اسم المشروع وموقعه، واسم العميل وبيانات الاتصال به، وسنة الإنجاز، واسم الشركة المصنعة للمولد وطرازه، وقدرة وعدد المولدات، ونطاق الأعمال المنفذة، ووصفاً موجزاً للتركيب. ويجب أن تثبت المراجع المقدمة، وبفضل، خبرة مثبتة في تنفيذ مجموعات توليد ذات قدرة وتكوين ومتطلبات تزامن وظروف تشغيل مماثلة لتلك المحددة لهذا المشروع. ويحتفظ المهندس بحقه في التواصل مع العملاء الواردة أسماؤهم ضمن المراجع للتحقق من المعلومات المقدمة"*، وبناءً على تقرير شركة خطيب وعلمي، وفي ضوء عدم وجود اي مستند يُبيّن توافر هذا الشرط، قمنا بمراجعة الشركة بهذا الخصوص،

وفي المقابل ابرزت لائحة بالمشاريع المرجعية تُبيّن انها نفّذت ١٤ مشروعاً في لبنان استخدمت فيها المولدات من علامة Cummins.

٢- بحسب تقرير مجلس الانماء والاعمار وشركة خطيب وعلمي ان شركة Khonaysser تستعمل AVR مُتعدد الماركات في المولدات في حين ان دفتر الشروط نصّ على ان تكون الماركة موحدة، **وفي المقابل** قمنا بالتواصل مع الشركة فابرزت مستندات تُفيد انها تستعمل AVR موحد وبماركة موحدة نوع ستانفورد وهي المُعتمدة من شركة Cummins.

ثالثاً في التقييم الميداني:

ينص دفتر الشروط على *" يجب على موّرد مجموعات التوليد تقديم جميع المستندات اللازمة لإثبات مؤهلاته وخبرته واعتماده من الشركة المصنعة الأصلية (OEM)، **وتوفر المولدات في المخزون على الاراضي اللبنانية**، وقدراته الفنية، ومراجعه للمشاريع المنفذة. ويجوز أن يؤدي عدم تقديم أي من المستندات والإثباتات المطلوبة إلى اعتبار مقدم العطاء غير مستوفٍ للمتطلبات الفنية، بغض النظر عن مدى مطابقة المعدات المقترحة من الناحية الفنية"*،

وفي المقابل، يتبيّن من الكشف الميداني وجود المولدات الخمسة المطلوبة بالقدرة والنوع والاكسسوارات في مستودعات الشركة في زحله.

لذلك،

وبناءً على ما تقدّم،

واستناداً إلى الكشف الميداني والتحقيق الاداري والتقييم الفني في ضوء التقرير المرفوع من قبل مجلس الانماء والاعمار وشركة خطيب وعلمي،

نرفع هذا التقرير إلى المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء، معتبرين تحالف شركتي Edan Group Staunch Machinery Co. / لا يستوفي الشروط الفنية والادارية المطلوبة في دفتر الشروط ويقتضي استبعاده من المناقصة وإعادة تسليمه ملفه،

وفي المقابل فان شركة Khonaysser Power تستوفي تلك الشروط.

بيروت، في ٢٠٢٦/١٠/١٣

عزت علم الدين	غرازيلا الخلّي	يمنى الداعوق