

ولما تبين للجنة فض العروض أن المواصفات الفنية المطلوبة للبطاريات، ولا سيما لجهة عدد دورات الشحن والتفريغ خلال العمر التشغيلي (Cycle Life)، لم تكن واضحة بصورة كافية للعارضين؛ لذلك وإستناداً الى قانون الشراء العام رقم ٢٤٤ تاريخ ٢٠٢١/٠٧/٢٩ المادة ٢٥ منه البند ٢، نحيل إلى جانبكم كامل الملف مع محضر جلسة فض العروض راجين الموافقة على توصية اللجنة التالية:

أولاً: رفض العروض الثلاثة المقدمة من الناحية الفنية وإبقاء غلافات الأسعار مقفلة.

ثانياً: إلغاء التلزم العائد للمناقصة العمومية لـ "تقديم وتركيب جهازي UPS 20KVA (مصدر تغذية منتظمة) لزوم مكاتب المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في شارع بشارة الخوري - بيروت" وفق قانون الشراء العام ونشر إشعار بالإلغاء على المنصة الالكترونية لدى هيئة الشراء العام.

ثالثاً: إعادة النظر بالمواصفات الفنية للبطاريات المطلوبة في دفتر الشروط الخاص، المادة ٣٧ الفقرة الخامسة منه، من حيث عدد دورات الشحن والتفريغ خلال العمر التشغيلي للبطارية (Cycle Life).

رابعاً: إعادة المناقصة العمومية في أقرب فرصة ممكنة.

وبعد الإطلاع والمناقشة، قرر المجلس ما يلي :

الموضوع: طلب الموافقة على إلغاء المناقصة العمومية لـ "تقديم وتركيب جهازي UPS 20KVA (مصدر تغذية منتظمة) لزوم مكاتب المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في شارع بشارة الخوري - بيروت" وإعادة طرحها وفق قانون الشراء العام .

قرار رقم ٤٠/٧٢

الموافقة على :

- رفض العروض الثلاثة المقدمة من الناحية الفنية وإبقاء غلافات الأسعار مقفلة.

- إلغاء التلزم العائد للمناقصة العمومية لـ "تقديم وتركيب جهازي UPS 20KVA (مصدر تغذية منتظمة) لزوم مكاتب المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في شارع بشارة الخوري - بيروت" وفق قانون الشراء العام ونشر إشعار بالإلغاء على المنصة الالكترونية لدى هيئة الشراء العام.

-إعادة النظر بالمواصفات الفنية للبطاريات المطلوبة في دفتر الشروط الخاص، المادة ٣٧ الفقرة الخامسة منه، من حيث عدد دورات الشحن والتفريغ خلال العمر التشغيلي للبطارية (Cycle Life).

-إعادة المناقصة العمومية في أقرب فرصة ممكنة.

أمانة سر مجلس الإدارة
صورة طبق الأصل