

كهرباء لبنان

"مؤسسة عامة"

ELECTRICITE DU LIBAN

"Etablissement Public"

شارع النهر - بيروت - تلفون : 01-442720

تلفرافيا : كهرباء لبنان

فاكس : 01583084

[

]

[

]

رقم المحفوظات
رقم الصادر
بيروت في : ٢٠٢٥ / ٩ / ٢٤

الموضوع: المناقصة العمومية رقم م.ع. ٢٠٢٥/٣ - تشغيل وصيانة المحركات العكسية في معمل الذوق والجية لمدة ٦ سنوات - توضيحات على أسئلة واردة من عارضين محتملين
المراجع: - المادة ٢١ من قانون الشراء العام.
- المناقصة العمومية رقم م.ع. ٢٠٢٥/٣



بالإشارة الى الموضوع والمراجع اعلاه، وعطفاً على الدعوة إلى المناقصة العمومية رقم م.ع. ٢٠٢٥/٣ بموضوع تشغيل وصيانة المحركات العكسية في معمل الذوق والجية لمدة ٦ سنوات، المُعلن عنها على موقع هيئة الشراء العام تحت الرقم ٢٠٢٥/١١٢ بتاريخ ٢٠٢٥/٠١/٢٣،

نفيدكم أنه ورد المؤسسة من عارضين محتملين الاسئلة التالية خلال اجتماع ما قبل تقديم العروض وخطياً، وتبدي مؤسسة كهرباء لبنان جوابها عليهم كما يلي:

- س١: معالجة الرواسب النفطية: تأكيد على الكمية المذكورة: ٢٨٨٠ م٣ - ٧٢٠٠ م٣.
ج١: حسب ما ورد في دفتر الشروط بأن الكميات الواردة في الجدولين 6A & 6B هي كميات السلاج غير المعالجة والمرتقب انتاجها خلال ٦ سنوات.
- س٢: Upgrade the existing HFO treatment syst(separator): التأكيد بان فترة النصب لا يتم احتسابها في حسابات التوفر availability.
ج٢: سوف يتم احتسابها ك External factor على أن يقدم جدول زمني مفصل المطلوب لعملية ربط الجهاز بالموجود وذلك بعد موافقة مؤسسة كهرباء لبنان.
- س٣: Audited financial stmt: التقارير المالية ستتبع معايير كل بلد، يرجى التأكيد.
ج٣: لا مانع ان تكون التقارير المالية حسب كل بلد على أن تكون لمدة ٥ سنوات.
- س٤: السيرة الذاتية للموظفين: هل تحتاجون الى سيرة ذاتية لأي وظيفة مذكورة في الهيكل التنظيمي او فقط للوظائف العشر؟
ج٤: يجب على العارضين تقديم السير الذاتية لجميع الوظائف المذكورة في الهيكل التنظيمي.
- س٥: عمر جميع موظفي المشغل (٦٤ سنة): هل يمكن توظيف شخص يبلغ ٦٠ سنة في بداية المشروع واستبداله عند بلوغه ٦٤ سنة؟
ج٥: لا مانع شرط الا يتعدى ال ٦٤ سنة خلال تنفيذ العقد.
- س٦: العرض باللغتين الإنكليزية (الأمور الفنية) والعربية: يرجى التأكيد على ان هاتين اللغتين غير مطلوبتين لتقديم جميع الوثائق.
ج٦: لا مانع.

س٧: لا يحق للمشغل بتقديم أي اعتراض على مواصفات الوقود بعد الموافقة عليها وتفريغها: يجب اعتبار المشغل وكهرباء لبنان شريكين في التأكد من صحة استلام ونوعية الفيول المستورد وتحميل المرد عواقب الفيول غير المطابق لا المشغل.

ج٧: لا تفرغ البواخر قبل صدور نتائج تحليل الفيول والتأكد من مطابقتها للمواصفات المطلوبة، وبعد موافقة المشغل على هذه المواصفات وقبوله بها من غير المنطق الاعتراض عليها.

س٨: هل سيتم تقييم العروض وفقا لنظام العلامات من صفر الى عشرة / او فقط ناجح / غير ناجح؟

ج٨: ان منهجية التقييم هي على أساس ناجح / او غير ناجح فقط.

يؤمل أخذ العلم.

و.ج.
ف.ل.
ر.ر.

رئيس مجلس الإدارة
المدير العام

كمال الحايك

