

كهرباء لبنان
"مؤسسة عامة"
ELECTRICITE DU LIBAN
"Etablissement Public"

شارع النهر - بيروت - تلفون : 01-442720
تلفرافيا : كهرباء لبنان
فاكس : 01583084

رقم المحفوظات ٤٩١٢
رقم الصادر

بيروت في ٢٠٢٥ / ٠٩ / ٨

الموضوع: المناقصة العمومية رقم م.ع. ٢٠٢٥/٤٥ - شراء ٦٠٠ بطارية جافة وتوابعها لزوم محطات التحويل الرئيسية - توضيحات على أسئلة واردة من عارضين محتملين
المراجع: - المادة ٢١ من قانون الشراء العام.

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، وعطفاً على الدعوة إلى المناقصة العمومية رقم م.ع. ٢٠٢٥/٤٥ بموضوع شراء ٦٠٠ بطارية جافة وتوابعها لزوم محطات التحويل الرئيسية، المُعلن عنها على موقع هيئة الشراء العام تحت الرقم ٢٠٢٥/٤٥ بتاريخ ٢٠٢٥/٧/٢٥،
نفيدكم أنه ورد المؤسسة من عارض محتمل السؤال التالي، وتبدي مؤسسة كهرباء لبنان جوابها عليه كما يلي:

س١: المواصفات الفنية المطلوبة والبيانات على درجة حرارة ٢٠ درجة مئوية ولكن معظم المصنعين يجرون الاختبارات على درجة حرارة ٢٥ درجة مئوية والتي هي منخفضة أكثر فهل تقبل الـ Data Sheet على درجة حرارة ٢٥ درجة مئوية؟

ج١: تقبل جميع الاختبارات أو أوراق البيانات (Datasheets) طالما هي متوافقة مع المعايير العالمية المذكورة في دفتر الشروط أو ما يعادلها.

س٢: مطلوب شهادة المنشأ عند فض العروض ولكن الشركات المصنعة لا تصدر شهادة منشأ الا بعد اصدار طلب الشراء. هل من الممكن تبيان عنوان وبلد الشركة المصنعة مع تعهد بتقديم شهادة المنشأ عند التوريد أو رسو المناقصة

ج٢: في مرحلة تقديم العروض، يتم تقديم رسالة من الشركة المصنعة تتضمن العنوان والبلد مع تعهد بتقديم شهادة المنشأ عند تسليم البضاعة المطلوبة.

س٣: بخصوص الكابلات و cosses والconnectors ما هو نوع ال-connectors لأنه يكفي أن يورد الكابل وال coss ولا داعي للconnectors الا اذا كان هناك استعمال مخصص.

ج٣: في حال توريد الكابلات والكوسات، لا داعي لتوريد الموصلات (connectors)

يؤمل أخذ العلم

و.ج.و
ل.ف.ل.
ج.ف.

رئيس مجلس الإدارة
المدير العام

كمال الحايك