

كهرباء لبنان
"مؤسسة عامة"
ELECTRICITE DU LIBAN
"Etablissement Public"

[]

شارع النهر - بيروت - تلفون : 01-442720
تلغرافيا : كهرباء لبنان
فاكس : 01583084

[]

رقم المحفوظات ١٨٢٩
رقم الصادر
بيروت في ٢٠٢٦ / ٠٣ / ٤

الموضوع: المناقصة العمومية رقم م.ع. ٢٠٢٦/١٧ - شراء مشعات لزوم نظام التبريد على المجموعتين الغازيتين في معمل صور الحراري - توضيحات دفعة اولى على أسئلة واردة من عارضين محتملين - المادة ٢١ من قانون الشراء العام. المراجع:

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، وعطفاً على الدعوة إلى المناقصة العمومية رقم م.ع. ٢٠٢٦/١٧ بموضوع شراء مشعات لزوم نظام التبريد على المجموعتين الغازيتين في معمل صور الحراري المُعلن عنها على موقع هيئة الشراء العام تحت الرقم ١١٣٣٤ بتاريخ ٢٠٢٦/٠٣/٠٩،

نفيدكم أنه ورد المؤسسة من عارض محتمل الأسئلة التالية (عدد ٢)، وتبدي مؤسسة كهرباء لبنان جوابها كما يلي:

Question 1:

Kindly provide us with a clear picture of the name plate of the fin fan cooler.

Answer 1:

Please find attached a copy of the name plate of the fin fan coolers.

Question 2:

Kindly confirm if it is requested only heat exchanger bundle or a complete Fin Fan Cooler including Fan and steel structure.

Answer 2:

Our request is only the FIN FAN coolers bundle (heat exchanger).

يؤمل أخذ العلم.

ع.ب.
ف.ل.
ج.ف.

رئيس مجلس الإدارة
المدير العام

كمال الحايك

Ergo-Spirale et Soramat SA
Z.A. des Ateliers Centraux, 2 rue de l'Electrolyse
62410 - WINGLES France
Tel. +33 03 21 69 89 00, Fax. +33 03 21 40 91 25

GEA

TYPE
TYPE

H1.4-4100/2105-40A4 55B200-115 L/DA

CONTRACT N°
N° DE CONTRAT

1721244295

YEAR BUILT
ANNEE DE CONSTRUCTION

2012

ITEM N°
N° OTTEM

05

GROUP OF FLUID
GROUPE DE FLUIDE

Liq Gr2

WORKING PRESSURE MIN/MAX
PRESSION DE SERVICE MIN/MAX

0/10

BAR

TEST PRESSURE
PRESSION DE TEST

12.5

BAR

TEMPERATURE MIN/MAX
TEMPERATURE MIN/MAX

0/65

°C

VOLUME
CONTENT

228

Ltr.