

كهرباء لبنان
"مؤسسة عامة"
ELECTRICITE DU LIBAN
"Etablissement Public"

شارع النهر - بيروت - تلفون: 01-442720
تلفافيا: كهرباء لبنان
فاكس: 01583084

رقم المحفوظات
٧٥٣٦
رقم الصادر
٢٠٢٥ / ١٢ ٨٦
بيروت في:

الموضوع: المناقصة العمومية رقم م.ع. ٢٠٢٥/٦٥ - شراء ٣٠ شاحن للبطاريات وقطع الغيار العائدة لها لزوم محطات التحويل الرئيسية - توضيحاً رقم ٣ على أسئلة واردة من عارضين محتملين
المراجع: - المادة ٢١ من قانون الشراء العام.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وعطفاً على الدعوة إلى المناقصة العمومية رقم م.ع. ٢٠٢٥/٦٥ بموضوع شراء ٣٠ شاحن للبطاريات وقطع الغيار العائدة لها لزوم محطات التحويل الرئيسية، المعلن عنها على موقع هيئة الشراء العام تحت الرقم ٢٠٢٥/٦٥ بتاريخ ٢٠٢٥/١٠/٠١، نفيدكم أنه ورد المؤسسة من عارضين محتملين الأسئلة التالية، وتتبدى مؤسسة كهرباء لبنان جوابها عليها كما يلي:

Question 1:

Kindly confirm the below:

1. Routine test and type test will be performed before shipment per each system (3 systems) and not per rectifiers.
2. Approved and Legal certified Routine test and type test mean that tests before shipment should be witnessed with the presence of inspectors from an accredited Laboratory (Kema, SGS, Bureau Veritas...)

Answer 1:

- Routine tests shall be performed, before shipment on all 30 rectifiers as per applicable standards.
- Accredited Type test reports should be submitted, before shipment, for each of the three system ratings. Otherwise, Type tests shall be performed, before shipment, per each system (3 systems) in an accredited laboratory as per applicable standards.
- All tests (Routine & Type) shall be certified as per applicable standards.



ر.ر.
ف.ل.
و.ح

رئيس مجلس الإدارة
المدير العام

كمال الحايك