الجمهورية اللبنانية
وزارة الداخلية والبلديات
المديرية العامة لقوى الامن الداخلي

مناقصة عمومية لتلزيم تقديم وتركيب مولدات كهربائية

مُلخّص عن الصفقة

إسم الادارة	المديرية العامة لقوى الامن الداخلي – مكتب التلزيم
عنوان الادارة	ثكنة المقر العام – قرب اوتيل ديو – بناية نديم المعلم – الطابق الخامس – مكتب التلزيم
رقم التسجيل	٢٠٤/١٧٠٦
تاريخ التسجيل	٢٠٢٦/١١/٥
عنوان الصفقة	تقديم وتركيب مولدات كهربائية
موضوع الصفقة	تقديم وتركيب مولدات كهربائية على أساس تقديم السعر الادنى لكل بند على حدى
طريقة التلزيم	مناقصة عمومية على اساس تقديم أسعار
نوع التلزيم	تجهيزات
مدة صلاحية العرض	/٩٠/ يوم من التاريخ النهائي لتقديم العروض
ضمان العرض	- البند رقم (١) بقيمة //١٥٠,٠٠٠,٠٠٠//ل.ل فقط مئة وخمسون مليون ليرة لبنانية - البند رقم (٢) بقيمة //٤٠,٠٠٠,٠٠٠//ل.ل فقط اربعون مليون ليرة لبنانية - البند رقم (٣) بقيمة //٢٠,٠٠٠,٠٠٠//ل.ل فقط عشرون مليون ليرة لبنانية - البند رقم (٤) بقيمة //٤٠,٠٠٠,٠٠٠//ل.ل فقط اربعون مليون ليرة لبنانية
مدة صلاحية ضمان العرض	/١١٨/ يوم من التاريخ النهائي لتقديم العروض
ضمان حسن التنفيذ	تحدد قيمة ضمان حسن التنفيذ بنسبة ١٠٪ من قيمة العقد
الإرساء	السعر الادنى لكل بند على حدى
مكان استلام دفتر الشروط	isf.gov.lb او ppa.gov.lb
مكان تقديم العروض	ثكنة المقر العام – قرب اوتيل ديو – بناية نديم المعلم – الطابق الخامس – مكتب التلزيم
مكان تقييم العروض	
مدة التنفيذ	ستة اشهر ، تبدأ إعتباراً من تاريخ تبليغ الملتزم رسو الإلتزام نهائياً عليه
عملة العقد	الدولار الاميركي
دفع قيمة العقد	بموجب حوالة دفع بالليرة اللبنانية ، بعد تصديق محضر الإستلام من قبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي.

الجمهورية اللبنانية
المدير العام
المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي

القسم الأول
أحكام خاصة بتقديم العروض وارساء التلزيم

المادة ١: تحديد الصفقة وموضوعها:

١١- تُجري المديرية العامة لقوى الامن الداخلي – مكتب التلزيم وفقاً لأحكام قانون الشراء العام وبطريقة الظرف المختوم مناقصة عمومية لتلزيم تقديم وتركيب مولدات كهربائية وفق دفتر الشروط هذا ومرفقاته التي تُعتبر كلها جزأ لا يتجزأ منه.

١٢- عند التعارض بين أحكام دفتر الشروط هذا وأحكام قانون الشراء العام تطبق أحكام قانون الشراء العام.

١٣- تتم الدعوة الى هذا التلزيم عبر الإعلان على المنصة الالكترونية المركزية لدى هيئة الشراء العام وعلى الموقع الالكتروني الخاص بالمديرية العامة لقوى الامن الداخلي isf.gov.lb .

- مرفقات دفتر الشروط
- الملحق رقم ١: مستند نموذج التعهد
- الملحق رقم ٢: مستند ميثاق النزاهة
- الملحق رقم ٣: نموذج ضمان العرض
- الملحق رقم ٤: نموذج ضمان حسن التنفيذ
- الملحق رقم ٥: ترتيب الأسعار
- الملحق رقم ٦: المواصفات الفنية

١٤- يمكن الإطلاع على دفتر الشروط هذا والحصول على نسخة منه من الموقع الالكتروني الخاص بالمديرية العامة لقوى الامن الداخلي isf.gov.lb بعد دفع البدل المالي وقيمته //١٠,٠٠٠,٠٠٠ل.ل فقط عشرة ملايين ليرة لبنانية لا غير في قلم مكتب التلزيم - ثكنة المقر العام – قرب اوتيل ديو – بناية نديم المعلم – الطابق الخامس ، كما يُنشر على المنصة الالكترونية المركزية لدى هيئة الشراء العام ppa.gov.lb.

١٥- يُطبق على دفتر الشروط هذا أحكام قانون الشراء العام والأنظمة الأخرى المرعية الإجراء.

المادة ٢: طريقة التلزيم والإرساء:

٢١- يجري التلزيم بطريقة المناقصة العمومية على أساس تقديم السعر الادنى لكل بند على حدى.

٢٢- يسند التلزيم مؤقتاً الى العارض المقبول شكلاً من الناحية الإدارية والفنية والذي قدم السعر الادنى لكل بند على حدى.

٢٣- إن المولدات المطروحة للتلزيم محددة في الملحق رقم (٥) نوعاً وكماً ومواصفات ، ويجري تلزيمها وفقاً لما هو محدد في الملحق المذكور.

٢٤- يعتبر كل بند من البنود المدرجة في الملحق رقم (٥) تلزيماً مستقلاً بذاته ويمكن للعارض الاشتراك في بند واحد او أكثر .

٢٥- يمكن للعارض التنسيق مع مصلحة الابنية في قوى الامن الداخلي لمعاينة مكان تركيب المولدات والمبينة في الملحق رقم (٦) للتمكن من تقديم سعره بشكل دقيق.

٢٦- في حال رفض المشترك لأي سبب مخالف لقانون الشراء العام أو يتعلق بمقتضيات الجهات الرقابية المعنية ، يحق للادارة الاحتفاظ بعرض الاسعار دون أن يحق له المطالبة به.

٢٧- إذا تساوت الأسعار بين العارضين أعيدت الصفقة بطريقة الظرف المختوم بين أصحابها دون سواهم في الجلسة نفسها، فإذا رفضوا تقديم عروض أسعار جديدة أو إذا بقية أسعارهم متساوية عين الملتزم المؤقت بطريقة القرعة بين أصحاب العروض المتساوية.

المادة ٣: شروط مشاركة العارضين :

٣١- أهلية العارضين :

٣١١-يمكن أن يكون العارض شخصا طبيعياً أو معنوياً (كياناً خاصاً، كياناً مملوكاً من الحكومة).

٣١٢-يجب ألا يكون لدى العارض تضارب في المصالح ، ويمكن اعتبار أن العارض لديه تضارب في المصالح مع طرف واحد أو أكثر في عملية الشراء هذه، إذا:

أ. كان يدير مشاركاً آخر أو يديره مشارك آخر أو كان تحت إدارة مشتركة مع مشارك آخر بشكل مباشر أو غير مباشر.

ب.تلقى أو يتلقى أي دعم مباشر أو غير مباشر من أي مشارك آخر.

ج. كان لديه نفس الممثل القانوني لمشارك آخر في هذه المناقصة.

د. كان لديه علاقة مع مشارك آخر، بشكل مباشر أو من خلال أطراف ثالثة مشتركة، مما يضعه في وضع يسمح له بالوصول إلى معلومات حول عرض المشارك الآخر أو التأثير عليه، أو التأثير على قرارات الجهة الشارية بشأن هذه المناقصة.

ه. كان العارض أو أحد العاملين لديه قد قام، بشكل مباشر أو غير مباشر، بنفسه أو بالإشتراك مع غيره بتقديم خدمات استشارية لتحضير الدراسة أو المواصفات أو مستندات أخرى خاصة بالشراء، وكذلك عندما يكون قد عمل خلال السنتين السابقتين لدى مؤسسة قامت بهذه الخدمات، باستثناء الحالة التي يجري فيها الشراء على أساس مشروع متكامل (Turnkey project) يقوم فيه الملتزم بتنفيذ مراحل متعدّدة منه جزئياً أو كلياً وترى الجهة الشارية مصلحة عامة بتلزيمه بهذه الطريقة، وعندها يقتضي الإفصاح مسبقاً عن ذلك مع الأسباب التبريرية؛

و. تم تعيين العارض أو إحدى الشركات التابعة له أو الشركة الأم، أو يُقترح تعيينها، من قبل الادارة للإشراف على تنفيذ العقد.

ز. كان مشاركاً في السلطة التقريرية للجهة الشارية أو كان لديه مصالح مادية أو تضارب مصالح مع أيّ من أعضاء السلطة التقريرية.

ح. كانت تربط بينه وبين الموظفين القائمين بمهام الشراء لدى الجهة الشارية صلات قربى حتى الدرجة الرابعة؛ أو في حال وجود مصالح مشتركة واضحة بينهم وبين العارض أو العاملين لديه أو الشركاء في الشركة العارضة، وكان يُخشى معها عدم اتّصاف عملهم بالحياد أو تحمل بشكل واضح على الشك بهذا الحياد.

تقوم الجهة الشارية باستبعاد العارض من إجراءات التلزيم في حال وقوع تضارب في المصالح بمعنى الفقرات "أ" إلى "ز" أعلاه. أما بالنسبة للفقرة "ح"، فيستبعد العارض أو ينحى الموظفون



عن العمل الذي يقومون به إذا كان له علاقة بعملية الشراء تجنباً لحصول التضارب. وفي حال حصوله يستبعد العارض من إجراءات التلزيم.

٣١٣-لا يجوز للعارض أن يشارك إلا في عرض واحد في هذه المناقصة إما منفردا أو كشريك في تحالف شركات، وسيؤدي تقديم أو مشاركة العارض في أكثر من عرض واحد إلى اعتبار جميع العروض المقدمة منه أو المشارك فيها غير مقبولة،

٣١٤-يجب أن تتوافر في العارض الشروط التالية:

أ. ألا يكون قد صَدَرَ بحقه أو بحق أيا من مديريه أو مستخدميه المعنيين بعملية الشراء أحكام نهائية تُدينه بارتكاب أيّ جرم يتعلّق بسلوكه المهني، أو بتقديم بيانات كاذبة أو ملفّقة بشأن أهليّته لإبرام عقد الشراء أو بإفساد مشروع شراء عام أو عملية تلزيم،

ب. ألّا تكون أهليّته قد أُسقِطَت على نحوٍ آخر بمقتضى إجراءات إيقاف أو حرمان إدارية.

ج. ألا يكون في وَضع الإقصاء عن الاشتراك في الشراء العام،

د. ألا يكون قيد التصفية أو صَدَرَت بحقه أحكام إفلاس.

ه. الإيفاء بالتزاماته الضريبية واشتراكات الضمان الاجتماعي.

و. ألا يكون قد حُكِم بجرائم اعتياد الربا وتبييض الأموال بموجب حُكم نهائي وإن غير مُبرم.

إلا إنّ إثبات زوال المانع أو إعادة الإعتبار يُعيدان حكماً للعارض حق المشاركة.

٣١٥-يحق للعارضين من الكيانات المملوكة للدولة أن تشارك في المناقصة إذا لم تكن تحت إشراف الجهة الشارية.

٣١٦-يجب على العارضين المشاركين تقديم الوثائق والأدلة الكافية ليثبتوا أهليتهم للجهة الشارية.

٣١٧-تسقط أهلية العارض إذا ثبت للجهة الشارية في أي وقت أن المعلومات المقدّمة عن مؤهّلاته كاذبة أو مغلوطة أو أنها تنطوي على خطأ أو نقص جوهريين.

٣١٨-يقدم العرض بصورة واضحة وجليّة جداً من دون أي شطب أو حك أو تطريس.

٣١٩-يصرح العارض في عرضه أنه اطلع على دفتر الشروط الخاص هذا والمستندات المتممة له وأخذ نسخة عنه ؛ وأنه يقبل الشروط المبينة فيه ويتعهد التقيّد بها وتنفيذها جميعها من دون أي نوع من أنواع التحفظ أو الاستدراك وأنه يقدم عرضه على هذا الأساس ويلصق على التصريح طوابع مالية بقيمة مليون ليرة لبنانية أو إيصال بتسديد قيمة الطوابع تغطي المستندات كافة (صورة التصريح مرفقة بهذا الدفتر).

٣١١٠-يرفض كل عرض يشتمل على أي تحفّظ أو استدراك.

٣١١١-يحدّد العارض في عرضه عنواناً واضحاً له ومكاناً لإقامته لكي يتم إبلاغه ما يجب إبلاغه إيّاه بالسرعة الممكنة.

٣٢- الشروط العامة الموحدة :

٣٢١ : الغلاف رقم (١) الوثائق والمستندات الإدارية يجب ان تقدم مرقمة حسب التسلسل المبين ادناه:

٣٢١١- الملحق رقم (١) المرفق ربطاً حصراً (مستند نموذج التعهد)، معبأ وفقاً للأصول موقعاً من المفوّض بالتوقيع عن الشركة أو المؤسسة وفقاً للإذاعة التجارية أوالمفوّض إليه بالتوقيع في حال وجوده ومختوماً بخاتم الشركة او المؤسسة وملصق عليه الطوابع

الجمهورية اللبنانية
المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي

الأميرية المطلوبة معطلة وفقاً للأصول او إيصال بتسديد قيمة الطوابع ويتضمن التعهد تأكيد العارض لالتزامه بالسعر وبصلاحية العرض .

٣٢١١٢- الملحق رقم (٢) المرفق ربطاً حصراً مستند ميثاق النزاهة موقّعاً من المفوّض بالتوقيع عن الشركة أو المؤسسة وفقاً للإذاعة التجارية أوالمفوّض إليه بالتوقيع في حال وجوده وممهوراً بخاتم الشركة او المؤسسة.

٣٢١١٣- بطاقة الهوية للمفوّض بالتوقيع عن المؤسسة وفقاً للإذاعة التجارية وللمفوّض إليه بالتوقيع في حال وجوده.

٣٢١١٤- سجل عدلي للمفوّض بالتوقيع وللمفوّض إليه بالتوقيع في حال وجوده لا يعود تاريخه لأكثر من ثلاثة أشهر من تاريخ جلسة فض العروض .

٣٢١١٥- شهادة صادرة عن المحكمة الكائنة ضمن نطاق صلاحيتها الشركة أو المؤسسة التجارية تثبت أن هذه الاخيرة ليست في حالة الافلاس .

٣٢١١٦- شهادة صادرة عن المحكمة الكائنة ضمن نطاق صلاحيتها الشركة أو المؤسسة التجارية تثبت أن هذه الاخيرة ليست في حالة التصفية القضائية .

٣٢١١٧- إفادة شاملة صادرة عن السجل التجاري تبيّن المؤسسين والأعضاء والمساهمين أو الشركاء، المفوضين بالتوقيع، المدير، رأس المال، نشاط العارض والوقوعات الجارية.

٣٢١١٨- شهادة تسجيل شركة أو مؤسسة لدى وزارة المالية – مديرية الواردات.

٣٢١١٩- براءة ذمة من الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي " شاملة أو صالحة للإشتراك في المناقصات " صالحة بتاريخ جلسة التلزيم صادرة عن المركز الكائنة ضمن نطاق صلاحيته الشركة أو المؤسسة المشتركة في التلزيم تفيد بأنها قد سددت جميع إشتراكاتها. يجب أن تكون مسجلة في الصندوق وترفض كل إفادة يذكر عليها عبارة "شركة أو مؤسسة غير مسجلة".

٣٢١١٠- ضمان العرض المحدد في المادة (٦) من هذا الدفتر .

٣٢١١١- إذاعة تجارية يبين فيها صاحب الحق المفوّض بالتوقيع عن العارض ونموذج توقيعه.

٣٢١١٢- الإيصال المسلّم له من قبل قلم مكتب التلزيم دفع البدل المالي عن دفتر الشروط ، على ان يتم الإستحصال عليه في مهلة أقصاها قبل الموعد النهائي لتقديم العروض.

٣٢١١٣- شهادة تسجيل الشركة أو المؤسسة في مديرية الضريبة على القيمة المضافة إذا كان خاضعاً لها ، أو شهادة عدم التسجيل اذا لم يكون خاضعاً ، وفي هذه الحالة يلتزم الملتزم بسعره وان أصبح مسجلاً في فترة التنفيذ .

٣٢١١٤- إفادة أو إيصال صادرة عن البلدية التي يقع المركز الرئيسي للشركة أو المؤسسة المشتركة في التلزيم ، تفيد أنها سددت كامل الرسوم البلدية المتوجبة عليها .

٣٢١١٥- تصريح من العارض يبيّن فيه صاحب الحق الاقتصادي حتى آخر درجة ملكية بحسب النموذج م١٨ الصادر عن وزارة المالية مع الايصال بإستلامه من قبل وزارة المالية. (كل شخص طبيعي يملك او يسيطر فعليا في المحصلة النهائية على النشاط الذي يمارسه العارض، بصورة مباشرة او غير مباشرة، سواء كان هذا العارض شخص طبيعي او معنوي).

٣٢١١٦- بطاقة الهوية او جواز السفر لصاحب (أصحاب) الحق الاقتصادي.

٣٢١١٧- سجل عدلي لصاحب (أصحاب) الحق الاقتصادي لا يعود تاريخه لأكثر من ثلاثة أشهر من تاريخ جلسة فض العروض.

٣٢١١٨- التفويض القانوني اذا وقع العرض شخص غير الشخص الذي يملك حق التوقيع عن العارض بحسب الإذاعة التجارية ، مصدق لدى الكاتب العدل.

٣٢١١٩- الكاتالوجات الفنية اللازمة للمشتركين فيها مع بيان تفصيل المواصفات الفنية للمولدات المطلوبة وفي حال عدم شمول الكاتالوجات المقدمة لكافة المواصفات المطلوبة فعلى الملتزم تقديم لائحة مطابقة من الشركة الصانعة لكافة البنود التفصيلية المذكورة في المواصفات الفنية إلى لجنة التلزيم لدراستها والتأكد من مطابقتها للمواصفات المطلوبة بغية إجراء الإستلام على أساسها في حال الموافقة عليها ، على أن تكون الكاتالوجات المعروضة مرقمة ومعلمة بشكل واضح بقلم فوتر وفقاً للمطلوب في المواصفات الفنية ومرفق بها لائحة تتضمن المتسلسل – نوع الصنف – الماركة – بلد الشركة الام – بلد التصنيع.

٣٢٢ : شكل المستندات :

٣٢٢١- يتوجب على العارض الذي يرغب بالإشتراك في هذا التلزيم أن يقدم المستندات والوثائق الإدارية المطلوبة في البند /٣٢١/ (أصلية) ، بإستثناء بطاقة الهوية التي يجب إبرازها أثناء جلسة التلزيم .

٣٢٢٢- صورتين لكل مستند من المستندات المطلوبة في البند /٣٢١/ بإستثناء الفقرات رقم (٣٢١٨-٣٢١٩-٣٢١١١و٣٢١١٣) المطلوب تقديم نسخ طبق الأصل عنها .

٣٢٢٣- تاريخ صلاحية المستندات والوثائق الإدارية : في ما عدا مستند السجل العدلي موضوع النبذتين رقم /٣٢١٤-٣٢١١٧/ وإيصال دفع البدل المالي عن دفتر الشروط موضوع النبذة /٣٢١١٢/ ، يجب أن لا يعود تاريخ المستندات والوثائق لأكثر من سنة من تاريخ جلسة فض العروض وذلك بالنسبة للمستندات التي تصدر دون تاريخ صلاحية.

٣٢٢٤- يحق للعارض أثناء الجلسة وبعد فض غلافات العروض إسترجاع أوراقه الأصلية للمستندات موضوع النبذة (٣٢٢١) المشار إليها أعلاه.

٣٢٣: الغلاف رقم (٢) بيان الأسعار ويحتوي على:

يُقدم العارض بياناً بالأسعار - وفقاً للملحق رقم (٥) المرفق ربطاً حصراً معبأ وفقاً للأصول (مع نسختين إضافيتين)، ممهور بخاتم المؤسسة الرسمي ، موقّع من قبل المفوّض بالتوقيع وفقاً للإذاعة التجارية أو المفوّض إليه بالتوقيع في حال وجوده ، وملصق عليه الطوابع الأميرية المطلوبة معطلة وفقاً للأصول أو إيصال بتسديد قيمة الطوابع ويتضمن السعر الافرادي والإجمالي بالدولار الاميركي مدوناً بالأرقام والأحرف دون حك أو شطب او تطريس أو زيادة كلمات غير موقّع تجاهها.

يشمل السعر الضرائب والرسوم والمصاريف مهما كان نوعها، وفي حال خضوع الملتزم للضريبة على القيمة المضافة عليه أن يقدم سعره مفصلاً مع السعر الإجمالي بما فيه الضريبة على القيمة المضافة. في حال الإختلاف بين الأرقام والأحرف يؤخذ بالسعر الإفرادي المُدون بالأحرف، ويرفض السعر غير المدون بالأحرف الكاملة والأرقام معاً .

المادة ٤: طلبات الاستيضاح (المادة ٢١ من قانون الشراء العام):

يحقّ للعارض تقديم طلب استيضاح خطّي في ثكنة المقر العام – قرب اوتيل ديو – بناية نديم المعلم الطابق الخامس – مكتب التلزيم حول دفتر الشروط خلال مهلةٍ تنتهي قبل عشرة أيام من تاريخ تقديم العروض. على الادارة الإجابة خلال مهلة تنتهي قبل ستة أيام من الموعد النهائي لتقديم العروض. ويُرسَل الإيضاح خطيّاً، في الوقت عينه، من دون تحديد هويّة مُصدِر الطلب، إلى جميع العارضين الذين زوّدتهم الادارة بملفات التلزيم، وتطبق أحكام المادة ٢١ من قانون الشراء العام في حال ارتأت

الجمهورية اللبنانية المدير العام المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي

الإدارة اجراء تعديلات على دفتر الشروط لأي سبب كان أو بمبادرة منها أم نتيجة لطلب استيضاح مقدم من احد العارضين، وفي كل ما يتعلق بعقد الإجتماعات مع العارضين .

المادة ٥: مدة صلاحية العرض (المادة ٢٢ من قانون الشراء العام):

٥١- يُحدد دفتر الشروط هذا مدة صلاحية العرض بـ /٩٠/ يوماً من التاريخ النهائي لتقديم العروض.

٥٢- يمكن للادارة أن تطلب من العارض ، قبل إنقضاء فترة صلاحية العرض ، أن يمدد تلك الفترة لمدة إضافية محددة . ويمكن للعارض رفض ذلك من دون مصادرة ضمان عرضه.

٥٣- على العارضين الذين يوافقون على تمديد فترة صلاحية عروضهم أن يمدّدوا فترة صلاحية ضمانات العروض، أو أن يُقدّموا ضمانات عروض جديدة تُغطّي فترة تمديد صلاحية العروض. ويُعتبر العارض الذي لم يُمدّد ضمان عرضه، أو الذي لم يقدّم ضمان عرض جديد، أنه قد رَفَض طلب تمديد فترة صلاحية عرضه.

٥٤- يمكن للعارض أن يعدّل عرضه ، أو أن يسحبه دون مصادرة ضمان عرضه ، من خلال إشعار خطي موقع من قبل المفوض بالتوقيع او المفوض إليه بالتوقيع عن الشركة او المؤسسة ، ويجب أن يرفق التعديل مع الإشعار ، ويجب ان تكون جميع الإشعارات :

أ. قد أُعدت وقُدمت وفقاً للنبذة /٣٢١١/ من الفقرة /٣٢١/ من البند /٣٢/ من المادة /٣/ و الفقرة /٣٢٣/ من البند /٣٢/ من المادة /٣/ (إلا أن طلبات السحب لا تتطلب تقديم نسخ) ، وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن تحمل غلافاتها علامات واضحة "**سحب**"،" **تعديل** "؛ و

ب.تم استلامها من قبل الادارة قبل الموعد النهائي لتقديم العروض .

٥٥- في حالة طلب السحب وفقا للفقرة المذكورة أعلاه ، تعاد العروض دون فتحها لأصحابها بعد جلسة فض العروض.

٥٦- لا يحق للعارض سحب أو تعديل عرضه في الفترة ما بين الموعد النهائي لتقديم العروض وانتهاء فترة صلاحية العرض.

٥٧- لا يجوز للعارض الذي مارس حقه بسحب العرض ان يتقدم بعرض جديد في التلزيم نفسه. كما يتاح للعارض تقديم طلب لتعديل عرضه مرة واحدة فقط.

٥٨- تمدد صلاحية العرض حكماً في حال تجميد الإجراءات لفترة محددة من قبل هيئة الاعتراضات وفق أحكام الفصل السابع من قانون الشراء العام، وذلك لفترة زمنية تعادل فترة تجميد الإجراءات. وعلى العارض تمديد فترة ضمان عرضه تبعاً لذلك.

المادة ٦: ضمان العرض وفقاً للملحق رقم (٣) (المادة ٣٤ من قانون الشراء العام):

٦٢- يُحدد ضمان العرض لهذه الصفقة وفقاً لما يلي :

- البند رقم (١) بقيمة //١٥٠,٠٠٠,٠٠٠//ل.ل فقط مئة وخمسون مليون ليرة لبنانية
- البند رقم (٢) بقيمة //٤٠,٠٠٠,٠٠٠//ل.ل فقط اربعون مليون ليرة لبنانية
- البند رقم (٣) بقيمة //٢٠,٠٠٠,٠٠٠//ل.ل فقط عشرون مليون ليرة لبنانية
- البند رقم (٤) بقيمة //٤٠,٠٠٠,٠٠٠//ل.ل فقط اربعون مليون ليرة لبنانية

٦٣- تُحدّد مدة صلاحية ضمان العرض /١١٨/يوم من التاريخ النهائي لتقديم العروض .

الجمهورية اللبنانية
المدير العام
المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي

٦٤- يُعاد ضمان العرض إلى الملتزم عند تقديمه ضمان حسن التنفيذ، وإلى العارضين الذين لم يرمُ عليهم التلزيم في مهلة أقصاها بدء نفاذ العقد.

المادة ٧: ضمان حسن التنفيذ وفقاً للملحق رقم (٤) (المادة ٣٥ من قانون الشراء العام):

٧١- تحدد قيمة ضمان حسن التنفيذ بنسبة ١٠٪ من قيمة العقد.

٧٢- يجب تقديم ضمان حسن التنفيذ خلال فترة لا تتجاوز //١٥// خمسة عشر يوماً من تاريخ نفاذ العقد. وفي حال التخلُّف عن تقديم ضمان حسن التنفيذ، يُصادَر ضمان العرض.

٧٣- يبقى ضمان حسن التنفيذ مجمداً طوال مدة التلزيم، ويُحسم منه مباشرةً وبدون سابق إنذار ما قد يترتب من غرامات أو مخالفات أو عطل أو ضرر يحدثه الملتزم إلى حين إيفائه بكامل الموجبات.

٧٤- يعاد ضمان حسن التنفيذ الى الملتزم بعد انتهاء مدة الضمان المحددة في الملحق رقم (٦) وإتمام الإستلام النهائي الذي يجري بعد تأكّد الإدارة من أن التلزيم جرى وفقاً للأصول.

المادة ٨: طريقة دفع الضمانات (المادة ٣٦ من قانون الشراء العام) :

٨١- يكون ضمان العرض كما ضمان حسن التنفيذ إما نقدياً يُدفع إلى صندوق الخزينة، وإما بموجب كتاب ضمان مصرفي صادر عن أحد المصارف المقبولة من مصرف لبنان ، ويقدم ضمان العرض باسم تقديم وتركيب مولدات كهربائية لصالح المديرية العامة لقوى الامن الداخلي – مكتب التلزيم.

٨٢- لا يقبل الإستعاضة عن الضمانات بشيك مصرفي أو بإيصال مُعطى من الخزينة عائد لضمان صفقة سابقة حتى لو كان قد تقرر رد قيمته.

المادة ٩: تقديم العروض:

٩١- يوضع العرض ضمن غلافين مختومين يتضمن الأول الوثائق والمستندات المطلوبة في النبذة (٣٢١) من البند /٣٢/ من المادة الثالثة ، ويتضمن الثاني الغلاف رقم (٢) بيان الأسعار كما هو مطلوب في النبذة (٣٢٣) من البند (٣٢) من المادة الثالثة ، ويذكر على ظاهر كل غلاف :

- الغلاف رقم ( )
- اسم العارض وختمه.
- محتوياته
- موضوع الصفقة
- تاريخ جلسة التلزيم.

٩٢- يوضع الغلافان المنصوص عنهما في الفقرة (٩١) من هذه المادة ضمن غلاف ثالث موحد يتم الحصول عليه من قلم مكتب التلزيم عند تقديم العرض على أن يختم بالشمع الأحمر بحضور مقدم الغلافين ولا يذكر على ظاهره سوى موضوع الصفقة والتاريخ المحدد لإجرائها ليكون بالأرقام على الشكل التالي: اليوم / الشهر / السنة / الساعة ، وذلك دون أية عبارة فارقة أو إشارة مميزة كإسم العارض أو صفته أو عنوانه، وذلك تحت طائلة رفض العرض، وتكون الكتابة على الغلاف الموحد بواسطة الحاسوب على ستيكرز بيضاء اللون تلصق عليه عند تقديمه.

٩٣- ترسل العروض بواسطة البريد العام أو الخاص المغفل أو باليد مباشرة .

الجمهورية اللبنانية
المدير العام
المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي

٩٤- يُحدد الموعد النهائي لتقديم العروض وفق ما ينص عليه الإعلان المتعلق بهذه الصفقة، والمنشور على المنصة الالكترونية المركزية لهيئة الشراء العام.

٩٥- تُزوّد الادارة العارض بإيصال يُبيّن فيه رقمٌ تسلسليٌ بالإضافة إلى تاريخ تَسلُّم العرض بالساعة واليوم والشهر والسنة.

٩٦- تُحافظ الادارة على أمن العرض وسلامته وسرّيته، وتكفل عدم الاطلاع على محتواه إلا بعد فتحه وفقاً للأصول.

٩٧- لا يُفتَح أيُ عرض تتسلّمه الادارة بعد الموعد النهائي لتقديم العروض، بل يُعاد مختوماً إلى العارض الذي قدّمه.

٩٨- لا يحقّ للعارض أن يقدّم أكثر من عرض واحد تحت طائلة رفض كل عروضه.

المادة ١٠: فتح وتقييم العروض:

١٠١- تَفتَح العروض لجنة التلزيم المنصوص عنها في المادة ١٠٠ من قانون الشراء العام حيث تتولى حصراً دراسة ملف التلزيم وفتح وتقييم العروض وبالتالي تحديد العرض الأنسب، وذلك في جلسة علنية تعقد فور انتهاء مهلة تقديم العروض.

١٠٢- على رئيس اللجنة وعلى كلّ من أعضائها أن يتنحّى عن مهامه في اللجنة المذكورة في حال وقع بأيّ وضع من أوضاع تضارب المصالح أو توقّع الوقوع فيه، وذلك فور معرفته بهذا التضارب.

١٠٣- يمكن للجنة التلزيم الاستعانة بخبراء من خارج أو داخل الإدارة للمساعدة على التقييم الفني والمالي عند الإقتضاء، وذلك بقرار من المرجع الصالح لدى الادارة. يخضع اختيار الخبراء من خارج الإدارة إلى أحكام قانون الشراء العام.

١٠٤- يلتزم الخبراء السرية والحياد في عملهم ولا يحق لهم أن يقرّروا باسم اللجنة أو أن يشاركوا في مداولاتها أو أن يفصحوا عنها علانية، ويمكن دعوتهم للاستماع والشرح من قبل الجهات المعنيّة. كما يتوجّب على الخبراء تقديم تقرير خطي للجنة يُضَمّ إلزامياً إلى محضر التلزيم.

١٠٥- في حال التباين في الآراء بين أعضاء اللجنة، تؤخذ القرارات بأغلبية أعضائها ويُدوّن أيّ عضو مخالف أسباب معارضته.

١٠٦- يحقّ لجميع العارضين المشاركين في عملية التلزيم أو لممثّليهم المفوّضين وفقاً للأصول، كما يَحقّ للمراقب المندوب من قبل هيئة الشراء العام حضور جلسة فتح العروض.

١٠٧- تُفتَح العروض بحسب الآلية التالية:

١٠٧١- يتم فض الغلاف الخارجي الموحّد لكل عارض على حدى واعلان اسمه ضمن المشاركين في الصفقة، وذلك وفق ترتيب الأرقام التسلسلية المُسجلة على الغلافات الخارجية والمسلّمة للعارضين.

١٠٧٢- يتم فض الغلاف رقم (١) (الوثائق والمستندات الإدارية المنصوص عنها في المادة الثالثة) وفرز المستندات المطلوبة والتدقيق فيها تمهيداً لتحديد وإعلان أسماء العارضين المقبولين شكلاً والمؤهلين للاشتراك في بيان مقارنة الأسعار.

١٠٧٣- يجري فض الغلاف رقم (٢) (بيان الأسعار) للعارضين المقبولين شكلاً كلّ على حدى واجراء العمليات الحسابية اللازمة، وتدوين السعر الإفرادي النهائي لكل عارض بما فيه الضريبة على

الجمهورية اللبنانية ○ المدير العام ○ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي

القيمة المضافة في حال كان العارض خاضعاً لها، تمهيداً لإجراء مقارنة واعلان اسم الملتزم المؤقت.

١٠٧٤-تقوم لجنة التلزيم بتصحيح الأخطاء الحسابية في العروض المالية بناء على الأسس التالية:

أ. إذا كان هناك تعارض بين السعر الافرادي النهائي وبين المبلغ الإجمالي للصنف والذي ينتج عن ضرب سعر الافرادي النهائي بالكمية، يعتمد سعر الافرادي النهائي ويُصحّح الإجمالي وفقاً لذلك، إلا إذا رأت لجنة التلزيم أن هناك خطأً في العلامة العشرية لسعر الافرادي النهائي يعتمد عندها المبلغ الإجمالي للعنصر ويصحح سعر الافرادي النهائي؛

ب.إذا كان هناك خطأ في المجموع الاجمالي نتيجة عمليات الجمع والطرح لمجاميع فرعية تُعتمد هذه المجاميع الفرعية ويُصحح المجموع الإجمالي وفقا لذلك؛

ج.إذا كان هناك تعارض بين الاحرف والأرقام في تحديد المبالغ، تُعتمد المبالغ المذكورة بالاحرف، إلا إذا كان المبلغ المعبر عنه بالكلمات متعلقاً بخطأ حسابي فيصحح عندها وفقاً للبندين السابقين.

١٠٧٥-يطلب من العارضين قبول تصحيح الأخطاء الحسابية، فإذا لم يقبل العارض ذلك يُرفض عرضه.

١٠٨-يمكن للجنة التلزيم، في أيّ مرحلة من مراحل إجراءات التلزيم، أن تطلب خطياً من العارض إيضاحات بشأن المعلومات المتعلّقة بمؤهلاته أو بشأن عروضه، لمساعدتها في التأكُّد من المؤهّلات أو فحص العروض المقدّمة وتقييمها.

١٠٩-تُسجّل وقائع فتح العروض خطياً في محضر يوقّع عليه رئيس وأعضاء لجنة التلزيم، كما توضع لائحة بالحضور يوقّع عليها المشاركون من ممثّلي الادارة وهيئة الشراء العام، والعارضين وممثليهم على أن يشكّل ذلك إثباتاً على حضورهم. تُدرَج كل المعلومات والوثائق المتعلّقة بوقائع الجلسة في سجلّ إجراءات الشراء المنصوص عليه في المادة ٩ من قانون الشراء العام.

١٠١٠-لا يمكن طلب إجراء أو السماح بإجراء أيّ تغيير جوهري في المعلومات المتعلّقة بالمؤهلات أو بالعرض المقدّم، بما في ذلك التغييرات الرامية إلى جعل مَن ليس مؤهّلاً من العارضين مؤهّلاً أو جعل عرض غير مستوفٍ للمتطلبات مستوفياً لها.

١٠١١-لا يمكن إجراءُ أيّ مفاوضات بين الادارة أو لجنة التلزيم والعارض بخصوص المعلومات المتعلّقة بالمؤهلات أو بخصوص العروض المقدّمة، ولا يجوز إجراء أيّ تغيير في السعر إثر طلب استيضاح من أي عارض.

١٠١٢-تُدرَج جميع المراسلات التي تجري بموجب هذه المادة في سجل إجراءات الشراء بحسب المادة ٩ من قانون الشراء العام.

١٠١٣-في حال كانت المعلومات أو المستندات المقدّمة في العرض ناقصة أو خاطئة أو في حال غياب وثيقة معيّنة، يجوز للجنة التلزيم الطلب خطّياً من العارض المعني توضيحات حول عرضه، أو طلب تقديم أو استكمال المعلومات أو الوثائق ذات الصلة خلال فترة زمنية محدّدة لا تتعدى نهار الجلسة ، شرط أن تكون كافة المراسلات خطية واحترام مبادىء الشفافية والمساواة في المعاملة بين العارضين في طلبات التوضيح أو الاستكمال الخطية ، ومع مراعاة أحكام الفقرة ٣ من البند الثاني من المادة ٢١ من قانون الشراء العام ، كما تعتبر النبذات /٣٢١١/ (مستند نموذج التعهد) و /٣٢١٢/ (مستند ميثاق النزاهة) و /٣٢١١٠/ (كتاب ضمان العرض) و /٣٢١١٩/ (الكاتالوجات الفنية) من المادة الثالثة مستندات أساسية وجوهرية وبالتالي لا يجوز تداركها أو استكمالها نهار الجلسة.

المادة ١١: استبعاد العارض:

تستبعد الادارة العارض من إجراءات التلزيم بسبب عرضه منافع أو من جرّاء ميزة تنافسية غير منصفة أو بسبب تضارب المصالح وذلك في احدى الحالتين المنصوص عنهما في المادة الثامنة من قانون الشراء العام.

المادة ١٢: حظر المفاوضات مع العارضين (المادة ٥٦ من قانون الشراء العام):

تُحظَّر المفاوضات بين الادارة أو لجنة التلزيم وأيّ من العارضين بشأن العرض الذي قدَّمه ذلك العارض.

المادة ١٣: الأنظمة التفضيلية (المادة ١٦ من قانون الشراء العام):

خلافاً لأي نص آخر، يمكن إعطاء العروض المتضمنة سلعاً أو خدمات ذات منشأ وطني أفضلية بنسبة //١٠// عشرة بالمئة عن العروض المقدّمة لسلع أو خدمات أجنبية. تُعطى الأفضلية لمكوّنات العرض ذات المنشأ الوطني.

المادة ١٤: رفع السرية المصرفية:

يُعتبر العارض فور تقديمه العرض مُلتزماً برفع السرية المصرفية عن الحساب المصرفي الذي يودع فيه أو ينتقل إليه أي مبلغ من المال العام المتعلق بهذا التلزيم، سنداً للقرار رقم ١٧ تاريخ ٢٠٢٠/٥/١٢ الصادر عن مجلس الوزراء.

المادة ١٥: إلغاء الشراء و/أو أيّ من اجراءاته:

يمكن للادارة أن تُلغي الشراء و/ أو أيّ من إجراءاته في أيّ وقت قبل إبلاغ الملتزم المؤقت إبرام العقد، في الحالات التي نصّت عليها المادة ٢٥ من قانون الشراء العام.

المادة ١٦: قواعد بشأن العروض المنخفضة إنخفاضاً او المرتفعه إرتفاعاً غير عادياً:

يجوز للادارة أن ترفض أيّ عرض إذا قرّرت أنّ السعر، مُقترناً بسائر العناصر المكوّنة لذلك العرض المقدّم، مُنخفض انخفاضاً غير عاديّ قياساً إلى موضوع الشراء وقيمته التقديرية وتُطبق أحكام المادة ٢٧ من قانون الشراء العام في هذا الشأن ، أو مرتفعاً بشكل غير إعتيادي عن القيمة التقديرية.

المادة ١٧: قواعد قبول العرض الفائز (أو التلزيم المؤقت) وبدء تنفيذ العقد:

١٧١- تَقبل الادارة العرض المقدّم الفائز وفقاً لأحكام الفقرة (١) من المادة ٢٤ من قانون الشراء العام.

١٧٢-بعد التأكُّد من العرض الفائز تُبلغ الادارة العارض الذي قدّم ذلك العرض، كما تنشر بالتزامن قرارها بشأن قبول العرض الفائز (التلزيم المؤقت) والذي يدخل حيّز التنفيذ عند انتهاء فترة التجميد البالغة عشرة أيام عمل تبدأ من تاريخ النشر، الذي يجب أن يتضمّن على الأقل ، المعلومات التالية :

١٧٢١-إسم وعنوان العارض الذي قدّم العرض الفائز (الملتزم المؤقت)؛

١٧٢٢-قيمة العرض، ويمكن إضافة ملخص لسائر خصائص العرض الفائز ومزاياه النسبية إذا كان العرض الفائز قد تمّ تأكيده على أساس السعر ومعايير أخرى؛

١٧٢٣-مدة فترة التجميد بحسب هذه الفقرة.

١٧٣-فور انقضاء فترة التجميد، تقوم الادارة بإبلاغ الملتزم المؤقت بوجوب توقيع العقد خلال مهلة لا تتعدى //١٥// خمسة عشر يوماً.

١٧٤-يوقّع المرجع الصالح لدى الادارة العقد خلال مهلة //١٥// خمسة عشر يوماً من تاريخ توقيع العقد من قِبَل الملتزم المؤقّت. يمكن أن تُمدّد هذه المهلة إلى //٣٠// ثلاثين يوماً في حالات معيّنة تحدّد من قبل المرجع الصالح.

١٧٥-يبدأ نفاذ العقد عندما يوقّع الملتزم المؤقّت والمرجع الصالح لدى سلطة التعاقد عليه.

١٧٦-لا تتّخذ سلطة التعاقد ولا الملتزم المؤقّت أيّ إجراء يتعارض مع بدء نفاذ العقد أو مع تنفيذ الشراء خلال الفترة الزمنيّة الواقعة ما بين تبليغ العارض المعني بالتلزيم المؤقت وتاريخ بدء نفاذ العقد.

١٧٧-في حال تمنُّع الملتزم المؤقت عن توقيع العقد، تُصادِر الادارة ضمان عرضه. في هذه الحالة يمكن للادارة أن تُلغي الشراء أو أن تختار العرض الأفضل من بين العروض الأخرى الفائزة وفقاً للمعايير والاجراءات المحدّدة في هذا القانون وفي ملفات التلزيم، والتي لا تزال صلاحيتها سارية المفعول. تُطبّق أحكام هذه المادة على هذا العرض بعد إجراء التعديلات اللازمة.

الجمهورية اللبنانية
المدير العام
المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي

القسم الثاني
أحكام خاصة بالعقد وتنفيذ الإلتزام

المادة ١٨: دفع الطوابع والرسوم :

١٨١- ان كافة الطوابع والرسوم التي تتوجب وفقاً للأنظمة والقوانين المرعية الإجراء الناتجة عن هذا الإلتزام هي على عاتق الملتزم بما فيها قيمة الضريبة على القيمة المضافة.

١٨٢- يُسدّد الملتزم رسم الطابع المالي البالغ /٤/ بالألف خلال خمسة أيام عمل من تاريخ ابلاغ الملتزم تصديق الصفقة، و/٤/ بالألف عند تسديد قيمة العقد.

المادة ١٩: مدة التنفيذ :

إن مهلة تسليم المولدات في دفتر الشروط هذا والتي تم تلزيمها هي ستة أشهر ، تبدأ إعتباراً من تاريخ تبليغ الملتزم رسو الإلتزام نهائياً عليه .

المادة ٢٠: قيمة العقد وشروط تعديلها (المادة ٢٩ من قانون الشراء العام):

٢٠١- تكون البدلات المتّفق عليها في العقد ثابتة ولا تقبل التعديل والمراجعة إلا عند إجازة ذلك أثناء تنفيذه ضمن ضوابط محدّدة وفقاً لشروط التعديل والمراجعة في الحالات الاستثنائية التي نصّت عليها المادة ٢٩ من قانون الشراء العام ، على الا تتخطى قيمة الإضافة ٢٠٪ من قيمة العقد الاساسي.

٢٠٢- تُراعى شروط الإعلان المنصوص عليها في المادة ٢٦ من قانون الشراء العام عند تعديل قيمة العقد.

المادة ٢١: تنفيذ العقد والاستلام (المادة ٣٢ من قانون الشراء العام) :

٢١١- إشعار مكتب الإستلام قبل خمسة عشر يوماً على الأقل عن إستعداده لتسليم المولدات المطلوبة .

٢١٢- أن تكون المولدات المطلوبة جديدة غير مجددة ، صالحة للإستعمال ، خالية من كل عيب في الصنع مطابقة للمواصفات الفنية وموضبة وفقاً لتوضيبها من الشركة الصانعة .

٢١٣- التقيّد بالشروط المحددة في المواصفات الفنية (الملحق رقم ٦) .

٢١٤- تقديم وتركيب المولدات في أي مكان تحدده الإدارة جاهزة للاشتغال.

٢١٥- ضمان المولدات مع متمماتها من كل عيب أو عطل ناتج عن سوء الصنع وفقاً لما هو محدد في الملحق رقم (٦) وذلك من تاريخ الإستلام من قبل الإدارة وفقاً للأصول ، والتي تشمل ثمن قطع الغيار وكلفة اليد العاملة، وتأمين جميع قطع الغيار اللازمة في حال تعطلها وإستبدالها بأخرى جديدة غير مجددة وتصليح جميع الأعطال التي تحصل وذلك على عاتق الملتزم .

- يجب أن تتم عملية تصليح الأعطال خلال /٥/ ساعات من تاريخ إبلاغ الملتزم عن العطل .

٢١٦- يَجري الاستلام على مرحلتين مؤقّتاً ونهائياً.

٢١٧- يَجري الاستلام وفقاً لأحكام المادة ١٠١ من قانون الشراء العام.

المادة ٢٢: التعاقد الثانوي (المادة ٣٠ من قانون الشراء العام):

يجب على الملتزم الأساسي أن يتولّى بنفسه تنفيذ العقد ويبقى مسؤولاً تجاه سلطة التعاقد عن تنفيذ جميع بنوده وشروطه، ويُمنع عليه تلزيم موجباته التعاقدية لغيره.

المادة ٢٣: الحوادث والمسؤوليات :

٢٣١- يتحمل الملتزم المسؤولية الكاملة عن كافة المخاطر والحوادث التي قد تصيب الغير والعاملين تحت إمرته طيلة فترة تنفيذ الالتزام ، كما يعتبر مسؤولاً عن كافة الأضرار التي تلحق بمنشآت الإدارة من جراء وأثناء تنفيذ الالتزام وعليه إتخاذ كافة التدابير لمنع حدوثها.

٢٣٢- على الملتزم تصليح كل عطل وضرر يلحق بمنشآت الإدارة ينتج عن الأعمال التي يقوم بها.

٢٣٣- وفي حال المخالفة تقوم الإدارة بإتخاذ الإجراءات اللازمة وعلى نفقته وتحسم الأكلاف من قيمة ضمان حسن التنفيذ.

المادة ٢٤: دفع قيمة العقد (المادة ٣٧ من قانون الشراء العام) :

٢٤١- تدفع الحقوق المستحقة للملتزمين من موازنة قوى الأمن الداخلي والسجون بموجب حوالة دفع بالليرة اللبنانية ، بعد تصديق محضر الإستلام من قبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي.

٢٤٢- يعتمد سعر صرف الدولار الاميركي بالليرة اللبنانية وفقاً للسعر المعتمد من قبل مصرف لبنان بتاريخ التصفية .

٢٤٣- عند تصفية قيمة المولدات المستلمة على الملتزم تقديم ما يلي :
- شهادة تسجيل شركة أو مؤسسة لدى وزارة المالية صالحة في السنة المالية التي تجري فيها التصفية.
- براءة ذمة من الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي .
- فاتورة قانونية .

المادة ٢٥: الغرامات (المادة ٣٨ من قانون الشراء العام) :

٢٥١- يتوجّب على الملتزم التقيُّد بالمهل المحدّدة في العقد تحت طائلة دفع الغرامات المحدَّدة فيه.

٢٥٢- تُفرض الغرامات بشكلٍ حكمي على الملتزم بمُجرّد مخالفته أحكام العقد دون حاجة لإثبات الضرر ، باستثناء الظرف القاهر المحدد في المادة /٢٩/ من هذا الدفتر.

٢٥٣- تحتسب غرامة تأخير عن كل يوم تأخير عن التنفيذ موضوع المادة /١٩/ وفقاً للقاعدة التالية :
٢٥٣١- طيلة الـ ٣٠ يوماً الاولى : ١/٢ بالالف من القيمة الخاضعة للغرامة.
٢٥٣٢- من اليوم ٣١ الى اليوم ٦٠ضمناً : ١,٥ بالالف من القيمة الخاضعة للغرامة.
٢٥٣٣- من اليوم الـ ٦١ فما فوق : ٢ بالالف من القيمة الخاضعة للغرامة .

٢٥٤- تحتسب غرامة التأخير عن التصليح موضوع البند /٢١٥/ من المادة /٢١/ بنسبة ١٪ من قيمة المولدات المعطلة عن كل يوم تأخير بالتصليح لصالح خزينة الدولة.

٢٥٥- يحسب الوقت الخاضع لغرامة التأخير ابتداء من اليوم الذي تنتهي فيه المهلة القصوى المحددة اصلاً للتسليم وحتى اليوم الذي يسبق مباشرة اليوم الذي يتم فيه الملتزم التزاماته.

٢٥٦- تُطبق أحكام المادة ٣٣ من قانون الشراء العام في هذا الشأن. وفي جميع الأحوال يُصادر ضمان حسن التنفيذ مؤقتاً الى حين تصفية التلزيم.

المادة ٢٦: أسباب انتهاء العقد ونتائجه (المادة ٣٣ من قانون الشراء العام) :

٢٦١-النكول :

٢٦١١-يُعتبر الملتزم ناكلاً إذا خالف شروط تنفيذ العقد أو أحكام دفتر الشروط هذا، وبعد إنذاره رسمياً بوجوب التقيُّد بكافة موجباته من قبل سلطة التعاقد، وذلك ضمن مهلة تتراوح بين خمسة أيام كحدٍّ أدنى وخمسة عشر يوماً كحدٍّ أقصى، وانقضاء المهلة هذه دون أن يقوم المُلتزم بما طُلب إليه.

٢٦١٢-لا يجوز اعتبار المُلتزم ناكلاً إلّا بموجب قرار معلَّل يصدر عن سلطة التعاقد بناءً على موافقة هيئة الشراء العام.

٢٦١٣-إذا اعتُبر الملتزم ناكلاً، يُفسخ العقد حكماً دون الحاجة إلى أيّ إنذار وتطبق الإجراءات المنصوص عليها في البند (أولًا) من الفقرة الرابعة من المادة ٣٣ من قانون الشراء العام.

٢٦٢-الإنهاء

٢٦٢١- ينتهي العقد حكماً دون الحاجة إلى أيّ إنذار في الحالتين التاليتين:

أ- عند وفاة الملتزم إذا كان شخصاً طبيعياً، إلاّ إذا وافقت سلطة التعاقد على طلب مواصلة التنفيذ من قبل الورثة.

ب- إذا أصبح المُلتزم مُفلساً أو مُعسراً أو حُلّت الشركة، وتُطبّق عندئذ الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من البند الرابع من المادة ٣٣ من قانون الشراء العام.

٢٦٢٢- يجوز لسلطة التعاقد إنهاء العقد إذا تعذّر على الملتزم القيام بأيّ من إلتزاماته التعاقدية بنتيجة القوة القاهرة.

٢٦٣-الفسخ

٢٦٣١-يُفسخ العقد حكماً دون الحاجة إلى أيّ إنذار في أيّ من الحالات التالية:

أ- إذا صدرَ بحقّ المُلتزم حكمٌ نهائيّ بارتكاب أيّ جرم من جرائم الفساد أو التواطؤ أو الإحتيال أو الغش أو تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب أو تضارب المصالح أو التزوير أو الإفلاس الإحتيالي، وفقاً للقوانين المرعية الاجراء؛

ب- إذا تحقّقت أيّ حالة من الحالات المذكورة في المادة ٨ من قانون الشراء العام.

ت- في حال فُقدان أهلية الملتزم.

٢٦٣٢-إذا فُسخ العقد لأحد الأسباب المذكورة في الفقرة الأولى من هذا البند تُطبّق الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من البند الرابع من هذه المادة.

٢٦٤-نتائج انتهاء العقد:

٢٦٤١-في حال تطبيق إحدى حالات النكول أو الفسخ المحدّدة في المادة ٣٣ من قانون الشراء العام، أو في حال تحقّقت حالة إفلاس الملتزم أو إعساره، أو في حال وفاة الملتزم وعدم متابعة التنفيذ من قبل الورثة، تُتّبع فوراً، خلافاً لأيّ نص آخر أحكام الفقرة رابعًا من المادة ٣٣ من قانون الشراء العام.

٢٦٤٢-لا يترتّب أيّ تعويض عن الخدمات المُقدّمة أو الأشغال المنفّذة من قبل من يثبت قيامه بأيّ من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الفرعية "أ" من الفقرة الأولى من «ثالثاً» من المادة ٣٣ من قانون الشراء العام.

٢٦٤٣-يُنشر قرار انتهاء العقد وأسبابه على الموقع الالكتروني لسلطة التعاقد إن وُجد وعلى المنصة الإلكترونيّة المركزيّة لدى هيئة الشراء العام.

المادة ٢٧: الاقتطاع من الضمان (المادة ٣٩ من قانون الشراء العام) :

إذا ترتّب على الملتزم في سياق التنفيذ مبلغ ما، تطبيقاً لأحكام وشروط العقد، حقّ لسلطة التعاقد اقتطاع هذا المبلغ من ضمان حسن التنفيذ ودعوة الملتزم إلى إكمال المبلغ ضمن مدّة معيّنة، فإذا لم يفعل اعتُبر ناكلاً وفقاً لأحكام الفقرة (أولا) من المادة ٣٣ من قانون الشراء العام.

المادة ٢٨: الإقصاء (المادة ٤٠ من قانون الشراء العام) :

تطبق أحكام الإقصاء على الملتزم الذي يعتبر ناكلاً أو الذي يصدر بحقه حكم قضائي وفقاً لما نصت عليه المادة ٤٠ من قانون الشراء العام.

المادة ٢٩: القوّة القاهرة :

اذا حالت ظروف استثنائية وخارجة عن ارادة الملتزم دون التسليم في المدة المُحددة، يتوجب عليه ان يعرضها فوراً وبصورة خطية على الإدارة والتي يعود لها وحدها الحق بتقدير الظروف لجهة قبولها أو رفضها وعلى الملتزم الرضوخ لقرارها في هذا الشأن.

المادة ٣٠: النزاهة :

تُطبّق أحكام المادة ١١٠ من قانون الشراء العام.

المادة ٣١: الشكوى والإعتراض :

يَحقّ لكلّ ذي صفة ومصلحة، بما في ذلك هيئة الشراء العام، الإعتراض على أيّ إجراء أو قرار صريح أو ضمني تتّخذه أو تعتمده أو تُطبّقه أيّ من الجهات المعنيّة بالشراء في المرحلة السابقة لنفاذ العقد، ويكون مخالفاً لأحكام قانون الشراء العام والمبادئ العامة المتعلقة بالشراء العام، وتُطبق أحكام الفصل السابع من قانون الشراء العام في هذا الشأن، على ان تتبع إجراءات الإعتراض المعمول بها لدى مجلس شورى الدولة لحين تشكيل هيئة الإعتراضات المنصوص عنها في قانون الشراء العام.

المادة ٣٢: القضاء الصالح:

إن القضاء اللبناني وحده هو المرجع الصالح للنظر في كل خلاف يمكن أن يحصل بين الإدارة والملتزم من جراء تنفيذ هذا الإلتزام.

المدير العام لقوى الامن الداخلي
اللواء راند عبد الله
بموجب القرار التفويضي رقم ٤٤٧ تاريخ ٢٠٢٥/٤/٣

الملحق رقم (١)
تصريح / تعهـد

للإشتراك في تلزيم تقديم وتركيب مولدات كهربائية بطريقة المناقصة العمومية

أنا الموقع ادناه .....

الممثل بالتوقيع عن مؤسسة/شركة .....

المتخذ لي محل اقامة.....منطقة.....

حي.....شارع.....ملك.....

رقم الهاتف..... مكتب ..... فاكس .....

اعترف بانني اطلعت على دفتر الشروط المتضمن التعهد، الشروط الادارية والفنية الخاصة للاشتراك في هذا التلزيم التي تسلمت نسخة عنها.

واصرح انني وبعد الاطلاع على هذه المستندات التي لا يمكن باي حال الادعاء بتجاهلها وعلى تفاصيل الاعمال المطلوبة، وانني اتعهد بقبول كافة الشروط المبينة فيها وبمدة صلاحية العرض المحددة بموجب المادة الخامسة من دفتر الشروط هذا وبالتقيد بها وتنفيذها كاملة دون أي نوع من انواع التحفظ او الاستدراك.

وأنني تقدمت لهذا الإلتزام للإشتراك بالبنود رقم (١-٢-٣-٤) (تشطب البنود غير مشترك بها) ، والمبينة في الملحق رقم (٥) .

كما اصرح بانني وضعت الاسعار وقبلت الاحكام المدرجة في دفتر الشروط هذا آخذاً بعين الاعتبار كل شروط التلزيم ومصاعب تنفيذه في حال وجوده.

كما أتعهد برفع السرية المصرفية عن الحساب المصرفي الذي يودع فيه أو ينتقل إليه أي مبلغ من المال العام، وذلك لمصلحة الإدارة في كل عقد من أي نوع كان، يتناول مالاً عاماً.

بيـــروت فـــــي : / / ٢٠٢٦

التوقيـــــــــــع : ----------

الخـاتـم الرسمـي : ----------

طابـع مالـي بقيمة : ١,٠٠٠,٠٠٠ ل.ل / ----------



الجمهورية اللبنانية
وزارة الداخلية والبلديات
المديرية العامة لقوى الامن الداخلي

المُلحق رقم (٢)
تصريح النزاهة

عنوان الصفقة: تقديم وتركيب مولدات كهربائية

الجهة المتعاقدة: وزارة الداخلية والبلديات – المديرية العامة لقوى الامن الداخلي – الادارة المركزية – مصلحة التجهيز – مكتب التلزيم

اسم العارض / المفوض بالتوقيع عن الشركة :

إسم الشركة:

نحن الموقعون أدناه نؤكد ما يلي:

١. ليس لنا، أو لموظفينا، أو شركائنا، أو وكلائنا، أو المساهمين، أو المستشارين، أو أقاربهم، أي علاقات قد تؤدي إلى تضارب في المصالح بموضوع هذه الصفقة.

٢. سنقوم بإبلاغ هيئة الشراء العام والجهة المتعاقدة في حال حصول أو اكتشاف تضارب في المصالح.

٣. لم ولن نقوم، ولا أيّ من موظفينا، أو شركائنا، أو وكلائنا، أو المساهمين، أو المستشارين، أو أقاربهم، بممارسات احتيالية أو فاسدة، أو قسرية أو مُعرقلة في ما يخص عرضنا أو اقتراحنا.

٤. لم نقدم، ولا أيّ من شركائنا، أو وكلائنا، أو المساهمين، أو المستشارين، أو أقاربهم، على دفع أي مبالغ للعاملين، أو الشركاء، أو للموظفين المشاركين بعملية الشراء بالنيابة عن الجهة المتعاقدة، أو لأي كان.

٥. في حال مخالفتنا لهذا التصريح والتعهد، لن نكون مؤهلين للمشاركة في أي صفقة عمومية أياً كان موضوعها ونقبل سلفاً بأي تدبير إقصاء يُؤخذ بحقنا ونتعهد بملء إرادتنا بعدم المنازعة بشأنه.

إن أي معلومات كاذبة تُعرضنا للملاحقة القضائية من قبل المراجع المختصة.

بيـــروت فـــي : / /٢٠٢٦

التوقيـــــــع : ----------

الخـاتـم الرسمـي : ----------

الجمهورية اللبنانية
المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي
المدير العام

الجمهورية اللبنانية
وزارة الداخلية والبلديات
المديرية العامة لقوى الامن الداخلي

الملحق رقم (٣)
نموذج كتاب ضمان العرض

مصرف .....
لجانب المديرية العامة لقوى الامن الداخلي - مكتب التلزيم

الموضوع : كتاب ضمان العرض لصالحكم بقيمة / / فقط بناء للأمر السيد.....
وذلك للإشتراك في تلزيم تقديم وتركيب مولدات كهربائية بطريقة المناقصة العمومية.
ان مصرف .....مركزه.....، الممثل بالسيد .....
الموقع عنه أدناه وذلك بصفته .....، وبناء للأمر السيد ..... (او السادة ..... أو الشركة .....)،

يتعهد بصورة شخصية غير قابلة للنقض او للرجوع عنها بأن يدفع نقداً وفوراً دون أي قيد او شرط أي مبلغ تطالبونه به حتى حدود (تحديد القيمة والعملة بالارقام والاحرف) نقداً وذلك عند اول طلب منكم بموجب كتاب صادر وموقع منكم دون أي موجب لبيان اسباب هذه المطالبة.

وعليه يقر مصرفنا صراحة بأن كتاب الضمان هذا قائم بذاته ومستقل كليًا عن أي ارتباط او عقد بينكم وبين الأمر السيد ..... (او السادة ..... او الشركة .....) وبانه لا يحق لمصرفنا في أي حال من الاحوال ولا في أي وقت كان الامتناع او تأجيل تأدية أي مبلغ قد تطالبوننا به بالاستناد الى كتاب الضمان هذا . كما يتنازل مصرفنا مسبقاً عن أي حق في المناقشة او في الاعتراض على طلب الدفع الذي يصدر عنكم او عن أي مسؤول لديكم ، او حتى ان يقبل أي اعتراض قد يصدر عن السيد ..... (او السادة ..... او الشركة .....) او عن غيره (او غيرهم او غيرها) بشأن دفع المبلغ اليكم بناء لطلبكم.

يبقى كتاب الضمان هذا معمولاً به لغاية ..... وبنهاية هذه المهلة يتجدد مفعوله تلقائيًا الى ان تعيدوه الينا او الى ان تبلغونا اعفاءنا منه.

ان كل قيمة تدفع من مصرفنا بالاستناد الى كتاب الضمان هذا بناء لطلبكم، يخفض المبلغ الاقصى المحدد فيه بذات المقدار.

يخضع كتاب الضمان هذا للقوانين اللبنانية ولصلاحيات المحاكم المختصة في لبنان.

وتنفيذاً منا لهذا الموجب نتخذ لنا محل اقامة في مركز مؤسستنا في .....

المكان :
الصفة :
الاسم :
التوقيع:

الجمهورية اللبنانية
المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي
المدير العام

الجمهورية اللبنانية
وزارة الداخلية والبلديات
المديرية العامة لقوى الامن الداخلي

الملحق رقم (٤)
نموذج ضمان حسن التنفيذ

مصرف .....
لجانب المديرية العامة لقوى الامن الداخلي – مكتب الاستلام

الموضوع : كتاب ضمان حسن تنفيذ لصالحكم بقيمة / / فقط بناء للأمر السيد.....
وذلك ضماناً لحسن تنفيذ تقديم وتركيب مولدات كهربائية

ان مصرف .....مركزه.....، الممثل بالسيد .....
الموقع عنه أدناه وذلك بصفته .....، وبناء للأمر السيد ..... (او السادة ..... أو الشركة .....)،

يتعهد بصورة شخصية غير قابلة للنقض او للرجوع عنها بأن يدفع نقداً وفوراً دون أي قيد او شرط أي مبلغ تطالبونه به حتى حدود (تحديد القيمة والعملة بالارقام والاحرف) نقداً وذلك عند اول طلب منكم بموجب كتاب صادر وموقع منكم دون أي موجب لبيان اسباب هذه المطالبة.

وعليه يقر مصرفنا صراحة بأن كتاب الضمان هذا قائم بذاته ومستقل كليًا عن أي ارتباط او عقد بينكم وبين الأمر السيد ..... (او السادة ..... او الشركة .....) وبانه لا يحق لمصرفنا في أي حال من الاحوال ولا في أي وقت كان الامتناع او تأجيل تأدية أي مبلغ قد تطالبوننا به بالاستناد الى كتاب الضمان هذا . كما يتنازل مصرفنا مسبقاً عن أي حق في المناقشة او في الاعتراض على طلب الدفع الذي يصدر عنكم او عن أي مسؤول لديكم ، او حتى ان يقبل أي اعتراض قد يصدر عن السيد ..... (او السادة ..... او الشركة .....) او عن غيره (او غيرهم او غيرها) بشأن دفع المبلغ اليكم بناء لطلبكم.

يبقى كتاب الضمان هذا معمولاً به لغاية ..... وبنهاية هذه المهلة يتجدد مفعوله تلقائيًا الى ان تعيدوه الينا او الى ان تبلغونا اعفاءنا منه.

ان كل قيمة تدفع من مصرفنا بالاستناد الى كتاب الضمان هذا بناء لطلبكم، يخفض المبلغ الاقصى المحدد فيه بذات المقدار.

يخضع كتاب الضمان هذا للقوانين اللبنانية ولصلاحيات المحاكم المختصة في لبنان.

وتنفيذاً منا لهذا الموجب نتخذ لنا محل اقامة في مركز مؤسستنا في .....

المكان :
الصفة :
الاسم :
التوقيع:

الجمهورية اللبنانية
المدير العام
المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي

الجمهورية اللبنانية
وزارة الداخلية والبلديات
المديرية العامة لقوى الامن الداخلي

الملحق رقم (٥) المخصص لعرض الأسعار لتلزيم تقديم وتركيب مولدات كهربائية

م	نوع الصنف	الكمية	المواصفات الفنية	الماركة	بلد الشركة الام	بلد التصنيع	الوحدة النقدية	السعر					
								الإفرادي		T.V.A	الإفرادي النهائي	الإجمالي	
								بالأرقام	بالأحرف			بالأرقام	بالأحرف
١	مولد كهربائي قوة 500 KVA مع متمماته	١	وفقاً للملحق رقم (٦)										
٢	مولد كهربائي قوة 100 KVA مع متمماته	١											
٣	مولد كهربائي قوة 13 KVA مع متمماته	١											
٤	مولد كهربائي قوة 100 KVA مع متمماته	١											

بيـــروت فـــي / /٢٠٢٦
إسم وشهـرة مقـــدم العـــرض :
التوقيع وختم الشركة او المؤسسة :
طابع مالي بقيمة /٥٠،٠٠٠/ ل.ل

الملحق رقم (٦)

المديرية العامة لقوى الامن الداخلي
الادارة المركزية - مصلحة الابنية
الصيانة المركزي
العدد :
التاريخ :

موضوع الكشف: تقديم وتركيب مجموعات توليد كهربائية مع توابعها لزوم بعض قطعات قوى الامن الداخلي .
تاريخ إجراء الكشف : ٢٢ / ٩ /٢٠٢٦

متسلسل	اسم و نوع القطعة/ اللوازم	المواصفات الفنية	الوحدة	الكمية	اخر معتمد/ دواء
١	تقديم مجموعة توليد كهربائية حديثة وجديدة غير مجددة قوة ٤٠٠ كيلو فولط لزوم مبنى قيادة شرطة بيروت ٧ بزية (Prime, ٥٠ Hz, ٠,٨ P.F,١٥٠٠ R.P.M, ٢٢٠/٣٨٠ Volts , ٣phase) ٧ تاريخ التصنيع عن ١٨ شهراً" عند الاستلام، نوع ديزل مع لوحة تحكم اوروبية controller وفقاً" للمواصفات المذكورة ادناه مع جهاز حماية للعمل (ارتفاع حرارة - دوران زائد - نقصان زيت - همن زائد -نقص مياه ومذروت ...) ، بطارية ، دينمو البطارية وفراسي فولتشوك من مصدر اوروبي لمنع الارتجاج . و ديجنكتور رئيسي اوتوماتيكي ACB قوة (٤٠٠ A.P.With trip unit) ومزود بـ SHUNT TRIP &UNDERVOLTAGE RELAY لتحديد الحمئة المطلوبة وليتوقف المحرك عن الدوران عند عمل هذا الديجنكتور (Trip) في حالة الـ Overload والحالات الاخرى ويزود المحرك بـ ECM (Electronic Control Module) اي يعمل نظام Electronic fuel injection ومزود بحساسات للحرارة والزيت وغلاته نوع Electronic Governor مع Electronic sensors . بالاضافة الى Droop Kit لزوم الدينمو Alternator بالاضافة إلى تقديم وتركيب والاجهزة والقطع التالية : داخل الراديتور صناعة اوروبية water level sensor لإستبدال الزيت صناعة أوروبية (تركب على المحرك) Manual oil pump مع تمديش فولتشوك سيلن طول ١ متر .	تبقى على المتعهد ملتزم الأشغال التنسيق مع ورشة المولدات لدينا من أجل تركيب وتركيز المولد الجديد مكان المولد المتوى سحبه بواسطة سكتريك على مكان تحدده الإدارة لاحقا مع كل ما يلزم من شرك شبكات المازوت والكهرباء والداخون . يتبقى على الملزم اثبات ان الشركة (Suppter) التي سيقدم المولد (مجموعة التوليد الكهربائية) حائزة على شهادة ال ISO ٩٠٠١ : ٢٠١٥ وانها متخصصه في مجال مجموعات التوليد الكهربائية (التصنيع وصيانة) ال Controller شركة Deep sea موديل ٧٣١٠ او مايعادلها على ان يكون الكفالة المسبوقة ٢٠ دينوبل على الاقل من الديجنكتور شركة ABB or schneider ال Engine شركة برشر او شيبوت او شمبر او فولفو او يسبر او ما يعادلها	عدد	١	
٢	FEATURES (at least) ent, oil pressure, , power factor), Battery Voltage, coolant temperature . rnings on fault conditions , shutdowns (overcrank, ine temperature, overspeed, low oil pressure, low battery voltage , , low coolant level, low fuel level, low/high frequency) , and ck-lit LCD screen and illuminated LED. • System ready tion (overload and short circuit) • Test button for indicating lights / • Hours counter reset) / • Emergency stop	ال Alternator شركة Stamford or Leroy Somer يجب تقديم شهادة من بلد المنشأ (التصنيع) والكتالوجات العائدة للمجموعة . بالاضافة إلى البدلات من الشركة المصنعة لـ Engine وال Alternator تؤكد انها اصلية Genuine تكون فترة الضمان التي لمجموعة التوليد مع توابعها سنة من تاريخ الاستلام صناعة اوروبية شركة Deep sea or ComAp or Woodward			

رتبة واسم وشهرة وتوقيع الضابط
العقيد محمد الفرصيقي

رتبة واسم وشهرة وتوقيع الضابط الفني
الملازم الاول المهندس كميل الفرام البستاني

رتبة واسم وشهرة وتوقيع القائم بالكشف
المعاون عماد الخطيب رقم ٣٧٢٢٩

١-١	تقديم وتركيب Water jacket heater وفقا لمواصفات الشركة المصنعة .	من نفس المجموعة الكهربائية او ما يعادلها	عدد	١	
٢-١	تقديم وتركيب Fuel water separator وفقا" لمواصفات الشركة المصنعة بالإضافة إلى خرطوشتين من نفس الماركة .	من نفس ماركة المجموعة الكهربائية او من تصنيع اوروبي .	عدد	١	
٣-١	تقديم وتركيب شاحن كهربائي للبطارية قوة ٥ امبير نوع High Frequency Charger يوضع في مكان مناسب داخل ناقلوه التحكم للمولد ، وتوصيله على كهرباء الدولة EDL .	صناعة اوروبية . ماركة Deep sea or ComAp or Woodward	عدد	١	
٤-١	تقديم خمسة فيارات الزيت نوع ٤٠ - ١٥W اللازمة للمحرك المحددة من قبل الشركة المصنعة .	صناعة أوروبية وفقا" لمواصفات الشركة المصنعة للمحرك .	عدد	٥	
٥-١	تقديم طقم فلاتر (زيت، مازوت، هواء في حال كان المحرك مزودا" به)	من نفس ماركة المجموعة الكهربائية .	عدد	٥	
٦-١	تقديم وتركيب Sylomer PUR Anti- vibration Pads عدد ثمانية لزوم المولد الكهربائي المكتوم الجديد المذكور أعلاه قوة ٨٠٠ ك.ف.ا يستعملوا لعزل إرتجاج المولد عن محيطه ، ويكونوا من PUR (polyurethane) elastomer . ملاحظة : تحدد أحجام الـ Pads بناء على دراسة وتقرير من قبل الشركة الوكيلة لها ، و ذلك بحسب مساحة وزن المولد مع الكاتم العائد له .	ماركة getzner صناعة أوروبية . يتم تأمين طبشات من الفولاذ الأسود Steel plates في أسفل شاسي كاتم المولد ويثبتوا فوق الـ Pads ويكونوا بقياسها ، كما ويتم اضافة طبشات مماثلة (شاسيه) اذا اقتضت الضرورة ذلك من اجل الراقحة والتهوية .	عدد	١	

رتبة واسم وشهرة وتوقيع القائم بالكشف
المعاون عماد الخطيب رقم ٣٧٢٢٦

رتبة واسم وشهرة وتوقيع الضابط الفني
العلازم الأول المهندس كميل الفرام البستاني

رتبة واسم وشهرة وتوقيع الضابط
العقيد محمد القرصيفي

الجمهورية اللبنانية

٢	تقديم وتركيب مجموعة توليد كهربائية مكفولة حديثة وجديدة غير مجددة قوة ٢٠٠ كفف؛ لزوم نظارة مخفر عمل بعبا (Prime, ٥٠ Hz, ٠.٨ P.F,١٥٠٠ R.P.M, ٣٨٠/٢٢٠ Volts , ٣phase) تاريخ التصنيع عن ١٨ شهر" عند الاستلام. نوع ديزل مع لوحة تحكم اوروبية controller وفقاً" للمواصفات المذكورة اعناه مع جهاز حماية كامل (ارتفاع حرارة - دوران زائد ، نقصان زيت ، حمل زائد ،نقص مياه ومازوت ... إ- بطارية ، دينمو البطارية وكراسي كاوتشوك من مصدر أوروبي لمنع الارتجاج . و ديجنكتور رئيسي اتوماتيكي نوع (٣P,with trip unit, ١٢٥A) قوة ACB (Air Circuit Breaker) ومزود بـ shunt trip & undervoltage Relay لتحديد الحمولة المطلوبة وايتوقف المحرك عن الدوران عند عمل هذا الديجنتور (Trip) في حالة الـ Overload ، والحالات الاخرى . بالاضافة إلى تقديم وتركيب والاجهزة والقطع التالية : water level sensor داخل الراديتور صناعة اوروبية Manual oil pump لاستبدال الزيت صناعة اوروبية (تركب على المحرك) مع نبريش كاوتشوك مبطن طول ١ متر .	_ ينبغي على الملتزم اثبات ان الشركة (Supplier) التي ستقدم المولد (مجموعة التوليد الكهربائية) حائزة على شهادة الـ ISO ١٠٠١ : ٢٠١٥ وانها متخصصة في مجال مجموعات التوليد الكهربائية (تصنيع وصيانة) . الـ Controller ماركة Deep sea موديل ٦٥٢٠ او مايعادلها . على ان يكون القائم الصوت ٩٠ ديسيبل على مسافة متر . الديجنتور ماركة ABB or schneider _ الـ Engine ماركة برکنز او فولفو او كامنز او ما يعادلها . والـ Alternator ماركة Stamford or Leroy Somer _ يجب تقديم شهادة من بلد المنشأ (التصنيع) والفاتورات العائدة للمجموعة . بالاضافة إلى اثبات من الشركة الممثلة لـ Engine والـ Alternator تؤكد أنها اصلية Genuine . _ تكون فترة الضمان الفني لمجموعة التوليد مع توابعها سنة من تاريخ الاستلام . 	عدد	١	
	_ ينبغي على الملتزم الكشف على موقع تركيز وتركيب المجموعة التوليد الجديدة المطلوبة في المبنى المذكور وذلك بالتنسيق مع ورشة المولدات لدينا.				

FEATURES (at least)

ent, oil pressure,
, power factor), Battery Voltage, coolant temperature .
rnings on fault conditions , shutdowns (overcrank,
ine temperature, overspeed, low oil pressure, low battery voltage ,
, low coolant level, low fuel level, low/high frequency) , and
ck-lit LCD screen and illuminated LED.

• System ready
tion (overload and short circuit) • Test button for indicating lights / • Hours counter
reset) / • Emergency stop

رتبة واسم وشهرة وتوقيع الضابط
العقيد محمد القرصيلي

رتبة واسم وشهرة وتوقيع الضابط الفني
الملازم الأول المهندس كميل الحرام البستاني

رتبة واسم وخهرة وتوقيع القائم بالكشف
المعاون عماد الخطيب رقم ٢٧٣٢٦

الجمهورية اللبنانية
المدير العام

١-٢	تقديم وتركيب Fuel water separator وفقاً" لمواصفات الشركة المصنعة بالاضافة إلى خرطوشتين من نفس الماركة .	من نفس ماركة المجموعة الكهربائية أو من تصنيع أوروبي .	عدد	١	
٢-٢	تقديم وتركيب شاحن كهربائي للبطارية قوة ٥ امبير نوع High Frequency Charger يوضع في مكان مناسب داخل تابلوه التحكم للمولد . وتوصيله على كهرباء الدولة EDL .	صناعة اوروبية . ماركة Deep sea or ComAp or Woodward	عدد	١	
٣-٢	تقديم خمسة عبوات الزيت نوع ٤٠ - ١٥W الملازمة للمحرك المحددة من قبل الشركة المصنعة .	صناعة اوروبية وفقاً" لمواصفات الشركة المصنعة للمحرك .	عدد	٥	
٤-٢	تقديم طقم فلاتر (زيت، مازوت، هواء في حال كان المحرك مزودا" به)	من نفس ماركة المجموعة الكهربائية .	عدد	٥	
٥-٢	تقديم وتركيب كابل كهربائي مصنوع من النحاس قياس ٣×٥٠ + ٢٥ملم٢ مابين المجموعة المتولد والمبنى وتوصيله على شبكة المبنى مع كل ما يلزم من اكسسوارات لتوصيله وتثبيته بشكل صحيح	صناعة كهلات لبنان أو البحر المتوسط .	م.ط	٣٠	
٦-٢	تقديم وتركيب هاوس بادي قوة ٢٥٠kVA امبير وتثبيته بالقرب من تابلو المبنى .	ماركة ABB or schneider او ما يعادلها .	عدد	١	
٧-٢	تقديم وتركيب خزان مازوت بسعة ٢٠٠٠ ليتر بشكل مربع مصنوع من حديد الاسود سماكة ٣ مم على ان يكون مؤكسد من الداخل وتنعيم وصل سدة ٢ انش في اسفله للتنظيف ووصل نصف انش عدد (٣) لزوم المدخل والمخرج المازوت مع تركيب مقر غلة نصف انش قلب نحاس للعلام ومخرج المازوت وتركيب لبريش شفاف مع رينغاط حديد . وتركيب سرد حديد للعلام مع قفل وتنعيم وصل (٢)انش على سطح الخزان لتعبئة المازوت مع سدة وقفل له على ان يكون له قاعدة على حدى مصنوعة من الزوايا وتنعيم حديدة مبسطة على رجليها وتاليسها وتثبيتها وتثبيتها بشكل صحيح مع دهنهما وجهين زيرقون لون اسود ووضعه بجانب المولد وتوصيله بشكل صحيح بواسطة قساطل المناسبة .	مع كل ما يلزم من اكسسورات ولحسن التنفيذ .	عدد	١	

رتبة واسم وشهرة وتوقيع القائم بالكشف

المعاون عماد الخطيب رقم ٣٧٣٢٦

رتبة واسم وشهرة وتوقيع الضابط الفني

الملازم الاول المهندس كميل الفرام البستاني

رتبة واسم وشهرة وتوقيع الضابط

العقيد محمد الفرصيلي

الجمهورية اللبنانية

				تقديم مجموعة توليد كهربائية مكتومة حديثة وجديدة غير مجددة قوة ١٢ ك.ف.أ تزود فصيلة وسطر بيت الدين (Prime, ٥٠ Hz, ٠,٨ P.F,١٥٠٠ R.P.M, ٢٢٠ Volts , ٣phase) لا يزيد تاريخ التصنيع عن ١٨ شهراً" عند الاستلام، نوع دوزل مع لوحة تحكم اوروبية controller وفقاً" للمواصفات المذكورة ادناه مع جهاز حماية كامل (ارتفاع حرارة ، دوران زائد ، نقصان زيت ، حمل زائد ،نقص مياه ومزوت ... إ، بطارية ، دينمو البطارية وفراسي كاوتشوك من مصدر اوروبي لمنع الارتجاج ، وايجنكتور رئيسي قوة ٦٠ A MCB ومزود بـ shunt trip & undervoltage Relay حماية لـ Overload ، والحالات الاخرى . بالاضافة الى تقديم وتركيب والاجهزة والقطع التالية : داخل الراديتور حساسة اوروبية water level sensor لاستبدال الزيت صناعة اوروبية (تركب على المحرك) Manual oil pump مع تدريش كاوتشوك سيفن طول ١ متر .			
				يتبقى على المتعهد ملتزم الأشغال بقية التنسيق مع ورشة المولدات لدينا من أجل تركيز وتركيب المولد .	
				يتبقى على المتعهد ملتزم الأشغال بقية التنسيق مع ورشة المولدات لدينا من أجل تركيز وتركيب المولد . يتبقى على المتعهد (Supplier) التي سيقدم المولد (مصنع هذه التوليد الكهربائية) حائزه على شهادة ISO ٩٠٠١ : ٢٠١٥ وأنها متخصصة في مجال صنع مجموعات التوليد الكهربائية (تجميع وصيانة) لـ Controller شركة Deep sea موديل ٧٥٢٠ او مماثلها على ان يكون التكام الصوت ٩٥ ديسيبل على مسافة متر الميجنتور شركة ABB or schneider لـ Engine شركة بركنز او كيوبوتا او شمبر او فولفو او جون دير او ما يعادلها لـ Alternator شركة Stamford or Leroy Somer يجب تقديم شهادة من بلد الصنع (التصنيع) والكتالوجات الخاصة للمصنع عنه . بالإضافة الى البدات من الشركة المستخدمة لـ Engine و Alternator توكد انها اصلية Genuine تكون قارة الجديدة التي تصنع عنها التوليد مع تواريخها حتى من تاريخ الاستلام مساعة اوروبية شركة Deep sea or ComAp or Woodward			

FEATURES (at least)

ent, oil pressure,
, power factor), Battery Voltage, coolant temperature ,
nings on fault conditions , shutdowns (overcrank,
ne temperature, overspeed, low oil pressure, low battery voltage ,
, low coolant level, low fuel level, low/high frequency) , and
ck-lit LCD screen and illuminated LED.

• System ready
tion (overload and short circuit) • Test button for indicating lights / • Hours counter
reset) / • Emergency stop

رتبة واسم وشهرة وتوقيع الضابط
العقيد محمد الخرسيلي

رتبة واسم وشهرة وتوقيع الضابط الفني
الملازم الاول المهندس كميل الفرام البستاني

رتبة واسم وشهرة وتوقيع القائم بالكشف
المعاون عماد الخطيب رقم ٢٧٣٢٦

المديرية العامة للتموين
المديرية العامة للتموين والتجارة الداخلية
المدير العام

١-٣	تقديم وتركيب Water jacket heater وفقا لمواصفات الشركة المصنعة .	من نفس ماركة المجموعة الكهربائية او من تصنيع اوروبى .	عدد	٦	
٢-٣	تقديم وتركيب Fuel water separator وفقا" لمواصفات الشركة المصنعة بالاضافة إلى خرطوشتين من نفس الماركة .	من نفس المجموعة الكهربائية او ما يبدلها	عدد	١	
٣-٣	تقديم وتركيب شاحن كهربائي للبطارية قوة ٥ امبير نوع High Frequency Charger يوضع في مكان مناسب داخل تابلوه التحكم للمولد ، وتوصيله على كهرباء الدولة EDL .	صناعة اوروبية . ماركة Deep sea or ComAp or Woodward	عدد	١	
٤-٣	تقديم خمسة عبوات زيت نوع ١٠ - ١٥W الملازمة للمحرك المحددة من قبل الشركة المصنعة .	صناعة اوروبية وفقا" لمواصفات الشركة المصنعة للمحرك .	عدد	٥	
٥-٣	تقديم طقم فلاتر (زيت، مازوت، هواء في حال كان المحرك مزودا" به)	من نفس ماركة المجموعة الكهربائية .	عدد	٥	
٥-٣	تقديم وتركيب كابل كهربائي مصنوع من النحاس قياس ٣x٥٠ + ١٥مم٢ مابين المجموعة التوليد والمبنى وتوصيله على شبكة المبنى مع كل ما يلزم من إكسسوارات لتوصيله وتثبيته بشكل صحيح	صناعة كيلات لبنان او البحر المتوسط .	م.ط	٧٠	
٦-٣	تقديم وتركيب هاوس بدوي قوة ٢x١٠٠ امبير وتثبيته بالقرب من تابلو المبنى .	ماركة ABB or schneider او ما يعادلها .	عدد	١	
٧-٣	تقديم وتركيب خزان مازوت سعة ١٠٠٠ ليتر بشكل مربع مصنوع من حديد الاسود سماكة ٣ ملم على ان يكون مؤكسن من الداخل والخيم وصل سدة ٢ انش في اسفله للتنظيف ووصل نصف انش عدد ٣/ لزوم المدخل والمخرج المازوت مع تركيب سكر كلة نصف انش قلب نحاس للعلام ومخرج المازوت وتركيب نيبرش شفاف مع ربتاط حديد ، وتركيب مرد حديد للعلام مع فلل والخيم وصل ٢/٢انش على سطح الخزان لتعبئة المازوت مع سدة وقفل له على ان يكون له قاعدة على حدى مصنوعة من الزوايا والخيم حديدة مبسطة على رجليها وتاكيسها وتثبيتها وتثبيتها بشكل صحيح مع دهنهما وجهين زيرفون لون اسود ووضعه بجانب المولد وتوصيله بشكل صحيح بواسطة المواصل المناسبة .		عدد	١	
٤	تقديم وتركيب مجموعة توليد كهربائية متكاملة جديدة وغير مجددة قوة ١٠٠ ك.ف.أ لزوم نظارة قصر عدل بيروت (Prime, ٥٠ Hz, ٠.٨ P.F,١٥٠٠ R.P.M, ٣٨٠-/٢٢٠ Volts , ٣phase) ٧ بزيد . تاريخ التصنيع عن ١٨ شهرا" عند الاستلام. نوع ديزل مع لوحة تحكم اوروبية controller وفقا" للمواصفات المذكورة ادناه مع جهاز حماية كامل (ارتفاع حرارة - دوران زائد - نقصان زيت - حمل زائد -نقص مياه ومازوت ...). بطارية . دينمو البطارية وكراسي كاوتشوك من مصدر اوروبي لمنع الارتجاج . و ديجنكتور رئيسي اتوماتيكي نوع ACB (Air Circuit Breaker) قوة (١٢٥A ,٤P,with trip unit) ومزود بـ shunt trip & undervoltage Relay لتحديد الحمولة المطلوبة،وليتوقف المحرك عن الدوران عند عمل هذا الديجنتور (Trip) في حالة الـ Overload - والحالات الأخرى . ويزود المحرك بحساسات للحرارة والزيت وغلاله نوع Electronics sensors ، مع Electronic Governor . بالاضافة إلى Droop Kit لزوم الدينمو Alternator بالاضافة إلى تقديم وتركيب والأجهزة والقطع التالية : داخل الراديتور صناعة أوروبية water level sensor لإستبدال الزيت صناعة أوروبية (تركب على المحرك) Manual oil pump مع البرسين كاوتشوك مبطن طول ١ متر .	أي متعاقد (Supplier) يتبغي على المناقص إثبات ان الشركة الموردة (مجموعة التوليد الكهربائية) حاصلة على شهادة الـ ISO ٩٠٠١ : ٢٠١٥ وانها متخصصة في مجال تصنيع مولدات التوليد الكهربائية منذ اكثر من عشر سنوات (تصنيع وصيانة) الـ Controller ماركة Deep sea موديل ٧٣٠١ او مايعادلها . الديجنتور ماركة ABB or schneider الـ Engine ماركة volvo or Cummins or John Deere او ما يعادلها or Caterpillar والـ Alternator ماركة Stamford or Leroy Somer يجب تقديم شهادة من بلد المنشأ (التصنيع) والكتالوجات الخاصة للمجموعة . بالإضافة إلى إثبات من الشركة المصنعة لـ Engine والـ Alternator انهم اصلية Genuine . تكون فترة الضمان الفني لمجموعة التوليد مع توابعها سنة من تاريخ الاستلام .	عدد	١	

على ان يتم تركيب وتركيز، مكان المولد القديم البركنز ٦٥ ك.ف.أ وتوصيله على شبكتي المازوت والكهرباء وفك فلتر البيئة المركز على المولد ٦٥ ك.ف.أ ثم اعادة تركيبه على المولد الجديد ١٠٠ ك.ف.أ مع كل ما يلزم من وصل كيبر برام حوالي ١٠ م

رتبة واسم وشهرة وتوقيع القائم بالكشف
المعاون عماد الخطيب رقم ٣٧٢٢٦

رتبة واسم وشهرة وتوقيع الضابط الفني
الملازم الاول المهندس كميل الفرام البستاني

رتبة واسم وشهرة وتوقيع الضابط
العقيد محمد الفرصيقي

FEATURES (at least)

ent, oil pressure,

, power factor), Battery Voltage, coolant temperature .

nings on fault conditions , shutdowns (overcrank,

ine temperature, overspeed, low oil pressure, low battery voltage ,

, low coolant level, low fuel level, low/high frequency) , and

ck-lit LCD screen and illuminated LED.

• System ready

tion (overload and short circuit) • Test button for indicating lights / • Hours counter

reset) / • Emergency stop

٤.١	تقديم وتركيب Fuel water separator وفقاً" لمواصفات الشركة المصنعة بالإضافة إلى خرطوشتين من نفس الماركة .	من نفس ماركة المجموعة الكهربائية او من مصنع اوروبي .	عدد	١	
٤.٢	تقديم وتركيب شاحن كهربائي للبطارية قوة ٥ امبير نوع High Frequency Charger يوضع في مكان مناسب داخل تابلوه التحكم للمولد ، وتوصيله على كهرباء الدولة EDL .	صناعة اوروبية . ماركة Deep sea or ComAp or Woodward	عدد	١	
٤.٣	تقديم خمسة عبوات الزيت نوع ١٠ - ١٥W الملائمة للمحرك المحددة من قبل الشركة المصنعة .	صناعة اوروبية وفقاً" لمواصفات الشركة المصنعة للمحرك .	عدد	١٠	
٤.٤	تقديم طقم فلاتر (زيت، مازوت، هواء في حال كان المحرك مزودا" به)	من نفس ماركة المجموعة الكهربائية .	عدد	٥	
٤.٥	تقديم وتركيب كابل كهربائي مصنوع من النحاس قياس ٣ × ٥٠ + ١ × ٢٥مم٢ بين المجموعة التوليد والمبنى وتوصيله على شبكة المبنى	صناعة كبلات لبنان أو الشرق الأوسط . مع كل ما يلزم من اكسسوارات وكوشات وكونيه لتوصيله وتليينه بشكل صحيح	م.ط	٤٥	

رتبة واسم وشهرة وتوقيع الضابط

العقيد محمد القرصيلي

رتبة واسم وشهرة وتوقيع الضابط الفني

الملازم الاول المهندس كميل القرام البستاني

رتبة واسم وشهرة وتوقيع القائم بالكشف

المعاون عماد الخطيب رقم ٣٧٢٢

الجمهورية اللبنانية