

كهرباء لبنان

"مؤسسة عامة"

ELECTRICITE DU LIBAN

"Etablissement Public"

[

]

شارع النهر - بيروت - تلفون : 01-442720

تلغرافيا : كهرباء لبنان

فاكس : 01583084

[

]

رقم المحفوظات

رقم الصادر ١٣٤

بيروت في ٢٠٢٦ / ٠٢ / ٢٠

الموضوع: المناقصة العمومية رقم م.ع.٢٠٢٦/١٢ - شراء

معدات توتر عالي ٦٦ - ١٥٠-٢٢٠ ك.ف. لزوم

محطات التحويل الرئيسية - توضيحات دفعة اولى

على أسئلة واردة من عارضين محتملين

- المادة ٢١ من قانون الشراء العام.

المراجع:

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، وعطفاً على الدعوة إلى المناقصة العمومية رقم م.ع. ٢٠٢٦/١٢

بموضوع شراء معدات توتر عالي ٦٦ - ١٥٠-٢٢٠ ك.ف. لزوم محطات التحويل الرئيسية المُعلن عنها

على موقع هيئة الشراء العام تحت الرقم ١٠٨٨١ بتاريخ ٢٠٢٦/٠٢/٠٦،

نفيدكم أنه ورد المؤسسة من عارض محتمل السؤال التالي، وتبدي مؤسسة كهرباء لبنان جوابها

عليه كما يلي:

سؤال ١:

Kindly provide us the below information for the items 8,9 in the tender book:

- 1- Installation position (vertical or horizontal)
- 2- Thickness of the wall where the bushing will be installed
- 3- Diameter of the hole in the wall where the bushing will be installed
- 4- If already exist installed bushing, dimension of the fixation flange (or this dimension is free?)

جواب ١:

تبدي كهرباء لبنان جوابها على الأسئلة أعلاه كالتالي:


- 1- Installation position is horizontal
- 2- Thickness of the wall is 30cm
- 3- To be provided by the bidder
- 4- To be provided by the bidder

يؤمل أخذ العلم.

رئيس مجلس الإدارة

المدير العام

كمال الحايك



ع.ب.
ف.ب.
ج.ف.