

كهرباء لبنان
"مؤسسة عامة"
ELECTRICITE DU LIBAN
"Etablissement Public"

شارع النهر - بيروت - تلفون : 01-442720
تلفرافيا : كهرباء لبنان
فاكس : 01583084

رقم المحفوظات
رقم الصادر

١٣٠٣

بيروت في ٢٠٢٦ / ٠٢ / ٢٠

الموضوع: المناقصة العمومية رقم م.ع. ٢٠٢٦/٥ - شراء
مرحلات حماية Retrofit Sepam 2000 لزوم
صيانة خلايا التوتر المتوسط في محطات التحويل
الرئيسية - توضيحات دفعة أولى على أسئلة واردة من
عارضين محتملين
- المادة ٢١ من قانون الشراء العام.

المراجع:

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، وعطفاً على الدعوة إلى المناقصة العمومية رقم م.ع. ٢٠٢٦/٥
بموضوع شراء مرحلات حماية Retrofit Sepam 2000 لزوم صيانة خلايا التوتر المتوسط في
محطات التحويل الرئيسية المعلن عنها على موقع هيئة الشراء العام تحت الرقم ١٠٤٦٠ بتاريخ
٢٠٢٦/٠١/١٢،

نفيدكم أنه ورد المؤسسة من عارض محتمل الأسئلة التالية، وتبدي مؤسسة كهرباء لبنان جوابها
عليها كما يلي:

سؤال ١:

تطلب الشركة المصنعة ملف تطبيق SEPAM 2000 بصيغة (.srl)، وذلك من أجل مطابقة توافق
الوظائف. يرجى تزويدنا به.

جواب ١:

ملف التطبيق أو Setting file بصيغة (.srl) يتم تزويد المتعهد الذي ترسو عليه الصفقة به.

سؤال ٢:

بالملاحق رقم (١) من New Relay Retrofit for SEPAM 2000 Configuration، ذكر أن الـ
Watchdog هو Digital Input. يرجى التأكيد ما إذا كان Digital Input أم Digital Output.

جواب ٢:

Watchdog is a Digital Output.



ع.ب.
ف.ل.
ج.ف.

رئيس مجلس الإدارة
المدير العام

كمال الحايك