

كهرباء لبنان
"مؤسسة عامة"
ELECTRICITE DU LIBAN
"Etablissement Public"

شارع النهر - بيروت - تلفون : 01-442720
تلغرافيا : كهرباء لبنان
فاكس : 01583084

رقم المحفوظات

رقم الصادر ٥٣٤٩

بيروت في ٧ / ١٠ / ٢٠٢٥

الموضوع: المناقصة العمومية رقم م.ع. ٢٠٢٥/٤٩ - شراء ١٠٠٠٠٠

ليتر من الزيوت العازلة (حوالي ٥٠٠ برميل) لزوم
محولات القدرة في محطات التحويل الرئيسية - توضيحات
على أسئلة واردة من عارضين محتملين
- المادة ٢١ من قانون الشراء العام.

المراجع:

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، وعطفاً على الدعوة إلى المناقصة العمومية رقم م.ع. ٢٠٢٥/٤٩
بموضوع شراء ١٠٠٠٠٠ ليتر من الزيوت العازلة (حوالي ٥٠٠ برميل) لزوم محولات القدرة في محطات
التحويل الرئيسية المُعلن عنها على موقع هيئة الشراء العام تحت الرقم ٢٠٢٥/٤٩ بتاريخ ٢٩/٠٨/٢٠٢٥،

نفيدكم أنه ورد مؤسسة كهرباء لبنان من عارض محتمل السؤال التالي، وتبدي مؤسسة كهرباء لبنان جوابها عليه
كما يلي:

سؤال ١ :

لما كانت مؤسستكم الكريمة قد أصدرت دفتر شروط عائد لشراء ١٠٠٠٠٠ ليتر من الزيوت العازلة لزوم
محولات القدرة في محطات التحويل الرئيسية (رقم المناقصة: ٢٠٢٥/٤٩).
ولما جاء في المواصفات الفنية بند يطلب مدة صلاحية الزيت لخمس سنوات.
لذلك جئنا بكتابنا هذا للتوضيح أن الزيوت العازلة لمحولات القدرة تتأثر بشكل كبير بطريقة الحفظ، لا سيما لجهة
الرطوبة والعوامل الطبيعية المحيطة.
لذلك نتحفظ معظم الشركات العالمية عن إعطاء كفالة صلاحية لهذه الزيوت تزيد عن ١٨ شهر.
وهنا يجب لفت الانتباه أنّ هذه المهلة لا تعني أن هذه الزيوت ستصبح غير صالحة للاستعمال بعد هذه المدة، إلا
أنّ الشركات الصانعة لا يمكنها التكلّف بهذا نظراً لعدم اطلاعهم على شروط التخزين خلافاً للزيوت المعدنية
الأخرى التي عادةً ما تحصل على كفالة لمدة خمس سنوات.

جواب ١ :

يؤمل أخذ العلم بأن المطلوب هو مدة حفظ لا تقل عن خمس سنوات في ظل ظروف تخزين نموذجية، وذلك
بصرف النظر عن وضع التخزين في مؤسسة كهرباء لبنان.

يؤمل أخذ العلم.

و.ح.
ف.ل.
ج.ف.

رئيس مجلس الإدارة
المدير العام

كمال الحايك

